

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002633

расходомер
 Подающий тр. Питерфлоу РС 32 mm
 Обратн.тр. Питерфлоу РС 32 mm

Gmin

0,1
0,1

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

15
15

Термопреобр.

КТСП-Н
КТСП-Н

Тхв = 11,6

Преобр. давления

тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.21	24	54,0	71,49	8,70	194,443	-	53,9	45,22	6,80	193,920	-	26,27	0,522	0,00	0,00	0,00	5,142
24.03.21	24	54,1	66,52	8,70	194,587	-	53,9	43,56	6,80	194,065	-	22,96	0,521	0,00	0,00	0,00	4,500
25.03.21	24	53,5	60,77	8,70	192,583	-	53,4	41,11	6,80	192,068	-	19,66	0,515	0,00	0,00	0,00	3,815
26.03.21	24	53,6	54,29	8,70	192,957	-	53,5	37,92	6,80	192,539	-	16,37	0,418	0,00	0,00	0,00	3,182
27.03.21	24	53,7	55,04	8,70	193,213	-	53,6	38,15	6,80	192,784	-	16,89	0,429	0,00	0,00	0,00	3,287
28.03.21	24	53,7	54,21	8,70	193,388	-	53,6	38,09	6,80	192,945	-	16,12	0,442	0,00	0,00	0,00	3,140
29.03.21	24	53,8	52,48	8,70	193,511	-	53,6	37,39	6,80	193,058	-	15,10	0,454	0,00	0,00	0,00	2,945
30.03.21	24	54,5	50,22	8,70	196,151	-	54,4	36,28	6,80	195,700	-	13,94	0,451	0,00	0,00	0,00	2,757
31.03.21	24	57,3	64,96	8,70	206,414	-	57,2	43,18	6,80	205,823	-	21,78	0,591	0,00	0,00	0,00	4,532
01.04.21	24	54,8	59,41	8,70	197,243	-	54,6	40,49	6,80	196,739	-	18,92	0,504	0,00	0,00	0,00	3,761
02.04.21	24	52,9	61,72	8,70	190,518	-	52,8	41,28	6,80	190,023	-	20,43	0,495	0,00	0,00	0,00	3,922
03.04.21	24	52,6	60,70	8,70	189,471	-	52,5	40,61	6,80	188,963	-	20,09	0,508	0,00	0,00	0,00	3,835
04.04.21	24	53,2	60,08	8,70	191,635	-	53,1	40,32	6,80	191,135	-	19,76	0,501	0,00	0,00	0,00	3,815
05.04.21	24	53,5	58,87	8,70	192,443	-	53,3	39,79	6,80	191,963	-	19,08	0,480	0,00	0,00	0,00	3,699
06.04.21	24	53,8	57,37	8,70	193,607	-	53,6	39,11	6,80	193,114	-	18,26	0,493	0,00	0,00	0,00	3,562
07.04.21	24	53,3	57,30	8,70	191,759	-	53,1	38,69	6,80	191,292	-	18,61	0,467	0,00	0,00	0,00	3,594
08.04.21	24	52,7	59,82	8,70	189,763	-	52,6	39,67	6,80	189,280	-	20,16	0,482	0,00	0,00	0,00	3,852
09.04.21	24	53,1	58,81	8,70	191,317	-	53,0	39,33	6,80	190,842	-	19,48	0,475	0,00	0,00	0,00	3,752
10.04.21	24	53,8	57,09	8,70	193,519	-	53,6	38,86	6,80	193,025	-	18,23	0,494	0,00	0,00	0,00	3,554
11.04.21	24	53,8	57,44	8,70	193,648	-	53,7	39,17	6,80	193,145	-	18,27	0,503	0,00	0,00	0,00	3,565
12.04.21	24	54,0	50,40	8,70	194,303	-	53,8	36,68	6,80	193,802	-	13,72	0,502	0,00	0,00	0,00	2,691
13.04.21	24	54,1	49,43	8,70	194,656	-	53,9	36,29	6,80	194,147	-	13,14	0,510	0,00	0,00	0,00	2,584
14.04.21	24	54,0	52,54	8,70	194,484	-	53,9	37,55	6,80	193,988	-	14,99	0,496	0,00	0,00	0,00	2,940
15.04.21	24	54,0	53,86	8,70	194,286	-	53,8	37,90	6,80	193,818	-	15,96	0,468	0,00	0,00	0,00	3,125
16.04.21	24	54,0	53,39	8,70	194,236	-	53,8	37,75	6,80	193,746	-	15,64	0,490	0,00	0,00	0,00	3,063
17.04.21	24	54,0	50,87	8,70	194,451	-	53,9	36,81	6,80	193,938	-	14,06	0,513	0,00	0,00	0,00	2,759
18.04.21	24	54,0	48,47	8,70	194,564	-	53,9	35,70	6,80	194,079	-	12,77	0,485	0,00	0,00	0,00	2,508
19.04.21	24	54,0	47,96	8,70	194,452	-	48,2	35,50	6,80	173,537	-	12,47	20,914	0,00	0,00	0,00	3,176
20.04.21	24	53,9	51,45	8,70	194,215	-	46,3	36,94	6,80	166,850	-	14,51	27,364	0,00	0,00	0,00	3,840
21.04.21	24	53,9	53,21	8,70	194,169	-	45,3	37,82	6,80	163,120	-	15,39	31,049	0,00	0,00	0,00	4,174
22.04.21	24	54,0	52,50	8,70	194,418	-	43,9	37,35	6,80	158,014	-	15,15	36,404	0,00	0,00	0,00	4,317
Среднее	24,00	53,9	56,22	8,70	193,884	-	52,7	38,85	6,80	189,725	-	17,36	4,159	-	-	-	3,529
Итого	744,0				6010,405	0,000				5881,463	0,000		128,942	0,00	0,00	0,00	109,39

Ориентировочно до конца месяца(+)

1551,072

1517,797

Корректировка за прошлый месяц (-)

1734,234

1729,915

Итого за апрель 2021 :

5827,243

5669,346

33,275

4,320

157,897

28,230

48,620

89,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.21 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.04.21 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв

89,00 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

