

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 52, лит. А ИТП5**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9069.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **24126**

график: **150/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 08.08.2025 | Режим (схема): | ОП: 02; |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 207740 | расходомер: | Gmin= | | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,223 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= 0 | Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 66,9 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2021 по 22.12.2021

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|--------------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.11.2021 | 24,00 | | 79,27 | 79,27 | 0,00 | 78,94 | 44,33 | 34,61 | | | | | | | | | | | | | | 2,75 |
| 24.11.2021 | 24,00 | | 81,81 | 81,81 | 0,00 | 79,63 | 45,28 | 34,35 | | | | | | | | | | | | | | 2,81 |
| 25.11.2021 | 24,00 | | 82,91 | 82,91 | 0,00 | 79,30 | 45,62 | 33,68 | | | | | | | | | | | | | | 2,79 |
| 26.11.2021 | 24,00 | | 81,99 | 81,99 | 0,00 | 79,06 | 45,65 | 33,41 | | | | | | | | | | | | | | 2,74 |
| 27.11.2021 | 24,00 | | 79,97 | 79,97 | 0,00 | 80,37 | 45,32 | 35,05 | | | | | | | | | | | | | | 2,80 |
| 28.11.2021 | 24,00 | | 79,37 | 79,37 | 0,00 | 81,41 | 45,40 | 36,01 | | | | | | | | | | | | | | 2,86 |
| 29.11.2021 | 24,00 | | 78,64 | 78,64 | 0,00 | 82,72 | 45,31 | 37,41 | | | | | | | | | | | | | | 2,94 |
| 30.11.2021 | 24,00 | | 79,41 | 79,41 | 0,00 | 84,31 | 46,09 | 38,22 | | | | | | | | | | | | | | 3,04 |
| 01.12.2021 | 24,00 | | 80,14 | 80,14 | 0,00 | 85,64 | 46,63 | 39,01 | | | | | | | | | | | | | | 3,13 |
| 02.12.2021 | 24,00 | | 79,58 | 79,58 | 0,00 | 89,27 | 47,51 | 41,76 | | | | | | | | | | | | | | 3,33 |
| 03.12.2021 | 24,00 | | 81,08 | 81,08 | 0,00 | 91,98 | 48,68 | 43,30 | | | | | | | | | | | | | | 3,52 |
| 04.12.2021 | 24,00 | | 80,36 | 80,36 | 0,00 | 92,93 | 49,01 | 43,92 | | | | | | | | | | | | | | 3,54 |
| 05.12.2021 | 24,00 | | 76,50 | 76,50 | 0,00 | 91,95 | 47,02 | 44,93 | | | | | | | | | | | | | | 3,44 |
| 06.12.2021 | 24,00 | | 76,89 | 76,89 | 0,00 | 93,59 | 46,38 | 47,21 | | | | | | | | | | | | | | 3,64 |
| 07.12.2021 | 24,00 | | 78,01 | 78,01 | 0,00 | 94,77 | 47,27 | 47,50 | | | | | | | | | | | | | | 3,71 |
| 08.12.2021 | 24,00 | | 77,40 | 77,40 | 0,00 | 95,30 | 47,61 | 47,69 | | | | | | | | | | | | | | 3,70 |
| 09.12.2021 | 24,00 | | 77,66 | 77,66 | 0,00 | 95,06 | 47,69 | 47,37 | | | | | | | | | | | | | | 3,68 |
| 10.12.2021 | 24,00 | | 76,76 | 76,76 | 0,00 | 93,80 | 46,72 | 47,08 | | | | | | | | | | | | | | 3,62 |
| 11.12.2021 | 24,00 | | 78,71 | 78,71 | 0,00 | 91,88 | 46,92 | 44,96 | | | | | | | | | | | | | | 3,54 |
| 12.12.2021 | 24,00 | | 79,51 | 79,51 | 0,00 | 92,31 | 47,89 | 44,42 | | | | | | | | | | | | | | 3,54 |
| 13.12.2021 | 24,00 | | 81,11 | 81,11 | 0,00 | 90,95 | 48,65 | 42,30 | | | | | | | | | | | | | | 3,43 |
| 14.12.2021 | 24,00 | | 81,47 | 81,47 | 0,00 | 89,28 | 48,50 | 40,78 | | | | | | | | | | | | | | 3,33 |
| 15.12.2021 | 24,00 | | 82,57 | 82,57 | 0,00 | 89,89 | 49,63 | 40,26 | | | | | | | | | | | | | | 3,33 |
| 16.12.2021 | 24,00 | | 82,87 | 82,87 | 0,00 | 89,38 | 50,12 | 39,26 | | | | | | | | | | | | | | 3,26 |
| 17.12.2021 | 24,00 | | 81,99 | 81,99 | 0,00 | 89,26 | 50,12 | 39,14 | | | | | | | | | | | | | | 3,22 |
| 18.12.2021 | 24,00 | | 81,90 | 81,90 | 0,00 | 87,82 | 49,31 | 38,51 | | | | | | | | | | | | | | 3,16 |
| 19.12.2021 | 24,00 | | 80,67 | 80,67 | 0,00 | 87,17 | 48,71 | 38,46 | | | | | | | | | | | | | | 3,10 |
| 20.12.2021 | 24,00 | | 77,70 | 77,50 | 0,20 | 89,77 | 48,21 | 41,56 | | | | | | | | | | | | | | 3,24 |
| 21.12.2021 | 24,00 | | 77,47 | 77,47 | 0,00 | 90,80 | 47,54 | 43,26 | | | | | | | | | | | | | | 3,36 |
| 22.12.2021 | 24,00 | | 78,12 | 78,12 | 0,00 | 91,78 | 47,89 | 43,89 | | | | | | | | | | | | | | 3,44 |
| Среднее | 24,00 | | 79,73 | 79,72 | 0,01 | 88,34 | 47,37 | 40,98 | | | | | | | | | | | | | | 3,27 |
| Итого | 720,00 | | 2391,84 | 2391,64 | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 97,99 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,8** °C **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **97,99** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплообслуживающей организации

Передан через Диадок 28.12.2021 13:20 GMT+03:00

042a26bb-cc81-4be1-9898-56be1a617efe

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 28.12.2021 13:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 28.12.2021 17:17 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |