

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 19, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8805.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **12029**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ943 № 14797	расходомер:	21.09.2023	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Подающий трубопровод (M1)	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	0,1	45	
Подающий ГВС (M3)	0,1	45	
Циркуляционный ГВС (M4)	0,067	30	
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3817	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Г/сут:	Got.= 120,537	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,2327
			Qгвс.ср.= 0,1058
			Gгвс.= 42,32 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2021 по 22.12.2021

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.11.2021	24,00		162,28	156,09	6,19	76,27	49,81	26,46				166,56	157,94	8,62								4,61
24.11.2021	24,00		163,90	156,77	7,13	77,49	49,99	27,50				168,34	158,64	9,70								4,87
25.11.2021	24,00		168,73	162,15	6,58	77,31	50,60	26,71				173,29	164,12	9,17								4,85
26.11.2021	24,00		169,48	161,83	7,65	78,11	51,18	26,93				174,14	163,85	10,29								4,96
27.11.2021	24,00		168,88	162,31	6,57	80,34	52,14	28,20				173,77	164,41	9,36								5,11
28.11.2021	24,00		170,08	161,01	9,07	81,03	52,30	28,73				175,09	163,10	11,99								5,37
29.11.2021	24,00		168,17	161,54	6,63	81,66	52,22	29,44				173,19	163,64	9,55								5,31
30.11.2021	24,00		167,58	161,24	6,34	83,96	53,44	30,52				172,84	163,43	9,41								5,46
01.12.2021	24,00		167,49	161,08	6,41	85,89	53,91	31,98				172,98	163,31	9,67								5,71
02.12.2021	24,00		167,03	160,92	6,11	88,42	55,04	33,38				172,80	163,22	9,58								5,93
03.12.2021	24,00		167,03	161,02	6,01	91,16	56,19	34,97				173,13	163,43	9,70								6,19
04.12.2021	24,00		167,83	161,21	6,62	91,98	56,97	35,01				174,06	163,68	10,38								6,27
05.12.2021	24,00		166,37	158,51	7,86	91,56	55,71	35,85				172,49	160,84	11,65								6,42
06.12.2021	24,00		163,00	156,34	6,66	91,46	54,50	36,96				168,98	158,54	10,44								6,40
07.12.2021	24,00		164,31	158,21	6,10	91,86	55,03	36,83				170,39	160,48	9,91								6,40
08.12.2021	24,00		164,26	158,15	6,11	91,75	55,01	36,74				170,33	160,42	9,91								6,39
09.12.2021	24,00		164,23	158,92	5,31	92,40	55,62	36,78				170,38	161,25	9,13								6,35
10.12.2021	24,00		163,28	157,66	5,62	91,83	54,64	37,19				169,32	159,89	9,43								6,39
11.12.2021	24,00		166,78	159,32	7,46	92,56	55,54	37,02				173,03	161,65	11,38								6,60
12.12.2021	24,00		167,96	161,27	6,69	92,97	56,64	36,33				174,32	163,72	10,60								6,50
13.12.2021	24,00		167,14	161,99	5,15	90,09	56,13	33,96				173,11	164,41	8,70								5,98
14.12.2021	24,00		165,90	160,31	5,59	88,50	55,80	32,70				171,64	162,67	8,97								5,75
15.12.2021	24,00		163,24	157,81	5,43	88,83	55,95	32,88				168,92	160,15	8,77								5,68
16.12.2021	24,00		165,55	160,09	5,46	87,96	56,23	31,73				171,22	162,48	8,74								5,57
17.12.2021	24,00		165,52	160,24	5,28	87,71	56,01	31,70				171,15	162,62	8,53								5,56
18.12.2021	24,00		166,04	159,68	6,36	88,42	56,42	32,00				171,77	162,08	9,69								5,68
19.12.2021	24,00		164,90	158,58	6,32	88,25	56,29	31,96				170,57	160,96	9,61								5,64
20.12.2021	24,00		160,61	154,31	6,30	85,19	53,35	31,84				165,81	156,40	9,41								5,46
21.12.2021	24,00		176,37	169,32	7,05	90,24	56,84	33,40				182,69	171,91	10,78								6,31
22.12.2021	24,00		171,61	165,20	6,41	91,26	56,56	34,70				177,89	167,70	10,19								6,33
Среднее	24,00		166,52	160,10	6,42	87,22	54,54	32,68				172,14	162,36	9,78								5,80
Итого	720,00		4995,55	4803,08	192,47							5164,20	4870,94	293,26								174,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: _____ час
 Период превышения t2: _____ / _____ /
 Корректировка на температуру холодной воды: **2,78 °C** **0,54** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **173,51** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **293,26** м.куб.

Представитель теплонаблюдательной организации
 Передач через Диадок 28.12.2021 13:21 GMT+03:00
 16dbbaa0-a214-4ab3-a603-2328eef97e00
 Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	28.12.2021 13:21 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	28.12.2021 17:14 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа