

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 2, лит. Х**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **30202.046.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **88895**

график: **150/70**

| | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 13.06.2023 | Режим (схема): | Преобр.давления: |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 207177 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-40-B1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-40-B1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,379 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 | Qгвс.= 0,1628 |
| Договорные нагрузки (ср.час.): | Qот.= 113,7 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.ср.= 0 | Qгвс.ср.= 0,074 |
| Договорные расходы (ср.сут.): | Gот.= 113,7 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 | Gгвс.= 29,6 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2021 по 22.12.2021

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|--------|----|--------|--------|------------|---------|----|-------|----|---------|---------|------|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | |
| 23.11.2021 | 14,00 | * | 83,45 | 72,55 | 10,90 | 77,28 | 43,22 | 34,06 | | | | 10,16 | | 10,16 | 10,43 | | 10,43 | | 77,56 | | | | | 3,32 |
| 24.11.2021 | 11,00 | * | 68,81 | 57,69 | 11,12 | 77,88 | 43,95 | 33,93 | | | | 10,52 | | 10,52 | 10,81 | | 10,81 | | 78,00 | | | | | 2,83 |
| 25.11.2021 | 24,00 | | 148,19 | 130,01 | 18,18 | 77,62 | 44,76 | 32,86 | | | | 17,12 | | 17,12 | 17,56 | | 17,56 | | 78,14 | | | | | 5,68 |
| 26.11.2021 | 24,00 | * | 145,85 | 128,37 | 17,48 | 77,28 | 44,78 | 32,50 | | | | 16,74 | | 16,74 | 17,16 | | 17,16 | | 77,87 | | | | | 5,53 |
| 27.11.2021 | 24,00 | | 143,01 | 125,29 | 17,72 | 78,49 | 44,26 | 34,23 | | | | 16,99 | | 16,99 | 17,45 | | 17,45 | | 79,12 | | | | | 5,68 |
| 28.11.2021 | 24,00 | | 142,75 | 123,36 | 19,39 | 79,74 | 43,91 | 35,84 | | | | 19,10 | | 19,10 | 19,66 | | 19,66 | | 80,13 | | | | | 5,95 |
| 29.11.2021 | 24,00 | | 140,44 | 123,78 | 16,66 | 80,60 | 44,02 | 36,58 | | | | 16,04 | | 16,04 | 16,52 | | 16,52 | | 81,36 | | | | | 5,88 |
| 30.11.2021 | 24,00 | * | 142,32 | 123,32 | 19,00 | 82,30 | 44,55 | 37,76 | | | | 18,57 | | 18,57 | 19,13 | | 19,13 | | 82,96 | | | | | 6,25 |
| 01.12.2021 | 24,00 | * | 142,47 | 125,71 | 16,76 | 83,26 | 45,18 | 38,08 | | | | 16,40 | | 16,40 | 16,93 | | 16,93 | | 84,28 | | | | | 6,22 |
| 02.12.2021 | 24,00 | | 142,14 | 124,14 | 18,00 | 87,10 | 46,01 | 41,08 | | | | 17,72 | | 17,72 | 18,34 | | 18,34 | | 87,77 | | | | | 6,67 |
| 03.12.2021 | 24,00 | * | 143,68 | 127,07 | 16,61 | 89,43 | 47,23 | 42,19 | | | | 16,40 | | 16,40 | 17,00 | | 17,00 | | 90,44 | | | | | 6,86 |
| 04.12.2021 | 24,00 | | 143,20 | 125,52 | 17,68 | 90,65 | 47,64 | 43,01 | | | | 17,47 | | 17,47 | 18,08 | | 18,08 | | 91,38 | | | | | 6,99 |
| 05.12.2021 | 24,00 | * | 137,86 | 118,33 | 19,53 | 89,47 | 45,27 | 44,20 | | | | 19,22 | | 19,22 | 19,89 | | 19,89 | | 90,30 | | | | | 6,98 |
| 06.12.2021 | 12,00 | * | 69,86 | 60,20 | 9,66 | 91,82 | 45,08 | 46,74 | | | | 9,47 | | 9,47 | 9,84 | | 9,84 | | 92,61 | | | | | 3,70 |
| 07.12.2021 | 24,00 | | 139,26 | 121,96 | 17,30 | 92,32 | 45,82 | 46,49 | | | | 16,78 | | 16,78 | 17,43 | | 17,43 | | 93,07 | | | | | 7,28 |
| 08.12.2021 | 24,00 | * | 138,01 | 121,17 | 16,84 | 92,56 | 46,32 | 46,24 | | | | 16,61 | | 16,61 | 17,22 | | 17,22 | | 93,56 | | | | | 7,16 |
| 09.12.2021 | 24,00 | * | 138,90 | 121,63 | 17,27 | 92,56 | 46,53 | 46,03 | | | | 17,16 | | 17,16 | 17,81 | | 17,81 | | 93,40 | | | | | 7,18 |
| 10.12.2021 | 24,00 | | 137,05 | 120,07 | 16,98 | 91,29 | 45,36 | 45,92 | | | | 16,36 | | 16,36 | 16,94 | | 16,94 | | 92,07 | | | | | 7,03 |
| 11.12.2021 | 24,00 | | 140,44 | 123,14 | 17,30 | 89,31 | 45,72 | 43,59 | | | | 17,16 | | 17,16 | 17,75 | | 17,75 | | 90,32 | | | | | 6,92 |
| 12.12.2021 | 24,00 | | 141,89 | 124,09 | 17,80 | 89,95 | 46,81 | 43,14 | | | | 17,80 | | 17,80 | 18,44 | | 18,44 | | 90,78 | | | | | 6,96 |
| 13.12.2021 | 24,00 | | 143,82 | 127,23 | 16,59 | 88,93 | 47,58 | 41,35 | | | | 16,55 | | 16,55 | 17,12 | | 17,12 | | 89,45 | | | | | 6,72 |
| 14.12.2021 | 24,00 | * | 144,62 | 127,50 | 17,12 | 87,26 | 47,60 | 39,66 | | | | 17,07 | | 17,07 | 17,66 | | 17,66 | | 87,89 | | | | | 6,58 |
| 15.12.2021 | 24,00 | | 145,17 | 129,79 | 15,38 | 87,93 | 48,67 | 39,26 | | | | 15,33 | | 15,33 | 15,87 | | 15,87 | | 88,46 | | | | | 6,46 |
| 16.12.2021 | 24,00 | | 145,48 | 130,33 | 15,15 | 87,13 | 48,90 | 38,24 | | | | 14,92 | | 14,92 | 15,44 | | 15,44 | | 87,93 | | | | | 6,30 |
| 17.12.2021 | 24,00 | * | 144,48 | 129,55 | 14,93 | 87,04 | 48,70 | 38,34 | | | | 14,70 | | 14,70 | 15,19 | | 15,19 | | 87,77 | | | | | 6,29 |
| 18.12.2021 | 24,00 | | 145,56 | 128,62 | 16,94 | 85,85 | 47,93 | 37,92 | | | | 16,52 | | 16,52 | 17,07 | | 17,07 | | 86,36 | | | | | 6,36 |
| 19.12.2021 | 24,00 | | 143,72 | 126,16 | 17,56 | 85,06 | 47,06 | 38,00 | | | | 17,17 | | 17,17 | 17,74 | | 17,74 | | 85,75 | | | | | 6,29 |
| 20.12.2021 | 24,00 | * | 139,92 | 121,64 | 18,28 | 87,34 | 46,11 | 41,23 | | | | 17,88 | | 17,88 | 18,48 | | 18,48 | | 88,18 | | | | | 6,60 |
| 21.12.2021 | 24,00 | | 140,21 | 120,76 | 19,45 | 88,72 | 45,40 | 43,32 | | | | 19,04 | | 19,04 | 19,73 | | 19,73 | | 89,14 | | | | | 6,94 |
| 22.12.2021 | 24,00 | | 140,57 | 121,92 | 18,65 | 89,49 | 45,78 | 43,71 | | | | 18,14 | | 18,14 | 18,79 | | 18,79 | | 90,11 | | | | | 7,03 |
| Среднее | 22,83 | | 142,36 | 124,76 | 17,60 | 86,19 | 46,01 | 40,18 | | | | 17,21 | | 17,21 | 17,78 | | 17,78 | | 86,87 | | | | | 6,54 |
| Итого | 685,00 | | 4063,13 | 3560,90 | 502,23 | | | | | | | 491,11 | | 491,11 | 507,48 | | 507,48 | | | | | | | 186,64 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **35 час** **9,45 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **35 час** **25,9 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,8 °C**

0,42 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **195,67 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **533,38 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплообслуживающей организации

Передан через Диалок 28.12.2021 13:23 GMT+03:00



251abe5-0f46-46dd-acbf-7bed92c71719

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 28.12.2021 13:23 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 28.12.2021 17:13 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |