

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ольминского ул, д. 16, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8987.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23544**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208374	расходомер:	21.08.2022	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM	Gmin= 0,12	Термопреобр.:
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM	0,12	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭM	0,067	30
Циркуляционный ГВС (M4)			КТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)			ТСП-Н
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,255	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 80,5263	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,1848
			Qгвс.ср.= 0,084
			Gгвс.= 33,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2021 по 22.12.2021

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4			
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2			
23.11.2021	24,00	*	97,76	85,49	12,27	75,99	44,72	31,27				11,84		11,84	12,14		12,14							3,60	
24.11.2021	24,00	*	97,14	84,63	12,51	77,47	45,29	32,18				12,24		12,24	12,58		12,58								3,70
25.11.2021	24,00	*	95,68	83,91	11,77	77,24	45,39	31,85				11,84		11,84	12,15		12,15								3,58
26.11.2021	24,00	*	96,11	83,84	12,27	78,12	45,98	32,14				11,82		11,82	12,15		12,15								3,65
27.11.2021	24,00	*	96,57	84,03	12,54	80,24	46,49	33,75				11,91		11,91	12,26		12,26								3,84
28.11.2021	24,00	*	97,70	83,83	13,87	80,87	46,54	34,33				13,46		13,46	13,86		13,86								4,00
29.11.2021	24,00	*	96,54	83,81	12,73	81,62	46,36	35,26				12,50		12,50	12,86		12,86								4,00
30.11.2021	24,00	*	95,14	83,62	11,52	83,90	47,32	36,58				11,13		11,13	11,48		11,48								4,03
01.12.2021	24,00	*	95,28	83,72	11,56	85,91	47,96	37,95				11,22		11,22	11,57		11,57								4,17
02.12.2021	24,00	*	95,92	83,49	12,43	88,30	48,61	39,69				12,08		12,08	12,47		12,47								4,42
03.12.2021	24,00	*	94,71	83,38	11,33	91,24	49,50	41,74				10,78		10,78	11,18		11,18								4,52
04.12.2021	24,00	*	94,69	83,76	10,93	91,70	49,87	41,83				10,32		10,32	10,68		10,68								4,51
05.12.2021	24,00	*	96,97	82,56	14,41	91,35	48,91	42,44				13,86		13,86	14,37		14,37								4,83
06.12.2021	24,00	*	92,60	81,68	10,92	91,28	47,62	43,66				10,40		10,40	10,79		10,79								4,57
07.12.2021	24,00	*	94,03	82,41	11,62	91,63	47,89	43,74				11,06		11,06	11,46		11,46								4,68
08.12.2021	24,00	*	94,16	82,47	11,69	91,66	48,12	43,54				11,08		11,08	11,50		11,50								4,67
09.12.2021	24,00	*	94,12	82,63	11,49	92,09	48,71	43,38				10,95		10,95	11,34		11,34								4,65
10.12.2021	24,00	*	94,20	82,10	12,10	91,74	48,03	43,71				11,48		11,48	11,91		11,91								4,70
11.12.2021	24,00	*	94,84	83,39	11,45	92,43	48,95	43,48				10,86		10,86	11,24		11,24								4,69
12.12.2021	24,00	*	99,31	84,07	15,24	92,65	49,79	42,86				14,58		14,58	15,11		15,11								5,02
13.12.2021	24,00	*	95,59	84,85	10,74	89,74	49,48	40,26				10,21		10,21	10,58		10,58								4,39
14.12.2021	24,00	*	95,22	83,32	11,90	88,33	49,15	39,18				11,47		11,47	11,84		11,84								4,32
15.12.2021	24,00	*	92,83	82,04	10,79	88,64	49,49	39,15				10,35		10,35	10,67		10,67								4,18
16.12.2021	24,00	*	93,66	83,22	10,44	87,74	49,80	37,94				9,86		9,86	10,18		10,18								4,08
17.12.2021	24,00	*	93,55	83,28	10,27	87,58	49,72	37,86				9,76		9,76	10,08		10,08								4,06
18.12.2021	24,00	*	101,23	83,05	18,18	88,34	47,99	40,35				10,98		10,98	11,36		11,36								4,97
19.12.2021	24,00	*	91,12	69,79	21,33	88,13	46,93	41,20				15,80		15,80	16,04		16,04								4,76
20.12.2021	24,00	*	81,10	64,71	16,39	85,13	47,25	37,88				15,92		15,92	16,07		16,07								3,85
21.12.2021	24,00	*	88,83	72,07	16,76	90,06	49,84	40,22				16,10		16,10	16,29		16,29								4,42
22.12.2021	24,00	*	92,79	78,54	14,25	91,24	49,56	41,68				13,61		13,61	13,91		13,91								4,58
Среднее	24,00		94,65	81,79	12,86	87,08	48,04	39,04				11,98		11,98	12,34		12,34								4,31
Итого	720,00		2839,39	2453,69	385,70							359,47		359,47	370,12		370,12								129,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **2,78 °C** **1,07** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **128,37** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **370,12** м.куб.

Представитель теплообслуживающей организации

Передач через Диалок 28.12.2021 13:24 GMT+03:00

69cbd55c-d97e-4674-9f26-3a2bd5d507fa

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	28.12.2021 13:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	28.12.2021 17:13 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа