

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Полярников ул, д. 15, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9193.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28657**

график: **149/70**

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| Установленные приборы: | Вычислитель: ВКТ-7 № 202631 | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: 29.03.2025 | Режим (схема): |
| Подающий трубопровод (M1) | расходомер: ПРЭМ-32-D | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | | | | КТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,43 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср. 0 Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), Г/сут: | Gот.= 130,633 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2021 по 22.12.2021

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------------|---------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.11.2021 | 24,00 | | 174,32 | 174,32 | 0,00 | 76,56 | 46,02 | 30,54 | | | | | | | | | | | | | 5,33 | |
| 24.11.2021 | 24,00 | | 176,59 | 176,59 | 0,00 | 76,53 | 46,41 | 30,12 | | | | | | | | | | | | | 5,32 | |
| 25.11.2021 | 24,00 | | 176,42 | 176,42 | 0,00 | 77,22 | 47,00 | 30,22 | | | | | | | | | | | | | 5,34 | |
| 26.11.2021 | 24,00 | | 175,95 | 175,95 | 0,00 | 77,87 | 47,58 | 30,29 | | | | | | | | | | | | | 5,34 | |
| 27.11.2021 | 24,00 | | 173,18 | 173,18 | 0,00 | 79,88 | 47,87 | 32,01 | | | | | | | | | | | | | 5,55 | |
| 28.11.2021 | 24,00 | | 173,99 | 173,99 | 0,00 | 79,78 | 47,75 | 32,03 | | | | | | | | | | | | | 5,58 | |
| 29.11.2021 | 24,00 | | 172,33 | 172,33 | 0,00 | 80,69 | 47,39 | 33,30 | | | | | | | | | | | | | 5,74 | |
| 30.11.2021 | 24,00 | | 173,37 | 173,37 | 0,00 | 83,28 | 48,98 | 34,30 | | | | | | | | | | | | | 5,95 | |
| 01.12.2021 | 24,00 | | 174,77 | 174,77 | 0,00 | 85,57 | 50,00 | 35,57 | | | | | | | | | | | | | 6,22 | |
| 02.12.2021 | 24,00 | | 172,88 | 172,88 | 0,00 | 89,20 | 51,02 | 38,18 | | | | | | | | | | | | | 6,61 | |
| 03.12.2021 | 24,00 | | 171,13 | 171,13 | 0,00 | 91,91 | 51,70 | 40,21 | | | | | | | | | | | | | 6,89 | |
| 04.12.2021 | 24,00 | | 169,93 | 169,93 | 0,00 | 93,49 | 52,56 | 40,93 | | | | | | | | | | | | | 6,97 | |
| 05.12.2021 | 24,00 | | 167,34 | 167,34 | 0,00 | 92,82 | 50,96 | 41,86 | | | | | | | | | | | | | 7,02 | |
| 06.12.2021 | 24,00 | | 167,34 | 167,34 | 0,00 | 92,79 | 49,20 | 43,59 | | | | | | | | | | | | | 7,31 | |
| 07.12.2021 | 24,00 | | 168,19 | 168,19 | 0,00 | 93,22 | 49,53 | 43,69 | | | | | | | | | | | | | 7,36 | |
| 08.12.2021 | 24,00 | | 169,25 | 169,25 | 0,00 | 93,86 | 50,26 | 43,60 | | | | | | | | | | | | | 7,39 | |
| 09.12.2021 | 24,00 | | 168,89 | 168,89 | 0,00 | 93,31 | 50,05 | 43,26 | | | | | | | | | | | | | 7,32 | |
| 10.12.2021 | 24,00 | | 167,32 | 167,32 | 0,00 | 92,87 | 49,30 | 43,57 | | | | | | | | | | | | | 7,30 | |
| 11.12.2021 | 24,00 | | 170,11 | 170,11 | 0,00 | 93,66 | 50,78 | 42,88 | | | | | | | | | | | | | 7,31 | |
| 12.12.2021 | 24,00 | | 170,58 | 170,58 | 0,00 | 92,23 | 51,34 | 40,89 | | | | | | | | | | | | | 6,99 | |
| 13.12.2021 | 24,00 | | 172,68 | 172,68 | 0,00 | 89,03 | 50,89 | 38,14 | | | | | | | | | | | | | 6,60 | |
| 14.12.2021 | 24,00 | | 179,21 | 179,21 | 0,00 | 87,94 | 51,76 | 36,18 | | | | | | | | | | | | | 6,50 | |
| 15.12.2021 | 24,00 | | 180,26 | 180,26 | 0,00 | 87,79 | 52,57 | 35,22 | | | | | | | | | | | | | 6,36 | |
| 16.12.2021 | 24,00 | | 181,69 | 181,69 | 0,00 | 87,80 | 53,62 | 34,18 | | | | | | | | | | | | | 6,22 | |
| 17.12.2021 | 24,00 | | 181,65 | 181,65 | 0,00 | 88,10 | 54,20 | 33,90 | | | | | | | | | | | | | 6,17 | |
| 18.12.2021 | 24,00 | | 180,79 | 180,79 | 0,00 | 87,61 | 53,87 | 33,74 | | | | | | | | | | | | | 6,11 | |
| 19.12.2021 | 24,00 | | 180,60 | 180,60 | 0,00 | 87,29 | 54,05 | 33,24 | | | | | | | | | | | | | 6,01 | |
| 20.12.2021 | 24,00 | | 180,76 | 180,76 | 0,00 | 89,24 | 53,49 | 35,75 | | | | | | | | | | | | | 6,47 | |
| 21.12.2021 | 24,00 | | 182,63 | 182,63 | 0,00 | 90,86 | 53,32 | 37,54 | | | | | | | | | | | | | 6,87 | |
| 22.12.2021 | 24,00 | | 182,97 | 182,97 | 0,00 | 90,52 | 52,62 | 37,90 | | | | | | | | | | | | | 6,95 | |
| Среднее | 24,00 | | 174,57 | 174,57 | 0,00 | 87,43 | 50,54 | 36,89 | | | | | | | | | | | | | 6,44 | |
| Итого | 720,00 | | 5237,12 | 5237,12 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 193,10 | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,66** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **193,1** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплообслуживающей организации
 Передач через Диалок 28.12.2021 13:24 GMT+03:00
 d922e6cf-bcd6-47f5-8157-05434ae766c9

 Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 28.12.2021 13:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 28.12.2021 17:13 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |