

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 24, лит. Ц**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **10545.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23558**

график: **149/70**

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---|---------------|------------------|
| Установленные приборы: | Вычислитель: ВКТ-7 № 208260 | Часовые и суточн. архивы в файлах: | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Приборы УУТЭ поверены до: 22.05.2025 | Термопреобр.: | Режим (схема): |
| Подающий трубопровод (M1) | | | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | | КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | | | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb) | | | | | лето: Qгвс=M3*(h3-hxb) | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,168 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 | Qгвс.= 0,1364 | | | |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср 0 | Qгвс.ср= 0,062 | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 51,038 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 | Gгвс.= 24,8 | Gгвс.м= | | |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2021 по 22.12.2021

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|---------------|----|---------------|---------------|------------|---------------|----|------|----|---------|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.11.2021 | 24,00 | * | 72,39 | 67,18 | 5,21 | 77,03 | 46,40 | 30,63 | | | | 4,86 | | 4,86 | 4,98 | | 4,98 | | | | | | 2,46 |
| 24.11.2021 | 24,00 | * | 74,23 | 68,28 | 5,95 | 76,98 | 46,82 | 30,16 | | | | 5,69 | | 5,69 | 5,82 | | 5,82 | | | | | | 2,52 |
| 25.11.2021 | 24,00 | * | 73,78 | 68,21 | 5,57 | 77,68 | 47,53 | 30,15 | | | | 5,22 | | 5,22 | 5,37 | | 5,37 | | | | | | 2,49 |
| 26.11.2021 | 24,00 | * | 74,26 | 68,16 | 6,10 | 78,33 | 47,80 | 30,53 | | | | 5,82 | | 5,82 | 5,98 | | 5,98 | | | | | | 2,56 |
| 27.11.2021 | 24,00 | * | 72,53 | 67,23 | 5,30 | 80,37 | 48,00 | 32,37 | | | | 5,13 | | 5,13 | 5,29 | | 5,29 | | | | | | 2,60 |
| 28.11.2021 | 24,00 | * | 72,71 | 67,54 | 5,17 | 80,26 | 47,88 | 32,38 | | | | 4,90 | | 4,90 | 5,04 | | 5,04 | | | | | | 2,60 |
| 29.11.2021 | 24,00 | * | 72,35 | 66,68 | 5,67 | 81,17 | 47,52 | 33,65 | | | | 5,34 | | 5,34 | 5,49 | | 5,49 | | | | | | 2,70 |
| 30.11.2021 | 24,00 | * | 72,42 | 67,52 | 4,90 | 83,76 | 48,95 | 34,81 | | | | 4,71 | | 4,71 | 4,85 | | 4,85 | | | | | | 2,76 |
| 01.12.2021 | 24,00 | * | 73,85 | 68,56 | 5,29 | 86,04 | 50,10 | 35,94 | | | | 5,09 | | 5,09 | 5,26 | | 5,26 | | | | | | 2,92 |
| 02.12.2021 | 24,00 | * | 72,78 | 68,02 | 4,76 | 89,72 | 51,26 | 38,46 | | | | 4,39 | | 4,39 | 4,55 | | 4,55 | | | | | | 3,05 |
| 03.12.2021 | 24,00 | * | 72,55 | 67,58 | 4,97 | 92,43 | 52,12 | 40,31 | | | | 4,59 | | 4,59 | 4,76 | | 4,76 | | | | | | 3,19 |
| 04.12.2021 | 24,00 | * | 72,60 | 67,56 | 5,04 | 94,02 | 53,02 | 41,00 | | | | 4,73 | | 4,73 | 4,90 | | 4,90 | | | | | | 3,25 |
| 05.12.2021 | 24,00 | * | 71,67 | 66,36 | 5,31 | 93,37 | 51,28 | 42,09 | | | | 5,04 | | 5,04 | 5,21 | | 5,21 | | | | | | 3,30 |
| 06.12.2021 | 24,00 | * | 71,28 | 66,31 | 4,97 | 93,34 | 50,19 | 43,15 | | | | 4,73 | | 4,73 | 4,91 | | 4,91 | | | | | | 3,33 |
| 07.12.2021 | 24,00 | * | 71,65 | 66,55 | 5,10 | 93,78 | 50,64 | 43,14 | | | | 4,92 | | 4,92 | 5,11 | | 5,11 | | | | | | 3,36 |
| 08.12.2021 | 24,00 | * | 71,78 | 66,71 | 5,07 | 94,43 | 51,38 | 43,05 | | | | 4,73 | | 4,73 | 4,91 | | 4,91 | | | | | | 3,36 |
| 09.12.2021 | 24,00 | * | 70,48 | 65,12 | 5,36 | 93,90 | 50,77 | 43,13 | | | | 5,09 | | 5,09 | 5,29 | | 5,29 | | | | | | 3,32 |
| 10.12.2021 | 24,00 | * | 68,45 | 63,33 | 5,12 | 93,49 | 49,38 | 44,11 | | | | 4,80 | | 4,80 | 4,98 | | 4,98 | | | | | | 3,28 |
| 11.12.2021 | 24,00 | * | 69,68 | 64,45 | 5,23 | 94,29 | 50,73 | 43,56 | | | | 5,08 | | 5,08 | 5,27 | | 5,27 | | | | | | 3,30 |
| 12.12.2021 | 24,00 | * | 69,51 | 64,61 | 4,90 | 92,82 | 51,02 | 41,80 | | | | 4,78 | | 4,78 | 4,93 | | 4,93 | | | | | | 3,16 |
| 13.12.2021 | 24,00 | * | 70,08 | 65,16 | 4,92 | 89,59 | 50,42 | 39,17 | | | | 4,66 | | 4,66 | 4,84 | | 4,84 | | | | | | 3,00 |
| 14.12.2021 | 24,00 | * | 71,66 | 67,36 | 4,30 | 88,48 | 50,99 | 37,49 | | | | 4,11 | | 4,11 | 4,27 | | 4,27 | | | | | | 2,91 |
| 15.12.2021 | 24,00 | * | 71,90 | 67,30 | 4,60 | 88,32 | 51,34 | 36,98 | | | | 4,35 | | 4,35 | 4,47 | | 4,47 | | | | | | 2,90 |
| 16.12.2021 | 24,00 | * | 72,19 | 67,66 | 4,53 | 88,28 | 51,89 | 36,39 | | | | 4,31 | | 4,31 | 4,46 | | 4,46 | | | | | | 2,87 |
| 17.12.2021 | 24,00 | * | 72,39 | 67,59 | 4,80 | 88,58 | 52,04 | 36,54 | | | | 4,52 | | 4,52 | 4,68 | | 4,68 | | | | | | 2,90 |
| 18.12.2021 | 24,00 | * | 72,25 | 67,08 | 5,17 | 88,09 | 51,66 | 36,43 | | | | 4,94 | | 4,94 | 5,09 | | 5,09 | | | | | | 2,90 |
| 19.12.2021 | 24,00 | * | 72,59 | 66,93 | 5,66 | 87,76 | 51,37 | 36,39 | | | | 5,47 | | 5,47 | 5,64 | | 5,64 | | | | | | 2,94 |
| 20.12.2021 | 24,00 | * | 72,49 | 66,96 | 5,53 | 89,73 | 50,81 | 38,92 | | | | 5,30 | | 5,30 | 5,48 | | 5,48 | | | | | | 3,10 |
| 21.12.2021 | 24,00 | * | 73,31 | 67,79 | 5,52 | 91,36 | 51,25 | 40,11 | | | | 5,20 | | 5,20 | 5,40 | | 5,40 | | | | | | 3,23 |
| 22.12.2021 | 24,00 | * | 72,77 | 67,96 | 4,81 | 91,00 | 50,95 | 40,05 | | | | 4,70 | | 4,70 | 4,87 | | 4,87 | | | | | | 3,16 |
| Среднее | 24,00 | | 72,09 | 66,92 | 5,16 | 87,95 | 50,18 | 37,76 | | | | 4,91 | | 4,91 | 5,07 | | 5,07 | | | | | | 2,98 |
| Итого | 720,00 | | 2162,58 | 2007,75 | 154,83 | | | | | | | 147,20 | | 147,20 | 152,10 | | 152,10 | | | | | | 89,42 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,66 °C**

0,1 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **89,32** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **152,1** м.куб.

Представитель теплообслуживающей организации



Передан через Диалок 28.12.2021 13:26 GMT+03:00
 70b85fa6-5d6a-4a5f-8f20-5debc94ea900

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 28.12.2021 13:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 28.12.2021 17:11 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |