

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Александровской фермы пр-кт, д. 5, лит. В  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенного"  
 Договор: 9137.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:  
 Узел учета: Общий  
 Код УТЭ: 24462  
 График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208238  
 Вычислитель: БКТ-7 № 208238  
 Подводящий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подводящий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм:  
 зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)  
 лето: Qгвс=M3\*(h3-hвх)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,228 Qвент = 0 Qгвс = 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 68,4 Gвент = 0 Gгвс = 0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2021 по 22.07.2021  
 Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2021 по 22.07.2021  
 Факт. гвс ср = 0,1866  
 Факт. гвс ср = 0,0848  
 Факт. гвс ср = 33,92 Гвс.м

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 12.11.2021  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 ТСП-Н  
 Режим (схема): Преобр. давлений:

Дата	Ти час	Учет ГВС (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3 °C	Т4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Общ Гкал
		М1 Т	М2 Т	DM Т	Т1 °C	Т2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2					
01.07.2021	24,00	137,30	129,44	7,86	73,10	68,19	4,91	140,65	132,21	8,44				
02.07.2021	24,00	127,94	120,20	7,74	73,63	68,28	5,35	131,07	122,83	8,24				
03.07.2021	24,00	128,24	120,32	7,92	73,84	68,43	5,41	131,39	122,96	8,43				
04.07.2021	24,00	154,17	146,08	8,09	73,14	68,64	4,50	157,91	149,25	8,66				
05.07.2021														
06.07.2021														
07.07.2021														
08.07.2021	24,00													
09.07.2021	24,00													
10.07.2021	24,00													
11.07.2021	24,00													
12.07.2021	24,00													
13.07.2021	24,00													
14.07.2021	24,00													
15.07.2021	24,00													
16.07.2021	24,00													
17.07.2021	24,00													
18.07.2021	24,00													
19.07.2021	24,00													
20.07.2021	24,00													
21.07.2021	24,00													
22.07.2021	24,00													
Среднее	24,00	34,23	32,25	1,98	73,43	68,39	5,04	35,06	32,95	2,11				0,31
Итого	384,00	547,65	516,04	31,61				561,02	527,25	33,77				4,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т  
 М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т  
 М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 144 час 7,38 Гкал  
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему: 144 час 50,7 куб.м  
 Период расчета по договору: 144 час  
 Период превышения Ц: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 21,25 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 10,63 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ: 10,63 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Увс изл: 84,47 м.куб.

Представитель Теплоснабжающей организации  
 Филиал «Теплоснабжение»  
 Отдел «Учет и контроль»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 20 г.

Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему:  
 Период превышения Ц:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ:  
 Объем потребленного теплоснабжения Увс изл: