

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Александровской Фермы пр-кт, д. 7
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9138.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 23606

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207961
 Выходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточ. архивы в файлах:
 расходомер:
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ
 ПРЭМ-32-В1
 GmIn=
 0,067
 0,067
 0,067
 Схема подключения:
 Приборы УУТЭ поверены до:
 30
 30
 30
 2-х трубная схема
 12.11.2021
 Термопреобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(h2-hxв)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,23
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Got = 69

Qвент = 0
 Qтеп = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс = M3*(h3-hxв)
 Qтех.гвс.ср = 0
 Qтех.гвс.ср = 0

Qгвс = 0,1866
 Qгвс.ср = 0,0848
 Qгвс = 33,92
 Qгвс.м =

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ								
			Т	М1	М2	ДМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	ДМ	У3	У4		дV (кальв)	Удлит	Т3	Т4	Р3	Р4		
	час		°C	°C	°C	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал			
01.07.2021	24,00		92,28	83,00	9,28	73,28	66,46	6,82																	
02.07.2021	24,00		86,79	76,86	9,93	73,84	66,62	7,22																	
03.07.2021	24,00		87,18	76,87	10,31	74,03	66,80	7,23																	
04.07.2021	24,00		103,84	93,44	10,40	73,30	67,06	6,24																	
05.07.2021																									
06.07.2021																									
07.07.2021																									
08.07.2021	24,00																								
09.07.2021	24,00																								
10.07.2021	24,00																								
11.07.2021	24,00																								
12.07.2021	24,00																								
13.07.2021	24,00																								
14.07.2021	24,00																								
15.07.2021	24,00																								
16.07.2021	24,00																								
17.07.2021	24,00																								
18.07.2021	24,00																								
19.07.2021	24,00																								
20.07.2021	24,00																								
21.07.2021	24,00																								
22.07.2021	24,00																								
Среднее	24,00		23,13	20,64	2,50	73,61	66,73	6,88																	
Итого	384,00		370,09	330,17	39,92	73,61	66,73	6,88																	
Показание счетчиков на момент снятия данных:																									
Дата, время		М1, т		М2, т		М3, т		М4, т		У3, куб.м		У4, куб.м		Уп, т		Qобщ, Гкал		Траб, ч							

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплоносителя Узлс изл.

21,25 °C
 10,89 Гкал
 105,07 м.куб
 144 час
 144 час
 7,8 Гкал
 63,06 куб.м
 2,12 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.