Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 49, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)**

Договор: **9067.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **4-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **ГВС**
Код УУТЭ: **28629**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208366**
Подающий трубопровод (М1) расходомер:
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
Подающий ГВС (М3) ПРЭМ
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

	Gmin=	Gmax=
	0,1	45
	0,067	30

Приборы УУТЭ поверены до: **05.10.2021**
Термопреобр.: КТСП-Н
КТСП-Н
лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Режим (схема):
Преобр.давления:

график: **130/70**

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,2618**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,119**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **0** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **47,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2021 по 22.07.2021

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
	час		M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
01.07.2021	24,00										30,40	13,27	17,13	31,00	13,46	17,54		65,02	49,54			1,32
02.07.2021	24,00										31,49	15,01	16,48	32,16	15,23	16,93		66,70	49,19			1,36
03.07.2021	24,00										33,90	17,71	16,19	34,59	17,95	16,64		65,79	50,48			1,34
04.07.2021	24,00										35,63	17,40	18,23	36,34	17,64	18,70		64,82	50,26			1,44
05.07.2021	24,00										34,48	16,13	18,35	35,11	16,35	18,76		63,18	49,63			1,38
06.07.2021	24,00	*									25,28	8,92	16,36	25,70	9,00	16,70		59,58	45,92			1,10
07.07.2021	24,00										27,38	14,65	12,73	27,90	14,84	13,06		63,22	48,40			1,02
08.07.2021	24,00										33,90	16,84	17,06	34,59	17,06	17,53		66,86	53,77			1,36
09.07.2021	24,00										33,08	17,64	15,44	33,73	17,88	15,85		64,82	52,15			1,23
10.07.2021	24,00										32,66	17,77	14,89	33,30	18,01	15,29		65,37	52,10			1,21
11.07.2021	24,00										31,82	16,56	15,26	32,46	16,80	15,66		65,30	50,23			1,25
12.07.2021	24,00										29,63	13,85	15,78	30,21	14,09	16,12		65,81	49,25			1,27
13.07.2021	24,00										30,98	16,14	14,84	31,62	16,38	15,24		65,41	50,53			1,21
14.07.2021	24,00										32,35	17,27	15,08	32,95	17,51	15,44		64,30	50,69			1,21
15.07.2021	24,00										31,65	17,04	14,61	32,24	17,28	14,96		64,10	50,43			1,17
16.07.2021																						
17.07.2021																						
18.07.2021																						
19.07.2021																						
20.07.2021																						
21.07.2021																						
22.07.2021																						
Среднее	24,00																					
Итого	**360,00**										31,64	15,75	15,90	32,26	15,97	16,29		64,69	50,17			1,26
											474,63	**236,20**	**238,43**	**483,90**	**239,48**	**244,42**						**18,87**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **168** час **8,82** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **168** час **114,03** куб.м
Период расчета по договору:
Период превышения t2: час
Корректировка на температуру холодной воды **22,32** °С **7,81** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **19,88** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **358,45** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Абонентское управление Петроэнергосбыт»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.