

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул. д. 61, лит. А ИТП
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 9173.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 28592

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207819
 Подающий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Ул)
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(t1-hв)-M2*(t2-hв)$

Сплн = 0,1
 ПРЭМ 0,1
 ПРЭМ 0,067
 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термомообр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема): ОП: СИ-1 ТЭ-2 ФТ-1; МП: СИ-8 ТЭ-2 ФТ-6;
 Преобр. давления:
 График: 149/70

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,3326 Qлет = 0 Qтеп = 0 Qгвс = 0,169 Qгвс.ср = 0,3363
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,3326 Qлет = 0 Qтеп = 0 Qгвс.ср = 0,169 Qгвс.ср = 0,0856
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут: Gот = 98,0051 Gлет = 0 Gтеп = 0 Gгвс = 6,76 Gгвс.ср = 34,24 Gгвс.м =

Дата	Ти час	НС	Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2021 по 22.07.2021				Учет ГВС (ТВ-2)									
			М1 Т	М2 Т	ΔТ °С	Р1 кг/см2	М3 Т	М4 Т	ΔМ Т	Удлит М3	Т3 °С	Т4 °С	Р3 кг/см2	Р4 кг/см2	Общ Гкал	
01.07.2021	*	*														
02.07.2021	*	*														
03.07.2021	*	*														
04.07.2021	*	*														
05.07.2021	*	*														
06.07.2021	*	*														
07.07.2021	*	*														
08.07.2021	*	*														
09.07.2021	*	*														
10.07.2021	*	*														
11.07.2021	*	*														
12.07.2021	*	*														
13.07.2021	*	*														
14.07.2021	*	*														
15.07.2021	*	*														
16.07.2021	*	*														
17.07.2021	*	*														
18.07.2021	*	*														
19.07.2021	*	*														
20.07.2021	*	*														
21.07.2021	*	*														
22.07.2021	*	*														
Среднее																
Итого																

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, Т М2, Т М3, Т М4, Т V3, куб.м V4, куб.м Ул, т Общ, Гкал Таб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему: 528 час
 Период расчета по договору: 528 час
 Период превышения 12: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 22,56 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 7,07 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 12,29 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл. 319 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации
 Абонент «ЖКС № 2 Невского района»
 « 20 » г.