

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул. д. 89, корп. 1
 Обслуживающая организация: Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9000.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: 12359
 Код УТЭ:

Общий 150/70

Выявленные приборы: СТПТ943 № 14856
 Подходящий ГВС (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подлиночный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер: PRЭМ-40-B1
 PRЭМ-40-B1
 PRЭМ-32-B1
 Smln= 0.1
 0.1
 0.067

2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТГТТР-05
 КТГТТР-05
 ТТТ-15-2

Режим (схема):
 Преобр.двигателя:

ОП: СП-0; МП: СП-0;

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,4626
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,4626
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.: Gот = 138,78

Севнт = 0
 Qтеп = 0
 Gтеп = 0
 Qгвс = M3*(h3-hхв)
 Qгвс ср = 0,1782
 Qгвс ср = 0,081
 Gгвс ср = 32,4

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2021 по 22.07.2021

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ						
			Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	Уплнт	Т3		Т4	Р3	Р4			
	час		°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Т	Т	М3	М3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
01.07.2021	24.00*		15.87	0.00	15.87	67.87	24.94	42.93									
02.07.2021	24.00*		15.85	0.00	15.85	68.23	24.52	43.71									
03.07.2021	24.00*		15.69	0.00	15.69	69.14	24.48	44.66									
04.07.2021	12.00*		4.68	0.17	4.51	65.99	24.30	41.69									
05.07.2021	4.00*		1.40	0.18	1.22	45.55	52.29	-6.74									
06.07.2021	24.00*		14.99	0.00	14.99	69.45	25.73	43.72									
07.07.2021	24.00*		16.14	0.00	16.14	69.96	25.39	44.57									
08.07.2021	24.00*		8.26	0.00	8.26	70.14	25.08	45.06									
09.07.2021	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
10.07.2021	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
11.07.2021	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
12.07.2021	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
13.07.2021	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
14.07.2021	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
15.07.2021	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
16.07.2021	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
17.07.2021	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
18.07.2021	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
19.07.2021	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20.07.2021	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21.07.2021	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
22.07.2021	22.40		4.98	0.02	4.96	35.09	15.12	19.97									
Итого	448.00		92.98	0.35	92.53	505.97	94.32	5.05	5.05	5.16	5.16	34.50				0.34	
Показания счетчиков на момент снятия данных:																	
Дата, время			М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	Уп, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч								Итого
																	6.40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период, превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 21,25 °С
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 6,89 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Узлс лал. 146,3 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации
 Филиал «ТЭК СПб»
 Административное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20