

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 99, лит. И
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергo"

Установленные приборы: ВКГ-7 № 205811

Расходомер: ПРЭМ-32-В1
 Подводящий ГВС (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-hвх)-M2*(n2-hх)

Цасовые и суточн. архивы в файлах:
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-20-В1

Расходомер: Гплп= 0,067
 КТСЛ-Н 0,067
 КТСЛ-Н 0,027
 ТСП-Н 12

Договорные нагрузки (гр.сут.), Гкал/час: Qот = 0,256
 Договорные расходы (гр.сут.), Гкал/час: Qот = 0,256

Сот = 76,8
 Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2021 по 22.07.2021

Qтех = 0
 Qгвс = M3*(n3-hхв)

Qгвс.сп = 0,1078
 Qгвс.сп = 0,049
 Qгвс.сп = 19,6 Ггвс.м

Qгвс = 0
 Qгвс.сп = 0
 Qгвс.сп = 0

Qгвс = 0
 Qгвс.сп = 0
 Qгвс.сп = 0

Qгвс = 0
 Qгвс.сп = 0
 Qгвс.сп = 0

Qгвс = 0
 Qгвс.сп = 0
 Qгвс.сп = 0

Qгвс = 0
 Qгвс.сп = 0
 Qгвс.сп = 0

Qгвс = 0
 Qгвс.сп = 0
 Qгвс.сп = 0

Qгвс = 0
 Qгвс.сп = 0
 Qгвс.сп = 0

Qгвс = 0
 Qгвс.сп = 0
 Qгвс.сп = 0

Qгвс = 0
 Qгвс.сп = 0
 Qгвс.сп = 0

Qгвс = 0
 Qгвс.сп = 0
 Qгвс.сп = 0

Qгвс = 0
 Qгвс.сп = 0
 Qгвс.сп = 0

Qгвс = 0
 Qгвс.сп = 0
 Qгвс.сп = 0

Qгвс = 0
 Qгвс.сп = 0
 Qгвс.сп = 0

Qгвс = 0
 Qгвс.сп = 0
 Qгвс.сп = 0

Qгвс = 0
 Qгвс.сп = 0
 Qгвс.сп = 0

Договор: 9005.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 2-х трубная схема

Приборы УУТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термометробр.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Узел учета:
 Код УУТЭ: 23598

Общий
 График: 150/70

Дата	Тп	НС	М1	М2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	ΔM	V3	V4	Контроль ГВС (ТВ-2)	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	ΔV (излив) М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
01.07.2021	24.00		98,88	92,16	6,72	72,48	72,27	0,21						101,27	94,37	6,90					0,51
02.07.2021																					
03.07.2021																					
04.07.2021																					
05.07.2021																					
06.07.2021																					
07.07.2021																					
08.07.2021																					
09.07.2021																					
10.07.2021																					
11.07.2021																					
12.07.2021																					
13.07.2021																					
14.07.2021																					
15.07.2021																					
16.07.2021																					
17.07.2021																					
18.07.2021																					
19.07.2021																					
20.07.2021																					
21.07.2021																					
22.07.2021																					
Среднее	24.00		7,61	7,09	0,52	72,48	72,27	0,21						7,79	7,28	0,53					0,04
Итого	312,00		98,88	92,16	6,72									101,27	94,37	6,90					0,51

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Уплд, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Ц:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общд:
 Объем потребленного теплоснабжения Уплд изл.

216 час
 216 час
 21,25 °С
 3,67 Гкал
 69 м.куб

4,59 Гкал
 62,1 куб.м
 1,43 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

