Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Матюшенко пер, д. 10, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9036.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23559**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7.04 № 226008**
Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021**
Режим (схема):
Преобр.давления:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,2871**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.= **0,1708**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср= **0,0574**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**87,2203**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.= **22,96** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2021 по 22.07.2021

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
01.07.2021																						
02.07.2021																						
03.07.2021																						
04.07.2021																						
05.07.2021																						
06.07.2021																						
07.07.2021																						
08.07.2021																						
09.07.2021																						
10.07.2021																						
11.07.2021																						
12.07.2021																						
13.07.2021																						
14.07.2021																						
15.07.2021																						
16.07.2021																						
17.07.2021																						
18.07.2021																						
19.07.2021																						
20.07.2021																						
21.07.2021																						
22.07.2021																						
Среднее																						
Итого																						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **528** час **16,94** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **528** час **239,8** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **22,56** °С **5,49** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **11,45** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **239,8** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.