

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Ново-Александровская ул., д. 11, лит. Л
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозерно"

Договор: 9908.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТг:

Общий
 23580

График: 150770

Отчет о теплотреблении по приборам УУТз за Июль 2021

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКГ-7 № 204729

Режим (схема):

Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)

расходомер:
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-20-В1

Гмпп=
 0,067
 0,067
 0,027

Гмах=
 30
 30
 12

Термопреобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Преобр. давления:

Расчетный алгоритм:

зима:

$Q=M1*(t1-txв)-M2*(t2-txв)$

лето:

$Qвс=M3*(t3-txв)$

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.

Qот.= 0,208
 Qот.= 62,4

Qвнт.= 0
 Qвнт.= 0

Qтех.= 0
 Qтех.= 0

Qвс.гвс ср.= 0
 Qвс.гвс ср.= 0

Qвс ср.= 0,1261
 Qвс ср.= 0,0573

Qвс ср.= 0,0573
 Qвс ср.= 22,92

Qвс ср.= 0,0573
 Qвс ср.= 22,92

Qвс ср.= 0,0573
 Qвс ср.= 22,92

Qвс ср.= 0,0573
 Qвс ср.= 22,92

Qвс ср.= 0,0573
 Qвс ср.= 22,92

| Дата | Ti | Hс | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2021 по 22.07.2021 | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | Общ | | | | | | | |
|------------|-----|--------|-----------------|----|----|----|---|----|---------|---------|---------------------|----|----|----|-----|----|----------|-------|---------|---------|------|------|
| | | | M1 | M2 | DM | T1 | T2 | ΔT | P1 | P2 | M3 | M4 | DM | V3 | | V4 | dv(извл) | Уплит | T3 | T4 | P3 | P4 |
| 01.07.2021 | час | | T | T | T | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | T | T | T | M3 | M3 | M3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | |
| 02.07.2021 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 03.07.2021 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 04.07.2021 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 05.07.2021 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 06.07.2021 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 07.07.2021 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 08.07.2021 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 09.07.2021 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 10.07.2021 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 11.07.2021 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 12.07.2021 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 13.07.2021 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 14.07.2021 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 15.07.2021 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 16.07.2021 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 17.07.2021 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 18.07.2021 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 19.07.2021 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 20.07.2021 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 21.07.2021 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 22.07.2021 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Среднее | | 24,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Итого | | 288,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

Показанные счетчиков на момент снятия данных:
 М1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплоносителя Vвс изл.

240 час
 240 час
 7,1 Гкал
 0 куб.м
 1,43 Гкал
 21,25 °С
 5,67 Гкал
 70,4 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Ответственный за учет тепловой энергии (от организации)

Представитель теплоснабжающей организации
 «Энергосбыт»
 Ответственное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.

