Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2021

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8965.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 215 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 215 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 215_СЦО+ГВС_июль_Н
Вычислитель: СПТ-941.20 № 94521 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024 | Тхв, гр.С= 17.3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 01.07.2021 - 23.07.2021

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Уподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал
01.07.2021	24,00	-	30,09	28,27	1,82	73,06	72,63	0,43	6,09	4,01		2,26	-	-	2,31	-	2,31	-	71,35	-	0,16			0,16
02.07.2021	24,00	-	28,52	27,02	1,50	73,62	73,15	0,47	5,95	4,04		1,91	-	-	1,96	-	1,96	-	71,77	-	0,14			0,14
03.07.2021	24,00	-	28,62	27,02	1,61	73,82	73,34	0,48	5,96	4,06		2,03	-	-	2,07	-	2,07	-	71,88	-	0,15			0,15
04.07.2021	24,00	-	31,91	30,25	1,66	73,31	72,92	0,39	6,30	3,83		2,12	-	-	2,17	-	2,17	-	71,42	-	0,15			0,15
05.07.2021	24,00	-	30,52	28,66	1,87	72,31	71,89	0,42	6,08	3,89		2,31	-	-	2,36	-	2,36	-	70,71	-	0,16			0,16
06.07.2021	24,00	-	28,43	26,70	1,73	73,48	73,02	0,46	5,75	3,89		2,15	-	-	2,20	-	2,20	-	71,71	-	0,15			0,15
07.07.2021	24,00	-	28,20	26,58	1,61	73,72	73,24	0,48	5,74	3,90		2,02	-	-	2,07	-	2,07	-	72,12	-	0,15			0,15
08.07.2021	24,00	-	23,17	22,08	1,09	71,40	71,08	0,32	6,10	3,83		1,43	-	-	1,47	-	1,47	-	68,83	-	0,10			0,10
09.07.2021	24,00	-	-	-	-	27,83	26,67	1,16	-0,17	-0,12		-	-	-	-	-	-	-	28,92	-	-			-
10.07.2021	24,00	-	-	-	-	26,66	25,93	0,73	-0,11	-0,10		-	-	-	-	-	-	-	27,73	-	-			-
11.07.2021	24,00	-	-	-	-	26,13	25,47	0,66	-0,09	-0,08		-	-	-	-	-	-	-	27,05	-	-			-
12.07.2021	24,00	-	-	-	-	25,41	24,75	0,67	-0,10	-0,10		-	-	-	-	-	-	-	26,40	-	-			-
13.07.2021	24,00	-	-	-	-	25,11	24,49	0,62	-0,13	-0,06		-	-	-	-	-	-	-	26,40	-	-			-
14.07.2021	24,00	-	-	-	-	24,95	24,41	0,54	-0,09	-0,05		-	-	-	-	-	-	-	26,27	-	-			-
15.07.2021	24,00	-	-	-	-	24,89	24,38	0,51	-0,13	-0,07		-	-	-	-	-	-	-	26,05	-	-			-
16.07.2021	24,00	-	-	-	-	25,18	24,57	0,61	-0,15	-0,13		-	-	-	-	-	-	-	26,34	-	-			-
17.07.2021	24,00	-	-	-	-	24,24	23,75	0,49	-0,08	-0,06		-	-	-	-	-	-	-	25,18	-	-			-
18.07.2021	24,00	-	-	-	-	23,95	23,49	0,46	-0,11	-0,11		-	-	-	-	-	-	-	24,91	-	-			-
19.07.2021	24,00	-	-	-	-	22,76	22,40	0,35	-0,20	-0,12		-	-	-	-	-	-	-	23,53	-	-			-
20.07.2021	24,00	-	-	-	-	21,84	21,48	0,36	0,22	0,60		-	-	-	-	-	-	-	22,60	-	-			-
21.07.2021	24,00	-	0,39	3,93	-3,54	22,39	23,63	-1,24	0,84	4,16		3,59	-	-	3,60	-	3,60	-	23,66	-				
22.07.2021	24,00	-	2,27	1,44	0,83	60,23	29,27	30,95	5,77	3,84		3,76	-	-	3,81	-	3,81	-	47,07	-	0,18			0,18
Среднее	24,00	-	23,21	22,19	1,02	43,92	42,09	1,83	2,43	1,78	-	2,36	-	-	2,40	-	2,40	-	43,27	-	0,15	-	-	0,15
Итого	528,00		232,12	221,95	10,17						0,00	23,58	0,00	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00			1,34	0,00	0,00	1,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 21,25 °С = -0,50 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 0,83 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 24,01 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Page 1/1

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.