Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Пинегина ул, д. 19, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8563.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23604**
график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021** Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207963** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ 0,067 30 КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0,067 30 КТСП-Н
Подающий ГВС (М3) ПРЭМ 0,027 12 ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,186** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1034**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,047**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **58,7368** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **18,8** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2021 по 22.07.2021

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
01.07.2021	24,00	*	6,00	0,12	5,88	56,43	27,59	28,84			5,87		5,87	5,93		5,93		55,54				0,32
02.07.2021	24,00	*	4,82	0,00	4,82	55,96	25,80	30,16			4,74		4,74	4,74		4,74		54,87				0,26
03.07.2021	24,00	*	6,11	0,00	6,11	55,92	25,41	30,51			6,06		6,06	6,11		6,11		55,00				0,33
04.07.2021	24,00	*	5,88	0,00	5,88	56,17	25,65	30,52			5,79		5,79	5,83		5,83		55,28				0,32
05.07.2021	24,00	*	5,95	0,00	5,95	55,50	25,96	29,54			5,93		5,93	5,99		5,99		54,60				0,32
06.07.2021	24,00	*	5,18	0,00	5,18	55,81	26,01	29,80			5,15		5,15	5,17		5,17		54,63				0,28
07.07.2021	24,00	*	5,43	0,00	5,43	55,63	26,39	29,24			5,45		5,45	5,50		5,50		54,63				0,30
08.07.2021	24,00	*	6,17	0,00	6,17	55,56	26,97	28,59			6,19		6,19	6,24		6,24		54,66				0,34
09.07.2021	24,00	*	5,42	0,00	5,42	55,28	27,42	27,86			5,37		5,37	5,40		5,40		54,37				0,29
10.07.2021	24,00	*	6,36	0,00	6,36	56,02	27,61	28,41			6,33		6,33	6,40		6,40		55,22				0,35
11.07.2021	24,00	*	6,35	0,00	6,35	56,93	27,80	29,13			6,32		6,32	6,39		6,39		56,12				0,36
12.07.2021	24,00	*	5,08	0,00	5,08	54,90	27,81	27,09			5,03		5,03	5,05		5,05		54,02				0,27
13.07.2021	24,00	*	5,83	0,12	5,71	56,92	27,21	29,71			5,80		5,80	5,84		5,84		56,05				0,33
14.07.2021	24,00	*	5,24	0,00	5,24	56,08	27,92	28,16			5,19		5,19	5,23		5,23		55,17				0,28
15.07.2021	24,00	*	5,99	0,00	5,99	57,44	28,27	29,17			5,98		5,98	6,05		6,05		56,54				0,34
16.07.2021	24,00	*	4,82	0,00	4,82	54,81	28,62	26,19			4,74		4,74	4,75		4,75		53,95				0,26
17.07.2021	24,00	*	5,02	0,06	4,96	54,11	27,74	26,37			4,93		4,93	4,95		4,95		53,38				0,26
18.07.2021	24,00	*	5,86	0,00	5,86	54,79	27,39	27,40			5,77		5,77	5,83		5,83		54,13				0,31
19.07.2021	24,00	*	5,62	0,00	5,62	55,55	27,00	28,55			5,57		5,57	5,61		5,61		54,73				0,30
20.07.2021	24,00	*	5,40	0,00	5,40	55,47	26,11	29,36			5,34		5,34	5,36		5,36		54,53				0,29
21.07.2021	24,00	*	5,79	0,00	5,79	56,80	25,12	31,68			5,74		5,74	5,81		5,81		55,88				0,32
22.07.2021																						
Среднее	24,00		5,63	0,01	5,62	55,81	26,94	28,87			5,59		5,59	5,63		5,63		54,93				0,31
Итого	**504,00**		**118,32**	**0,30**	**118,02**						**117,29**		**117,29**	**118,18**		**118,18**						**6,43**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24** час **0,31** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **24** час **5,63** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **20,18** °С **2,48** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **4,26** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **123,81** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП "ТЭК СПб" Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ «__» _____ 20__ г.