Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 100, лит. П ИТП**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **30647.046.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **91669**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **26.12.2021** Режим (схема):

Вычислитель: **ВКТ-7 № 208201**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,184**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,0924**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,042**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**55,2**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**16,8** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2021 по 22.07.2021

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
01.07.2021	24,00		86,93	81,06	5,87	73,11	69,63	3,48	6,80	4,90				89,06	82,86	6,20						0,72
02.07.2021	24,00		77,73	72,79	4,94	73,59	69,73	3,86	6,80	4,90				79,66	74,45	5,21						0,65
03.07.2021	24,00		77,40	73,45	3,95	73,80	69,93	3,87	6,80	4,90				79,32	75,12	4,20						0,58
04.07.2021	11,00		34,51	32,93	1,58	73,47	69,65	3,81	6,80	4,90				35,35	33,66	1,69						0,24
05.07.2021	24,00		47,43	44,17	3,26	70,74	66,39	4,35	6,80	4,90				48,47	45,07	3,40						0,43
06.07.2021	24,00		66,28	61,56	4,72	73,41	68,99	4,42	6,80	4,90				67,91	62,94	4,97						0,62
07.07.2021	24,00		69,46	63,90	5,56	73,63	69,30	4,33	6,80	4,90				71,14	65,31	5,83						0,69
08.07.2021	24,00	*	38,00	35,96	2,04	74,02	70,16	3,86	6,80	4,90				38,94	36,79	2,15						0,29
09.07.2021	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						0,00
10.07.2021	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						0,00
11.07.2021	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						0,00
12.07.2021	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						0,00
13.07.2021	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						0,00
14.07.2021	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						0,00
15.07.2021	24,00													0,00	0,00	0,00						0,00
16.07.2021	24,00																					0,00
17.07.2021	24,00																					0,00
18.07.2021	24,00																					0,00
19.07.2021	24,00																					0,00
20.07.2021	24,00																					0,00
21.07.2021																						0,00
22.07.2021																						
Среднее	23,35		25,58	23,94	1,64	41,84	39,56	2,28	3,89	2,80				26,20	24,47	1,73						
Итого	**467,00**		**497,74**	**465,82**	**31,92**									**509,85**	**476,20**	**33,65**						0,22
																						4,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **61** час **1,45** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **61** час **11,62** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **21,25** °C **0,91** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **4,76** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **45,27** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» ___ 20__ г.