

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова Ул, д. 101
 Договор: 9095.038.1
 Телефон: 9858
 Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 9858
 График: 1507/0

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"
 Установка: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: СИТ943 № 6079
 Подключенный прибор: ПРЭМ-32-В1
 Оборотный трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-Д
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот.= 0,336 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.ср.= 0,06
 Договорные расходы (ср. сут.): Т/сут.: Сот.= 100,8 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.ср.= 24 Гтвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2021 по 22.07.2021
 Контроль ГВС (ТВ-1)
 Учет ГВС (ТВ-2)
 Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;
 Преобр. давления:

Дата	Тп час	НС	М1		М2		дМ		Т1		Т2		ΔТ °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	дМ Т	V3 м3	V4 м3	dV (извл.) м3	Уплит м3	Т3 °С	Т4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Общ. Гкал	
			Т	°С	Т	°С	Т	°С	Т	°С	Т	°С																Т
01.07.2021	24.00		87,93	72,24	15,69	72,64	72,36	0,28	15,72	16,10	15,10	72,51																1,14
02.07.2021	24.00		81,38	67,11	14,27	73,13	72,82	0,31	14,30	14,65	14,65	72,97																1,04
03.07.2021	24.00		81,50	66,85	14,65	73,36	73,04	0,32	14,71	15,07	15,07	73,17															1,08	
04.07.2021	10.00		32,99	28,24	4,75	72,95	72,66	0,29	4,76	4,90	4,90	72,84															0,34	
05.07.2021	24.00		58,37	49,10	9,27	70,53	69,76	0,77	15,13	15,13	15,46	68,88															1,04	
06.07.2021	24.00		80,17	65,50	14,67	72,94	72,62	0,32	14,40	14,75	14,75	72,76															1,05	
07.07.2021	24.00		81,21	65,80	15,41	73,19	72,85	0,34	15,36	15,36	15,73	73,11															1,12	
08.07.2021	24.00		60,95	52,09	8,86	71,83	71,54	0,29	8,86	9,07	9,07	71,93															0,64	
09.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	
10.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	
11.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	
12.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	
13.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	
14.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	
15.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	
16.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	
17.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	
18.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	
19.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	
20.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	
21.07.2021	*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	
22.07.2021	*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	
Итого	23.30		29,07	24,05	5,03	29,03	28,88	0,15	5,32	5,32	5,45	28,90															0,38	
Среднее	486,00		654,50	486,93	97,57	654,50	486,93	97,57	103,24	103,24	105,73	654,50															7,45	

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, Т; Общ., Гкал; Трэф, ч
 Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 62 час 2,64 Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 62 час 37,2 куб.м
 Период расчета по договору: 21,25 °С 2,97 Гкал
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 7,12 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 142,93 м.квб.
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации
 Абонент не управляет
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20__ г.