

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 110, лит. 3
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенно"

Договор: 9056.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23519

График: 150/70

2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208262
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)

расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 Gmin=
 0,067
 0,067
 0,027
 Gmax=
 30
 30
 12
 Термомонопр.:
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Расчетный алгоритм:

зима:

Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

лето:

Qгвс=M3*(t3-tхв)

Договорные нагрузки (гр час), Гкал/час:
 Договорные нагрузки (бр сут.), Гкал/сут.:

Qот.= 0,318
 Qот.= 95,4

Qгвс.= 0
 Qгвс.= 0

Qгвс.= 0,132
 Qгвс.бр.= 0,06
 Qгвс.м.= 24

Счетчик = 0
 Счетчик = 0

Счетчик = 0
 Счетчик = 0

Счетчик = 0
 Счетчик = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2021 по 22.07.2021

Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3 °C	Т4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Ккал	
			M1 Т	M2 Т	ΔM °C	T1 °C	T2 °C	ΔT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2						M3 Т
01.07.2021	24.00	*	0.00	8.74	-8.74	29.58	66.95	-37.37	8.87	9.04	9.04	8.87	8.59	9.04	64.87	0.57
02.07.2021	24.00	*	0.00	8.33	-8.33	28.45	67.00	-37.55	8.42	8.59	8.59	8.42	7.57	8.59	64.94	0.55
03.07.2021	24.00	*	0.00	7.31	-7.31	28.18	67.07	-37.89	7.41	7.57	7.57	7.41	8.81	7.57	64.81	0.48
04.07.2021	24.00	*	0.00	8.64	-8.64	29.11	67.14	-38.03	8.73	8.90	8.90	8.73	8.90	8.90	65.06	0.57
05.07.2021	23.00	*	0.00	9.01	-9.01	31.00	64.22	-33.21	9.11	9.27	9.27	9.11	9.27	9.27	62.12	0.59
06.07.2021	24.00	*	0.00	9.47	-9.47	29.51	66.66	-37.15	9.58	9.77	9.77	9.58	9.77	9.77	64.87	0.62
07.07.2021	24.00	*	0.00	9.60	-9.60	29.98	66.55	-36.57	9.68	9.87	9.87	9.68	9.87	9.87	64.79	0.62
08.07.2021	24.00	*	0.00	3.30	-3.30	29.44	66.99	-37.45	3.34	3.39	3.39	3.34	3.39	3.39	64.40	0.22
09.07.2021	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.07.2021	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.07.2021	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2021	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.07.2021	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.07.2021	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.07.2021	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.07.2021	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.07.2021	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2021	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.07.2021	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.07.2021	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.07.2021	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2021	23.95	*	0.00	3.23	-3.23	18.25	40.96	-22.71	3.26	3.33	3.33	3.26	3.33	3.33	39.68	0.21
Итого	479.00		0.00	64.40	-64.40	18.25	40.96	-22.71	65.14	66.40	66.40	65.14	66.40	66.40	39.68	4.22

Показаны счетчики на момент снятия данных.

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, Т	Qобщ, Ккал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Визл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабителя Vгвс изл.

21,25 °C
 49 час
 1,06 Ккал
 16,66 куб.м
 1,73 Ккал
 83,06 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

