

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2021

Абонент: ООО "ЖСК № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова Ул., д. 118, лит. С  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенное"

Договор: 9061.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УТЭ: 28639

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):

Вычислитель: ВКТ-7 № 208195

Грп1=

Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021

Преобр. давления:

Подходящий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подходящий ГВС (М3)  
 Подключающий ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)

Грп2=

Термопреобр.:  
 КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н  
 ТСП-Н

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tнв)-M2\*(t2-tнв)

лето: Qгвс=M3\*(t3-tнв)

Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут:

Qот.= 0,184  
 Qот.гвс.= 0  
 Qот.гвс.ср.= 0,099  
 Qот.гвс.ср.= 0,045  
 Qот.гвс.м.= 18

Счет.= 0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2021 по 22.07.2021

Учет ГВС (ТВ-2)  
 Qгвс.м.= 18

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (кв/л)					
01.07.2021	24.00	24.00	45.98	41.47	4.51	73.11	72.78	0.33	4.92	4.83	0.09	5.67	5.11	0.56	5.11	5.11	70.58	73.04	0.35	0.35	0.40
02.07.2021	24.00	24.00	41.46	37.53	3.93	73.62	73.23	0.39	4.80	4.70	0.10	4.83	5.37	0.56	5.37	5.37	68.13	73.04	0.38	0.38	0.35
03.07.2021	24.00*	24.00*	41.36	37.45	3.91	73.83	73.45	0.38	4.70	4.60	0.10	4.83	5.86	0.97	5.86	5.86	64.45	73.04	0.39	0.39	0.35
04.07.2021	2.00	2.00	3.41	3.08	0.33	73.37	73.01	0.36	0.37	0.37	0.00	0.38	1.83	1.46	1.83	1.83	64.45	73.04	0.12	0.12	0.03
05.07.2021	17.00	17.00	29.83	25.53	4.30	71.21	70.86	0.34	4.97	4.97	0.00	5.11	5.11	0.00	5.11	5.11	70.58	73.04	0.35	0.35	0.39
06.07.2021	24.00*	24.00*	40.93	36.71	4.22	73.49	73.13	0.36	5.26	5.26	0.00	5.37	5.37	0.00	5.37	5.37	68.13	73.04	0.38	0.38	0.39
07.07.2021	22.00*	22.00*	13.49	16.45	-2.96	60.18	69.51	-9.33	5.86	5.86	0.00	5.96	5.96	0.00	5.96	5.96	64.45	73.04	0.12	0.12	0.03
08.07.2021	24.00*	24.00*	2.00	1.80	0.20	41.82	67.56	-25.74	1.81	1.81	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83	1.83	64.45	73.04	0.12	0.12	0.03
09.07.2021	24.00*	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.07.2021	24.00*	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.07.2021	24.00*	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2021	24.00*	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.07.2021	24.00*	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.07.2021	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.07.2021	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.07.2021	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.07.2021	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2021	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.07.2021	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.07.2021	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.07.2021	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2021	22.45	22.45	11.57	10.69	0.88	41.59	44.12	-2.53	1.78	1.78	0.00	1.82	1.82	0.00	1.82	1.82	43.69	43.69	0.13	0.13	0.13
Итого	449.00	449.00	216.46	200.02	16.44	41.59	44.12	-2.53	1.78	1.78	0.00	1.82	1.82	0.00	1.82	1.82	43.69	43.69	0.13	0.13	0.13
Показаны считывов на момент снятия данных:																					
Дата, время			M1, т.	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Кал	Трвб, ч										

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Визл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:  
 Объем потребленного теплоснабжения Угвс изл.

21,25 °C  
 2,4 Ккал  
 48,95 м.куб.  
 79 час  
 14,88 куб.м  
 1,02 Ккал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентское управление  
 ОТДЕЛ ПРИЕМТ

