

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"

Адрес: Садовая ул. д. 120 ИТП

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергостро"

Источники: СЛПТ942.04 № 8203

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вызыватель: Подводящий трубопровод (М1)

Обратный трубопровод (М2)

Подводящий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм:

Расчетные нагрузки: Гкал/час:

Договорные нагрузки (ор.час): Гкал/час:

Договорные расходы (ор.сут.): Тбрут:

Договор: 21082.046.1

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения:

Приборы УТЭ поверены до:

Гмакс=

Гмин=

Гот.=

Глет.=

Глет.гв=

Глет.гв.ср=

Глет.гв.ср=

Глет.гв.ср=

Глет.гв.ср=

Телефон:

Узел учета: Код УТЭ:

Общи 48553

График: 150/70

Режим (схема):

Преобр.давления:

СДВ-И-1,60

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Дата	Ти час	НС	M1		M2		dM	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	dM Т	V3 M3	V4 M3	dV (кал/л)	Уплит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Общ Ккал
			Т	Т	Т	Т																		
01.07.2021	24.00*		60.73	58.63	2.10	71.11	66.95	4.16	5.00	3.90	23.29	16.34	6.95	23.82	16.62	7.20	71.06	60.23	4.30	4.30	3.90	0.40		
02.07.2021	24.00*		53.93	52.04	1.89	71.37	66.75	4.62	4.80	3.90	19.82	17.18	2.64	20.29	17.45	2.84	71.28	58.74	4.20	3.90	0.38			
03.07.2021	24.00*		52.96	51.47	1.49	71.58	66.77	4.81	4.90	4.00	18.75	17.14	1.61	19.19	17.42	1.77	71.50	58.08	4.20	4.00	0.36			
04.07.2021	24.00*		25.69	26.09	0.60	71.08	66.33	4.75	4.80	3.90	11.07	8.46	2.61	11.31	8.60	2.71	69.17	57.61	4.00	3.90	0.16			
05.07.2021	24.00*		35.05	33.20	1.85	70.02	65.41	4.61	4.70	4.70	12.63	4.44	8.19	12.91	4.50	8.41	69.40	55.23	4.10	4.00	0.28			
06.07.2021	24.00*		50.59	48.79	1.80	72.03	67.20	4.83	4.80	3.80	16.47	7.61	8.86	16.86	7.72	9.14	71.94	56.43	4.00	3.80	0.37			
07.07.2021	24.00*		17.69	17.40	0.29	71.74	67.15	4.59	4.30	3.80	7.77	4.89	0.01	7.94	4.96	2.98	68.25	56.18	3.90	3.80	0.11			
08.07.2021	4.00*		5.40	5.42	-0.02	50.91	54.15	-3.24	5.07	3.30	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.66	35.54	4.97	4.63	0.00			
09.07.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10.07.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11.07.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12.07.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13.07.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14.07.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15.07.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16.07.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17.07.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
18.07.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
19.07.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20.07.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21.07.2021	3.00*		5.77	5.80	-0.03	50.73	50.53	0.21	5.13	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.71	28.04	0.00	0.00	0.00			
22.07.2021	24.00*		3.26	0.00	3.26	56.63	29.46	27.17	5.00	3.21	0.00	0.00	3.21	3.26	0.00	3.26	56.21	25.10	4.90	4.90	0.00			
Итого	487.00		15.33	14.68	0.65	29.87	27.30	2.57	2.20	1.72	5.57	3.75	1.82	5.70	3.81	1.89	28.05	22.34	1.98	1.90	0.11			
Показаня счетчиков на момент снятия данных:			311.07	297.84	13.23						113.02	76.06	36.96	115.59	77.27	38.32						2.24		
Дата, время		M1 Т	M2 Т	M3 Т	M4 Т	V3 куб.м	V4 куб.м	Упл. Т	Общ. Ккал	Траб. ч														
23.07.2021		29080.3	27607.00	7348.18	5390.64	7541.49	5482.12			10762.90														

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Виэл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:
Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Общц.
Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

21.25 °C
2.37 Ккал
46.5 м.куб.

41 час
41 час
0.47 Ккал
8.18 куб.м

0.34 Ккал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Представитель теплоснабжающей организации
Абонентское управление
«Энергодобыт»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20__ г.