

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 91, корп. 1, лит. А**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9094.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Обшии
 12351

Установленные приборы: **СЧТ943 № 14925** Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЭ поверены до: **21.09.2021**

Режим (схема):

ОП: СГ-0; МП: СГ-0;

График: **150/70**

Подключающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)

Расходомер:
 ПРЭМ-50-В1
 ПРЭМ-50-В1
 ПРЭМ-32-В1

Термопреобр.:
 КТТТР-05
 КТТТР-05
 ТПТ-15-2

Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)**

лето: **Qтвс=M3*(t3-tхв)**

Договорные нагрузки (гр. час): **Гкал/час: 0,59**

Договорные расходы (гр. сут.): **Гкал/сут: 177**

Отех = **0**

Отех = **0**

Отех.гвс = **0**

Отех.гвс.ср = **0**

Отех.гвс.ср = **0,1099**

Отех.гвс.м = **43,96**

Контроль ГВС (ТВ-1)

Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Тп час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3 °C	Т4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Общ Гкал	
			M1 T	M2 T	DM T	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2						M3 T
01.07.2021	24,00*	18,45	7,12	11,33	70,12	68,23	1,89	10,81	11,06	11,06	69,89					
02.07.2021	24,00*	17,73	7,42	10,31	70,42	68,58	1,84	9,83	10,06	10,06	70,08					
03.07.2021	24,00*	17,96	7,52	10,44	70,79	68,88	1,91	9,95	10,18	10,18	70,55					
04.07.2021	12,00*	7,35	3,76	3,59	69,32	67,73	1,59	3,37	3,45	3,45	68,56					
05.07.2021	17,00*	14,17	6,28	7,89	67,22	66,29	0,93	7,68	7,87	7,87	66,77					
06.07.2021	24,00*	18,57	9,09	9,48	70,54	68,93	1,61	9,00	9,20	9,20	70,37					
07.07.2021	24,00*	19,14	9,09	10,05	70,85	69,29	1,56	9,53	9,75	9,75	70,67					
08.07.2021	24,00*	13,81	6,06	7,75	70,38	69,01	1,37	7,39	7,56	7,56	70,04					
09.07.2021	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.07.2021	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.07.2021	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.07.2021	24,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.07.2021	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.07.2021	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15.07.2021	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16.07.2021	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.07.2021	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
18.07.2021	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
19.07.2021	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.07.2021	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21.07.2021	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22.07.2021																
Среднее	23,05	6,62	2,93	3,69	27,98	27,35	0,64	3,52	3,60	3,60	27,85					0,25
Итого	481,00	127,18	56,34	70,94				67,56	69,13	69,13						4,74

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Визл. рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.,
 Объем потребленного теплоснабителя Увс изл.

21,25 °C
 4,59 Гкал
 96,04 м.куб.
 67 час
 26,91 куб.м
 1,84 Гкал
 1,99 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабляющей организации
 Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

« » 20__ г.