# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 94 ИТП-2**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9347.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **28527**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021** Режим (схема):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: **ВКТ-7 № 219401** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: / Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (М3) | ПРЭМ-20-В1 | 0,027 | 12 | ТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,3059** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= **0** |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= **0** |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **91,77** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= **0** Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2021 по 22.07.2021**

| Дата | Ти | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | М4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | Т3 | Т4 | Р3 | Р4 | |
| | | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 01.07.2021 | 24,00 | * | 2,07 | 0,00 | 2,07 | 54,09 | 22,99 | 31,10 | | | 1,93 | | 1,93 | 1,93 | | 1,93 | | 54,73 | | | | 0,11 |
| 02.07.2021 | 24,00 | * | 2,07 | 0,00 | 2,07 | 56,49 | 23,02 | 33,47 | | | 2,08 | | 2,08 | 2,09 | | 2,09 | | 56,78 | | | | 0,12 |
| 03.07.2021 | 24,00 | * | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 38,30 | 23,13 | 15,17 | | | 0,38 | | 0,38 | 0,38 | | 0,38 | | 37,83 | | | | 0,02 |
| 04.07.2021 | 24,00 | * | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 35,87 | 22,91 | 12,96 | | | 0,42 | | 0,42 | 0,42 | | 0,42 | | 34,81 | | | | 0,02 |
| 05.07.2021 | 24,00 | * | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 51,51 | 23,00 | 28,51 | | | 1,74 | | 1,74 | 1,74 | | 1,74 | | 51,87 | | | | 0,09 |
| 06.07.2021 | 24,00 | * | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 54,39 | 23,24 | 31,15 | | | 1,69 | | 1,69 | 1,69 | | 1,69 | | 53,97 | | | | 0,09 |
| 07.07.2021 | 24,00 | * | 1,62 | 0,00 | 1,62 | 52,69 | 23,56 | 29,13 | | | 1,52 | | 1,52 | 1,52 | | 1,52 | | 53,30 | | | | 0,08 |
| 08.07.2021 | 24,00 | * | 1,74 | 0,66 | 1,08 | 43,78 | 44,39 | -0,61 | | | 1,01 | | 1,01 | 1,01 | | 1,01 | | 46,86 | | | | 0,05 |
| 09.07.2021 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 10.07.2021 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 11.07.2021 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 12.07.2021 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 13.07.2021 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 14.07.2021 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 15.07.2021 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 16.07.2021 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 17.07.2021 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 18.07.2021 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 19.07.2021 | 24,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 20.07.2021 | 24,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 21.07.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 22.07.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Среднее** | 24,00 | | 0,62 | 0,03 | 0,58 | 21,51 | 11,46 | 10,05 | | | 0,54 | | 0,54 | 0,54 | | 0,54 | | 21,68 | | | | 0,03 |
| **Итого** | **480,00** | | **12,33** | **0,66** | **11,67** | | | | | | **10,77** | | **10,77** | **10,78** | | **10,78** | | | | | | **0,58** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | М1, т | М2, т | М3, т | М4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **48** час **0,14** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **48** час **2,7** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **21,25** °С **0,29** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **0,43** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **13,48** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

РУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.