

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Седова ул., д. 98, лит. А
 Обслуживающая организация: Источник ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9054.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23516

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

2-х трубная схема

Режим (схема):

График: 150/70

Выявленные приборы: БКГ-7 № 208346
 Подводящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подводящий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

Расходомер:
 PRЭМ
 PRЭМ
 PRЭМ

Гипп=
 0,067
 0,067
 0,027

Термопреобр.:
 КТСЛН
 КТСЛН
 КТСЛН

Расчетный алгоритм: $Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)$

Qтсх=
 0,164

Qтсв=
 0,0924

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.): Т/сут.:

Qот=
 0,164

Qтсх=
 0

Qтсв.ср=
 0,042

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2021 по 22.07.2021

Qтсх=
 0

Qтсв.ср=
 16,8 Гтсв.м³

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ							
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (извл.)		Водопит	T3	T4	P3	P4		
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
01.07.2021	24.00		60,73	54,67	6,06	71,12	65,47	5,65			5,72	5,85	5,85	70,78										0,40
02.07.2021	24.00		55,69	49,16	6,53	71,41	65,22	6,19			6,14	6,30	6,30	71,12										0,43
03.07.2021	24.00		55,01	49,44	5,57	71,57	65,33	6,24			5,18	5,32	5,32	71,10										0,37
04.07.2021	10.00		22,81	21,02	1,79	71,30	65,20	6,10			1,68	1,71	1,71	68,20										0,13
05.07.2021	17.00		38,18	32,75	5,43	69,35	63,17	6,18			4,89	5,02	5,02	69,00										0,36
06.07.2021	24.00		54,96	48,40	6,56	71,20	65,14	6,06			5,89	5,99	5,99	70,80										0,42
07.07.2021	24.00		56,08	49,49	6,59	71,51	65,58	5,93			6,03	6,16	6,16	71,27										0,43
08.07.2021	24.00		28,81	26,25	2,56	72,01	66,43	5,58			2,32	2,38	2,38	71,21										0,16
09.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
10.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
11.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
12.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
13.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
14.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
15.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
16.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
17.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
18.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
19.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
20.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
21.07.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
22.07.2021	22.95		19,47	17,32	2,15	40,68	37,25	3,42			1,98	2,03	2,03	40,25										0,14
Итого	459,00		372,27	331,18	41,09	40,68	37,25	3,42			1,98	2,03	2,03	38,73										2,70
Показаны счетчиков на момент снятия данных:			M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Общ, Гкал	Траб, ч													

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Визл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоснабителя Увс изл.

69 час
 15,32 куб.м
 21,25 °С
 2,65 Гкал
 54,05 м.куб.

1,07 Гкал
 1,12 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

