Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2021

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 2 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 24 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 24 | Код УУТЭ:
Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 24_СЦО+ГВС_июль_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 6100 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 11.09.2022 | Тхв, гр.С= 17.3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.08	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подлитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.164 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.164 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.13728
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0572
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 01.07.2021 - 23.07.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Уподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.07.2021	24,00	-	50,39	46,97	3,42	73,31	62,92	10,39	6,00	4,00		51,37	0,00	0,00	52,63	0,00	52,63	-	73,11	0,00				0,74
02.07.2021	24,00	-	47,81	43,73	4,09	73,88	62,68	11,20	6,00	4,00		48,74	0,00	0,00	49,95	0,00	49,95	-	73,66	0,00				0,79
03.07.2021	24,00	-	47,98	43,47	4,51	74,10	62,69	11,42	6,00	4,00		48,91	0,00	0,00	50,13	0,00	50,13	-	73,88	0,00				0,83
04.07.2021	24,00	-	55,40	51,59	3,81	73,44	63,74	9,71	6,00	4,00		56,49	0,00	0,00	57,88	0,00	57,88	-	73,27	0,00				0,78
05.07.2021	24,00	-	52,88	47,96	4,91	72,43	62,57	9,87	6,00	4,00		53,93	0,00	0,00	55,21	0,00	55,21	-	72,25	0,00				0,83
06.07.2021	24,00	-	46,75	43,10	3,66	73,72	62,54	11,17	6,00	4,00		47,66	0,00	0,00	48,84	0,00	48,84	-	73,50	0,00				0,75
07.07.2021	24,00	-	47,57	42,75	4,82	73,90	62,74	11,16	6,00	4,00		48,51	0,00	0,00	49,71	0,00	49,71	-	73,69	0,00				0,83
08.07.2021	24,00	-	34,36	32,07	2,29	72,71	62,75	9,96	6,00	4,00		35,05	0,00	0,00	35,89	0,00	35,89	-	72,54	0,00				0,49
09.07.2021	24,00	-	0,00	0,00	0,00	26,84	26,79	0,06	6,00	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,74	0,00				0,00
10.07.2021	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,69	25,47	0,22	6,00	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,74	0,00				0,00
11.07.2021	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,18	24,94	0,24	6,00	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,74	0,00				0,00
12.07.2021	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,72	24,52	0,20	6,00	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	25,01	0,00				0,00
13.07.2021	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,32	24,15	0,17	6,00	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,61	0,00				0,00
14.07.2021	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,24	24,02	0,22	6,00	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,60	0,00				0,00
15.07.2021	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,23	23,94	0,28	6,00	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,59	0,00				0,00
16.07.2021	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,28	23,94	0,34	6,00	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,65	0,00				0,00
17.07.2021	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,83	23,60	0,23	6,00	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,14	0,00				0,00
18.07.2021	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,32	23,14	0,17	6,00	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	23,60	0,00				0,00
19.07.2021	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,60	22,56	0,04	6,00	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	22,86	0,00				0,00
20.07.2021	24,00	-	39,30	35,42	3,88	36,17	35,14	1,02	6,00	4,00		21,40	0,00	0,00	21,54	0,00	21,54	-	36,15	0,00				0,18
21.07.2021	24,00	-	138,10	133,88	4,22	65,04	61,56	3,48	6,00	4,00		66,77	0,00	0,00	68,08	0,00	68,08	-	64,77	0,00				0,74
22.07.2021	24,00	-	127,62	123,52	4,10	72,64	68,35	4,29	6,00	4,00		60,39	0,00	0,00	61,84	0,00	61,84	-	72,49	0,00				0,83
Среднее	24,00	-	31,28	29,29	1,99	46,85	42,49	4,36	6,00	4,00	-	24,51	0,00	0,00	25,08	0,00	25,08	-	46,71	0,00	-	-	-	0,35
Итого	528,00		688,15	644,45	43,71						0,00	539,22	0,00	0,00	551,69	0,00	551,69	0,00			0,00	0,00	0,00	7,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.07.2021 14:00:00	95524,78	90129,58	43271,94	0,00	44329,55	0,00	5675,91	3158,83	17786,98
	22.07.2021 15:00:00	95534,24	90138,72	43276,46	0,00	44334,18	0,00	5676,33	3159,16	17786,98

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 21,25 °C = -0,93 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 6,86 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 43,71 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /

Представитель теплоснабжающей организации _____ /

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ «__» _____ 20__ г.