Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 27, лит. И**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8825.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23588**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 80222013** расходомер:
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**
график: **150/70**

		Gmin=	Gmax=	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Термопреобр.:
Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,25** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1078**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,049**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **75** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **19,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2021 по 22.07.2021

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Гкал
01.07.2021	24,00	*	53,15	47,56	5,59	72,84	65,27	7,57			6,70		6,70	6,88		6,88		72,50				0,48
02.07.2021	24,00	*	50,05	44,20	5,85	73,36	65,03	8,33			6,87		6,87	7,05		7,05		73,00				0,50
03.07.2021	24,00	*	49,83	44,26	5,57	73,54	65,24	8,30			6,62		6,62	6,79		6,79		73,16				0,49
04.07.2021	24,00	*	59,86	53,61	6,25	72,89	66,14	6,75			7,59		7,59	7,78		7,78		72,34				0,55
05.07.2021	24,00	*	54,80	48,36	6,44	72,01	64,85	7,16			7,67		7,67	7,87		7,87		71,64				0,55
06.07.2021	24,00	*	48,98	43,73	5,25	73,17	65,04	8,13			6,39		6,39	6,55		6,55		72,78				0,46
07.07.2021	24,00	*	50,20	43,85	6,35	73,45	65,32	8,13			7,44		7,44	7,63		7,63		73,31				0,55
08.07.2021	24,00	*	43,08	39,04	4,04	70,21	63,98	6,23			5,03		5,03	5,13		5,13		69,74				0,35
09.07.2021	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
10.07.2021	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
11.07.2021	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
12.07.2021	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
13.07.2021	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
14.07.2021	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
15.07.2021	24,00																					0,00
16.07.2021	24,00																					0,00
17.07.2021	24,00																					0,00
18.07.2021	24,00																					0,00
19.07.2021	24,00																					0,00
20.07.2021	24,00																					0,00
21.07.2021																						0,00
22.07.2021																						0,00
Среднее	24,00		20,50	18,23	2,27	41,53	37,20	4,33														0,00
Итого	**480,00**		**409,95**	**364,61**	**45,34**						2,72		2,72	2,78		2,78		41,32				
											54,31		**54,31**	**55,68**		**55,68**						0,20
																						3,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **48** час **0,98** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **48** час **13,92** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **21,25** °С **1,44** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **3,47** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **69,6** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.