

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за июль 2021

Абонент: ООО "ЖКСН-2"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 4, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырехтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-944 № 7389

Приборы УУТЭ поверены до 30.09.2023

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Txв = {T_HVS}
Подающий тр.	Питерфлоу РС 50 mm	0.24	36	КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	Питерфлоу РС 50 mm	0.24	36	КТПТР-05	СДВ-И
тр-д. ГВС	Питерфлоу РС 50 mm	0.24	36	КТПТР-05	СДВ-И
тр.цирк. ГВС	Питерфлоу РС 32 mm	0.1	15	КТПТР-05	СДВ-И
Тр. Подпитки					СДВ-И

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС				Обратный трубопровод ГВС				V5 м.куб	dT С	dV м.куб	Q Гкал
		T3 С	P3 кгс/см	V3 м.куб	Q3 Гкал	T4 С	P4 кгс/см	V4 м.куб	Q4 Гкал				
23.06.2021	24	71.5	7.16	236.628	-	64.8	4.51	220.141	-	-	6.68	16.49	2.547
24.06.2021	24	71.5	7.14	235.603	-	64.8	4.43	219.343	-	-	6.76	16.26	2.544
25.06.2021	24	70.8	7.09	232.044	-	64.0	4.54	215.863	-	-	6.75	16.18	2.506
26.06.2021	24	69.6	7.10	229.077	-	63.0	4.58	215.625	-	-	6.65	13.45	2.282
27.06.2021	24	72.0	6.93	219.960	-	64.5	4.34	203.396	-	-	7.45	16.56	2.597
28.06.2021	24	71.8	7.08	232.736	-	64.7	4.37	216.073	-	-	7.08	16.66	2.623
29.06.2021	24	71.2	7.09	234.156	-	64.2	4.34	217.902	-	-	7.07	16.25	2.596
30.06.2021	24	70.5	7.05	232.542	-	63.5	4.25	216.791	-	-	7.00	15.75	2.531
01.07.2021	24	71.2	7.09	236.341	-	64.2	4.23	219.030	-	-	7.04	17.31	2.671
02.07.2021	24	71.0	7.10	232.354	-	63.9	4.25	216.154	-	-	7.16	16.20	2.596
03.07.2021	24	71.4	7.12	233.217	-	64.1	4.16	217.241	-	-	7.26	15.98	2.613
04.07.2021	24	71.4	7.11	235.406	-	64.2	3.99	218.777	-	-	7.14	16.63	2.647
05.07.2021	24	71.4	7.07	205.966	-	65.1	3.91	187.949	-	-	6.32	18.02	3.035
06.07.2021	24	70.9	7.08	214.158	-	64.8	3.99	196.456	-	-	6.11	17.70	2.371
07.07.2021	24	71.4	7.09	214.379	-	65.0	3.84	197.447	-	-	6.36	16.93	2.380
08.07.2021	24	70.7	7.18	213.415	-	64.5	3.87	196.874	-	-	6.22	16.54	2.313
09.07.2021	24	70.1	7.25	210.909	-	63.8	4.05	194.557	-	-	6.26	16.35	2.282
10.07.2021	24	70.3	7.27	210.118	-	63.9	3.93	197.234	-	-	6.32	12.88	2.074
11.07.2021	24	70.0	7.23	215.980	-	63.8	3.98	200.551	-	-	6.16	15.43	2.235
12.07.2021	24	70.2	7.24	224.316	-	63.7	3.97	208.820	-	-	6.51	15.50	2.358
13.07.2021	24	71.1	7.21	224.980	-	64.4	3.93	209.750	-	-	6.69	15.23	2.394
14.07.2021	24	71.0	7.22	219.920	-	64.2	4.02	206.546	-	-	6.80	13.37	2.265
15.07.2021	24	71.6	7.24	222.094	-	64.7	4.10	206.916	-	-	6.84	15.18	2.405
16.07.2021	24	72.1	7.25	223.759	-	65.3	4.12	210.996	-	-	6.87	12.76	2.275
17.07.2021	24	71.5	7.26	221.389	-	64.6	4.01	209.906	-	-	6.93	11.48	2.182
18.07.2021	24	72.2	7.24	222.814	-	65.0	4.08	209.858	-	-	7.13	12.96	2.334
19.07.2021	24	71.5	7.21	225.807	-	64.4	4.00	211.333	-	-	7.10	14.47	2.438
20.07.2021	24	65.7	7.11	123.735	-	59.9	3.73	116.700	-	-	5.85	7.04	1.136
21.07.2021	24	25.4	0.00	-	-	27.5	5.00	-	-	-	0.00	0.00	0.000
22.07.2021	24	23.7	0.00	-	-	24.3	5.00	-	-	-	0.00	0.00	0.000
Среднее	24.00	67.8	6.67	220.850	-	0.0	4.18	205.651	-	-	6.28	14.186	2.241
Итого	720.0			6183.803	0.000			5758.229	0.000		188.517	425.57	67.23

Ориентировочно до конца месяца(+)

Корректировка за прошлый месяц (-)

1642.246

1467.001

175.244 23.770

Итого за июль 2021 :

4541.557

4291.228

250.3296 43.46019

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	V3, м.куб	Q3, Гкал	V4, м.куб	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
	-	-	-	-	{T.V5}	
	-	-	-	-	{T.V5}	

Время аварийных ситуаций:

0.00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв = {T_HVS}

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

21.36 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

