

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за июль 2021

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-2, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-941 № 26992

Подающий тр. VA2305M 40

Обратн.тр. VA2305M 25

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

0.05

0.02

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2021

Gmax

50

20

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 14.7

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод				dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGвс	Q
		T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.06.2021	24	72.9	-	99.906	-	64.7	-	89.419	-	8.23	10.487	0.00	-	-	1.501
24.06.2021	24	73.8	-	99.906	-	65.2	-	89.419	-	8.61	10.487	0.00	-	-	1.544
25.06.2021	24	72.0	-	99.906	-	64.2	-	89.419	-	7.83	10.487	0.00	-	-	1.455
26.06.2021	24	70.5	-	99.906	-	63.7	-	89.419	-	6.87	10.487	0.00	-	-	1.354
27.06.2021	24	73.2	-	99.906	-	65.0	-	89.419	-	8.23	10.487	0.00	-	-	1.503
28.06.2021	24	73.7	-	99.906	-	64.8	-	89.419	-	8.94	10.487	0.00	-	-	1.572
29.06.2021	24	72.2	-	99.906	-	63.6	-	89.419	-	8.63	10.487	0.00	-	-	1.529
30.06.2021	24	73.5	-	99.906	-	65.1	-	89.419	-	8.44	10.487	0.00	-	-	1.526
01.07.2021	24	72.2	-	99.906	-	63.7	-	89.419	-	8.42	10.487	0.00	-	-	1.509
02.07.2021	24	73.8	-	99.906	-	65.0	-	89.419	-	8.83	10.487	0.00	-	-	1.564
03.07.2021	24	73.6	-	99.906	-	64.5	-	89.419	-	9.16	10.487	0.00	-	-	1.591
04.07.2021	24	73.6	-	99.906	-	64.7	-	89.419	-	8.91	10.487	0.00	-	-	1.569
05.07.2021	24	74.2	-	99.906	-	65.5	-	89.419	-	8.75	10.487	0.00	-	-	1.560
06.07.2021	24	74.0	-	99.906	-	66.0	-	89.419	-	8.08	10.487	0.00	-	-	1.499
07.07.2021	24	73.4	-	99.906	-	64.4	-	89.419	-	8.92	10.487	0.00	-	-	1.567
08.07.2021	24	70.9	-	99.906	-	62.7	-	89.419	-	8.26	10.487	0.00	-	-	1.482
09.07.2021	24	71.1	-	99.906	-	62.7	-	89.419	-	8.42	10.487	0.00	-	-	1.499
10.07.2021	24	71.4	-	99.906	-	63.8	-	89.419	-	7.64	10.487	0.00	-	-	1.432
11.07.2021	24	70.0	-	99.906	-	62.4	-	89.419	-	7.65	10.487	0.00	-	-	1.418
12.07.2021	24	71.0	-	99.906	-	64.4	-	89.419	-	6.55	10.487	0.00	-	-	1.330
13.07.2021	24	72.4	-	99.906	-	64.2	-	89.419	-	8.24	10.487	0.00	-	-	1.496
14.07.2021	24	72.2	-	99.906	-	63.5	-	89.419	-	8.66	10.487	0.00	-	-	1.531
15.07.2021	24	72.9	-	99.906	-	64.4	-	89.419	-	8.46	10.487	0.00	-	-	1.521
16.07.2021	24	71.9	-	99.906	-	63.5	-	89.419	-	8.34	10.487	0.00	-	-	1.500
17.07.2021	24	73.5	-	99.906	-	64.9	-	89.419	-	8.61	10.487	0.00	-	-	1.541
18.07.2021	24	73.4	-	99.906	-	64.5	-	89.419	-	8.88	10.487	0.00	-	-	1.564
19.07.2021	24	74.0	-	99.906	-	64.6	-	89.419	-	9.41	10.487	0.00	-	-	1.618
20.07.2021	24	40.8	-	99.906	-	29.5	-	89.419	-	11.27	10.487	0.00	-	-	1.435
21.07.2021	24	24.0	-	0.000	-	24.7	-	0.000	-	0.00	0.000	0.00	-	-	0.000
22.07.2021	24	23.0	-	0.000	-	23.4	-	0.000	-	0.00	0.000	0.00	-	-	0.000
Среднее	24.00	68.3	-	93.246	-	0.0	-	83.458	-	7.91	9.788	-	-	-	1.407
Итого	720.0			2797.368	0.000			2503.732	0.000		293.636	0.00	0.00	0.00	42.21

Ориентировочно до конца месяца(+)

Корректировка за прошлый месяц (-)

Итого за июль 2021 :

813.303

1984.065

715.391

1788.341

97.913

195.723

13.370

28.841469

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.07.2021 22:00:0	69671.786	1220.572	59448.586	-	0.000	-	1220.572	
22.07.2021 20:00:0	69671.786	1220.572	59448.586	-	0.000	-	1220.572	

Время аварийных ситуаций:

0.00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 22.1

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

24.60 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

