

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за июль 2021

Абонент: ЖКС №2 Невского района
 Договор: 31502-7
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-3 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырехтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-944 № 8220

расходомер
 Подающий тр. Питерфлоу РС 40 мм
 Обратн.тр. Питерфлоу РС 40 мм
 тр-д. ГВС Питерфлоу РС 32 мм
 тр.цирк. ГВС Питерфлоу РС 20 мм
 Тр. Подпитки

Gmin
 0.15
 0.15
 0.1
 0.04

Приборы УУТЭ поверены до 19.01.2024

Gmax
 22
 22
 15
 6

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Tхв = {T_HVS}
 Преобр. давления
 СДВ-И
 СДВ-И
 СДВ-И
 СДВ-И

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС				Обратный трубопровод ГВС				V5 м.куб	dT С	dV м.куб	Q Гкал
		T3 С	P3 кгс/см	V3 м.куб	Q3 Гкал	T4 С	P4 кгс/см	V4 м.куб	Q4 Гкал				
23.06.2021	24	68.9	7.17	40.410	-	56.5	6.83	34.601	-	-	12.39	5.81	0.798
24.06.2021	24	69.5	7.17	40.108	-	56.7	6.83	34.338	-	-	12.79	5.77	0.808
25.06.2021	24	68.6	7.17	40.420	-	56.2	6.84	34.535	-	-	12.37	5.89	0.801
26.06.2021	24	67.5	7.17	40.466	-	55.4	6.85	34.328	-	-	12.14	6.14	0.803
27.06.2021	24	68.3	7.18	40.420	-	55.5	6.86	33.504	-	-	12.73	6.92	0.866
28.06.2021	24	69.1	7.17	40.014	-	56.1	6.83	34.454	-	-	12.99	5.56	0.800
29.06.2021	24	68.8	7.17	40.585	-	55.7	6.83	34.606	-	-	13.12	5.98	0.833
30.06.2021	24	68.2	7.17	40.663	-	55.2	6.84	34.465	-	-	13.00	6.20	0.840
01.07.2021	24	68.8	7.13	40.398	-	55.6	6.80	34.469	-	-	13.22	5.93	0.833
02.07.2021	24	68.7	7.15	40.645	-	55.3	6.82	34.508	-	-	13.39	6.14	0.852
03.07.2021	24	69.0	7.12	39.859	-	55.4	6.80	34.547	-	-	13.64	5.31	0.807
04.07.2021	24	69.0	7.00	40.463	-	55.4	6.69	33.802	-	-	13.64	6.66	0.888
05.07.2021	24	69.0	7.12	40.569	-	55.6	6.79	34.500	-	-	13.39	6.07	0.848
06.07.2021	24	68.5	7.02	39.933	-	55.3	6.69	34.262	-	-	13.19	5.67	0.810
07.07.2021	24	69.0	7.02	40.777	-	55.7	6.69	34.100	-	-	13.28	6.68	0.881
08.07.2021	24	68.1	7.06	39.341	-	55.2	6.75	33.631	-	-	12.90	5.71	0.793
09.07.2021	24	67.7	7.16	38.781	-	55.1	6.84	33.453	-	-	12.57	5.33	0.752
10.07.2021	24	67.7	7.20	38.950	-	55.2	6.88	33.739	-	-	12.43	5.21	0.743
11.07.2021	24	67.2	7.11	39.240	-	55.1	6.79	33.708	-	-	12.07	5.53	0.750
12.07.2021	24	67.5	7.09	40.240	-	55.6	6.74	34.739	-	-	11.92	5.50	0.756
13.07.2021	24	68.7	7.15	39.803	-	56.3	6.80	34.188	-	-	12.40	5.61	0.779
14.07.2021	24	68.7	7.04	35.908	-	55.4	6.77	30.690	-	-	13.38	5.22	0.740
15.07.2021	24	68.9	7.06	35.436	-	55.4	6.79	30.670	-	-	13.48	4.77	0.713
16.07.2021	24	69.1	7.07	36.182	-	55.8	6.78	31.033	-	-	13.31	5.15	0.740
17.07.2021	24	68.9	7.08	35.091	-	55.2	6.80	31.040	-	-	13.70	4.05	0.675
18.07.2021	24	69.3	7.11	35.678	-	55.3	6.83	31.171	-	-	13.96	4.51	0.718
19.07.2021	24	69.2	7.09	36.470	-	55.1	6.81	30.967	-	-	14.18	5.50	0.790
20.07.2021	24	54.3	7.24	55.723	-	47.6	6.19	47.678	-	-	6.69	8.05	0.740
21.07.2021	24	0.000	6.56	0.000	-	0.000	4.96	0.000	-	-	0.000	0.00	0.000
22.07.2021	24	0.000	0.00	0.000	-	0.000	0.12	0.000	-	-	0.000	0.00	0.000
Среднее	24.00	63.5	6.86	37.086	-	0.0	6.49	31.724	-	-	11.94	5.362	0.739
Итого	720.0			1112.573	0.000			951.726	0.000		358.234	160.85	22.16

Ориентировочно до конца месяца(+)

Корректировка за прошлый месяц (-)

Итого за июль 2021 :

278.984
833.589229.376
722.350204.600
-43.7529
15.869

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	V3, м.куб	Q3, Гкал	V4, м.куб	Q4, Гкал	V5, м. куб	Q, Гкал
		-		-	{T.V5}	
		-		-	{T.V5}	

Время аварийных ситуаций:

0.00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = {T_HVS}

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

15.87 Гкал
Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

