Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Александровской Фермы пр-кт, д. 1**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9133.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **14.09.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **8853**

Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**
Преобр.давления:
график: **150/70**

Установленные приборы:
Вычислитель: **СПТ943 № 2752**

Часовые и суточн. архивы в файлах:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-3-32-А	0,067	30	КТПТР-01
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-3-32-А	0,067	30	КТПТР-01
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-3-20-А	0,027	12	ТПТ-1-3
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= **0,23**	Qвент.= **0**	Qтех.= **0**	Qтех.гв= **0,0177**	Qгвс.= **0,1772**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср **0,0177**	Qгвс.ср= **0,0709**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= **69**	Gвент.= **0**	Gтех.= **0**	Gтех.гв= **7,08**	Gгвс.= **28,36** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												Qобщ
	час		M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Гкал
23.05.2021	24,00	*	57,15	44,49	12,66	69,28	60,00	9,28						58,40	45,25	13,15						1,30
24.05.2021	24,00	*	59,30	46,28	13,02	68,88	60,08	8,80						60,59	47,07	13,52						1,31
25.05.2021	24,00		63,32	46,96	16,36	68,72	60,81	7,91						64,69	47,77	16,92						1,50
26.05.2021	24,00		56,73	45,97	10,76	68,10	58,98	9,12						57,94	46,72	11,22						1,16
27.05.2021	24,00	*	58,89	47,04	11,85	69,21	60,13	9,08						60,18	47,84	12,34						1,25
28.05.2021	24,00	*	57,99	47,28	10,71	69,20	60,14	9,06						59,26	48,08	11,18						1,18
29.05.2021	24,00	*	59,03	46,42	12,61	69,10	60,17	8,93						60,32	47,21	13,11						1,29
30.05.2021	24,00	*	57,59	46,51	11,08	68,62	59,46	9,16						58,83	47,29	11,54						1,19
31.05.2021	24,00	*	58,37	46,06	12,31	69,14	60,14	9,00						59,64	46,84	12,80						1,27
01.06.2021	24,00	*	58,13	47,41	10,72	68,82	59,90	8,92						59,39	48,21	11,18						1,17
02.06.2021	24,00	*	59,30	47,94	11,36	68,81	60,03	8,78						60,59	48,76	11,83						1,21
03.06.2021	24,00	*	59,01	48,02	10,99	69,23	60,39	8,84						60,31	48,84	11,47						1,19
04.06.2021	24,00	*	59,02	48,31	10,71	68,66	60,21	8,45						60,29	49,13	11,16						1,15
05.06.2021	24,00	*	58,90	48,77	10,13	69,33	60,96	8,37						60,20	49,62	10,58						1,12
06.06.2021	24,00	*	59,67	49,46	10,21	69,57	61,18	8,39						60,99	50,33	10,66						1,13
07.06.2021	24,00	*	58,80	49,23	9,57	69,97	61,47	8,50						60,12	50,11	10,01						1,09
08.06.2021	24,00		59,16	49,12	10,04	69,84	61,50	8,34						60,48	49,99	10,49						1,12
09.06.2021	24,00	*	57,97	50,22	7,75	69,71	61,00	8,71						59,26	51,10	8,16						0,98
10.06.2021	24,00	*	59,45	50,54	8,91	69,33	61,00	8,33						60,76	51,42	9,34						1,04
11.06.2021	24,00	*	59,20	50,34	8,86	69,52	61,19	8,33						60,51	51,23	9,28						1,04
12.06.2021	24,00		60,25	51,19	9,06	70,33	62,05	8,28						61,61	52,11	9,50						1,07
13.06.2021	24,00		60,36	51,33	9,03	69,76	61,74	8,02						61,70	52,25	9,45						1,05
14.06.2021	24,00		59,98	51,11	8,87	69,38	61,14	8,24						61,30	52,01	9,29						1,04
15.06.2021	24,00	*	60,35	50,84	9,51	69,89	61,30	8,59						61,69	51,74	9,95						1,11
16.06.2021	24,00	*	59,94	50,32	9,62	69,77	61,16	8,61						61,28	51,20	10,08						1,11
17.06.2021	24,00	*	60,03	50,31	9,72	69,58	61,20	8,38						61,36	51,20	10,16						1,10
18.06.2021	24,00	*	59,40	51,15	8,25	69,09	60,71	8,38						60,69	52,03	8,66						1,00
19.06.2021	24,00		61,13	51,52	9,61	69,93	62,01	7,92						62,50	52,45	10,05						1,09
20.06.2021	24,00	*	60,76	52,11	8,65	70,42	62,58	7,84						62,13	53,07	9,06						1,02
21.06.2021	24,00	*	60,34	52,57	7,77	70,82	62,91	7,91						61,72	53,55	8,17						0,97
22.06.2021	24,00	*	60,52	53,55	6,97	71,65	63,77	7,88						61,93	54,57	7,36						0,93
Среднее	24,00		59,36	49,11	10,25	69,47	60,95	8,53						60,67	49,97	10,70						1,13
Итого	**744,00**		**1840,04**	**1522,37**	**317,67**									**1880,66**	**1548,99**	**331,67**						**35,18**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **192** час **9,04** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **192** час **85,6** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,02** °С **6** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **38,22** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **417,27** м.куб.

ГУП «ЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальная организация № 2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/