

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июнь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Александровской Фермы пр-кт, д. 2, лит. А**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнергo"**
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнергo"**

Установленные приборы: **С1Т943 № 15805**
 Вычислитель: **Числовые и орточн. архивы в файлах:**

Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Мп)
 Расчетный алгоритм: **зима:**

Расходомер: **ПРЭМ**
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ВСГ-15

Договорные нагрузки (ор.час): **Гкал/час:**
 Договорные нагрузки (ор.сут.): **Гкал/сут.:**

Сот. = **229,56**
 Гвент. = **0,7652**
 Отех. = **0**
 Стех. = **0**
 Гвс.ор. = **0,2852**
 Гвс.м. = **51,96**

Схема подключения: **2-х-трубная схема**
 Приборы УТЭ поверены до: **30.06.2022**
 Термопреобр.: **КТПТР-05**
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Режим (схема): **Преобр.давления:**
 ОЛ: **СП-0; МП: СП-0;**

Общий **23154**
 Код УТЭ: **15070**

Узел учета: **23154**
 Общ.м. **15070**

Дата	Ти час	М1		М2		М3		М4		Мп		Учет ГВС (ГВ-2)		Т3 °С	Т4 °С	Р3 кгс/см2	Р4 кгс/см2	Общ. Гкал	
		T	ΔT	T	ΔT	T	ΔT	T	ΔT	T	ΔT	М3	Уплит						
23.05.2021	24.00	272,60	10,01	262,59	9,76	69,86	64,50	5,36	275,02	257,87	17,15	281,16	282,84	18,32	69,61	64,32	69,35	64,02	2,56
24.05.2021	24.00	272,73	9,76	262,97	9,90	69,60	64,20	5,40	275,14	258,24	16,90	281,24	283,18	18,06	69,35	64,02	69,13	63,91	2,45
25.05.2021	24.00	265,11	10,59	255,21	10,59	69,38	64,09	5,29	267,49	250,89	16,60	273,39	255,67	17,72	68,71	62,80	68,71	62,80	2,45
27.05.2021	24.00	247,06	11,12	236,47	11,12	70,03	64,07	5,96	249,38	233,83	15,55	254,82	238,14	16,68	68,71	62,80	68,71	62,80	2,45
28.05.2021	24.00	250,79	9,08	239,67	9,08	70,11	64,35	5,76	253,11	235,86	17,25	258,79	240,35	18,44	69,76	63,89	69,76	63,89	2,45
30.05.2021	24.00	270,26	11,53	258,75	11,53	70,00	64,52	5,48	282,31	248,37	15,94	268,20	251,10	17,10	69,85	64,16	69,85	64,16	2,52
31.05.2021	24.00	270,21	12,24	257,97	12,24	69,45	63,75	5,70	272,89	254,63	18,26	279,01	259,54	19,47	69,75	64,32	69,75	64,32	2,66
01.06.2021	24.00	269,49	11,83	257,86	11,83	69,97	64,58	5,39	272,84	255,73	17,11	278,87	260,55	18,32	69,20	63,57	69,20	63,57	2,63
02.06.2021	24.00	272,09	11,83	260,26	11,83	69,97	64,58	5,39	272,09	254,90	17,19	278,19	259,83	18,36	69,71	64,38	69,71	64,38	2,56
03.06.2021	24.00	272,09	11,83	260,26	11,83	69,97	64,58	5,39	272,09	254,90	17,19	278,19	259,83	18,36	69,71	64,38	69,71	64,38	2,56
04.06.2021	24.00	272,09	11,83	260,26	11,83	69,97	64,58	5,39	272,09	254,90	17,19	278,19	259,83	18,36	69,71	64,38	69,71	64,38	2,56
05.06.2021	24.00	272,09	11,83	260,26	11,83	69,97	64,58	5,39	272,09	254,90	17,19	278,19	259,83	18,36	69,71	64,38	69,71	64,38	2,56
06.06.2021	24.00	272,09	11,83	260,26	11,83	69,97	64,58	5,39	272,09	254,90	17,19	278,19	259,83	18,36	69,71	64,38	69,71	64,38	2,56
07.06.2021	24.00	272,09	11,83	260,26	11,83	69,97	64,58	5,39	272,09	254,90	17,19	278,19	259,83	18,36	69,71	64,38	69,71	64,38	2,56
08.06.2021	24.00	272,09	11,83	260,26	11,83	69,97	64,58	5,39	272,09	254,90	17,19	278,19	259,83	18,36	69,71	64,38	69,71	64,38	2,56
09.06.2021	24.00	272,09	11,83	260,26	11,83	69,97	64,58	5,39	272,09	254,90	17,19	278,19	259,83	18,36	69,71	64,38	69,71	64,38	2,56
10.06.2021	24.00	272,09	11,83	260,26	11,83	69,97	64,58	5,39	272,09	254,90	17,19	278,19	259,83	18,36	69,71	64,38	69,71	64,38	2,56
11.06.2021	24.00	272,09	11,83	260,26	11,83	69,97	64,58	5,39	272,09	254,90	17,19	278,19	259,83	18,36	69,71	64,38	69,71	64,38	2,56
12.06.2021	24.00	272,09	11,83	260,26	11,83	69,97	64,58	5,39	272,09	254,90	17,19	278,19	259,83	18,36	69,71	64,38	69,71	64,38	2,56
13.06.2021	24.00	272,09	11,83	260,26	11,83	69,97	64,58	5,39	272,09	254,90	17,19	278,19	259,83	18,36	69,71	64,38	69,71	64,38	2,56
14.06.2021	24.00	272,09	11,83	260,26	11,83	69,97	64,58	5,39	272,09	254,90	17,19	278,19	259,83	18,36	69,71	64,38	69,71	64,38	2,56
15.06.2021	24.00	272,09	11,83	260,26	11,83	69,97	64,58	5,39	272,09	254,90	17,19	278,19	259,83	18,36	69,71	64,38	69,71	64,38	2,56
16.06.2021	24.00	272,09	11,83	260,26	11,83	69,97	64,58	5,39	272,09	254,90	17,19	278,19	259,83	18,36	69,71	64,38	69,71	64,38	2,56
17.06.2021	24.00	272,09	11,83	260,26	11,83	69,97	64,58	5,39	272,09	254,90	17,19	278,19	259,83	18,36	69,71	64,38	69,71	64,38	2,56
18.06.2021	24.00	272,09	11,83	260,26	11,83	69,97	64,58	5,39	272,09	254,90	17,19	278,19	259,83	18,36	69,71	64,38	69,71	64,38	2,56
19.06.2021	24.00	272,09	11,83	260,26	11,83	69,97	64,58	5,39	272,09	254,90	17,19	278,19	259,83	18,36	69,71	64,38	69,71	64,38	2,56
20.06.2021	24.00	272,09	11,83	260,26	11,83	69,97	64,58	5,39	272,09	254,90	17,19	278,19	259,83	18,36	69,71	64,38	69,71	64,38	2,56
21.06.2021	24.00	272,09	11,83	260,26	11,83	69,97	64,58	5,39	272,09	254,90	17,19	278,19	259,83	18,36	69,71	64,38	69,71	64,38	2,56
22.06.2021	24.00	272,09	11,83	260,26	11,83	69,97	64,58	5,39	272,09	254,90	17,19	278,19	259,83	18,36	69,71	64,38	69,71	64,38	2,56
Среднее	24.00	264,23	10,67	253,56	10,67	69,71	64,12	5,59	266,70	249,81	16,88	272,63	254,58	18,05	69,45	63,93	69,45	63,93	2,55
Итого	216,00	2378,11	2282,05	96,06	69,71	64,12	5,59	266,70	249,81	16,88	272,63	254,58	18,05	69,45	63,93	69,45	63,93	2,55	

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Упл. Т; Общ. Гкал; Трасс. м

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: **720 час**
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: **720 час**
 Период превышения 12: **76,5 Гкал**
 Период превышения 12: **541,5 куб.м**
 Корректировка на температуру холодной воды: **15,02 °С**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **9,89 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **89,59 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Упл: **703,97 куб.м**

Филиал «Энергобыт»
Абонентное управление
Отчет принят
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 20 г.
 Представитель теплопоставляющей организации