Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Александровской Фермы пр-кт, д. 9, лит. Д**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9139.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24463**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **12.11.2021** график: **150/70**

Вычислитель: **ВКТ-7 № 207225**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Режим (схема):
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= **0,226**	Qвент.= **0**	Qтех.= **0**	Qтех.гв= **0**	Qгвс.= **0,1932**			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср **0**	Qгвс.ср= **0,0878**			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= **67,8**	Gвент.= **0**	Gтех.= **0**	Gтех.гв= **0**	Gгвс.= **35,12**	Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.05.2021	24,00		90,29	78,20	12,09	70,78	64,62	6,16						92,37	79,66	12,71						1,34
24.05.2021	24,00		91,07	78,94	12,13	70,48	64,34	6,14						93,15	80,43	12,72						1,34
25.05.2021	24,00		92,92	79,35	13,57	70,28	64,32	5,96						95,04	80,88	14,16						1,43
26.05.2021	24,00		87,76	77,75	10,01	69,95	63,58	6,37						89,74	79,19	10,55						1,20
27.05.2021	22,00	*	82,48	72,89	9,59	71,03	64,71	6,32						84,36	80,61	3,75						1,14
28.05.2021	24,00		89,69	79,50	10,19	71,02	64,66	6,36						91,76	81,05	10,71						1,23
29.05.2021	24,00		92,05	78,13	13,92	70,94	64,65	6,29						94,14	79,62	14,52						1,48
30.05.2021	24,00		90,08	77,87	12,21	70,32	63,99	6,33						92,13	79,31	12,82						1,36
31.05.2021	24,00		89,55	78,08	11,47	70,85	64,50	6,35						91,61	79,59	12,02						1,31
01.06.2021	24,00		93,49	79,52	13,97	70,64	64,58	6,06						95,63	81,03	14,60						1,47
02.06.2021	24,00		91,87	80,34	11,53	70,47	64,50	5,97						93,97	81,89	12,08						1,30
03.06.2021	24,00		92,98	80,37	12,61	70,84	64,99	5,85						95,11	81,92	13,19						1,37
04.06.2021	24,00		92,27	81,12	11,15	70,58	64,78	5,80						94,36	82,74	11,62						1,26
05.06.2021	24,00		91,37	81,71	9,66	71,07	65,21	5,86						93,49	83,35	10,14						1,17
06.06.2021	24,00		93,80	82,16	11,64	71,28	65,56	5,72						95,96	83,84	12,12						1,30
07.06.2021	24,00		91,70	81,96	9,74	71,81	65,94	5,87						93,86	83,64	10,22						1,19
08.06.2021	24,00		91,49	82,16	9,33	71,60	65,70	5,90						93,65	83,82	9,83						1,16
09.06.2021	24,00		94,21	83,09	11,12	71,13	65,49	5,64						96,40	84,77	11,63						1,26
10.06.2021	24,00		93,24	84,02	9,22	71,18	65,45	5,73						95,36	85,70	9,66						1,14
11.06.2021	24,00		93,43	83,65	9,78	71,39	65,68	5,71						95,63	85,33	10,30						1,18
12.06.2021	24,00		95,82	85,33	10,49	71,85	66,25	5,60						98,10	87,01	11,09						1,23
13.06.2021	24,00		96,05	85,17	10,88	71,34	65,80	5,54						98,29	86,85	11,44						1,25
14.06.2021	24,00		96,86	84,56	12,30	70,99	65,38	5,61						99,10	86,24	12,86						1,35
15.06.2021	24,00		94,60	84,68	9,92	71,59	65,78	5,81						96,80	86,36	10,44						1,21
16.06.2021	24,00		93,12	83,77	9,35	71,35	65,48	5,87						95,28	85,45	9,83						1,16
17.06.2021	24,00		94,56	83,78	10,78	71,20	65,54	5,66						96,76	85,46	11,30						1,25
18.06.2021	24,00		94,13	84,80	9,33	70,88	65,37	5,51						96,33	86,48	9,85						1,13
19.06.2021	24,00		95,87	85,47	10,40	71,59	66,31	5,28						98,10	87,15	10,95						1,20
20.06.2021	24,00		96,16	86,11	10,05	72,12	66,90	5,22						98,44	87,85	10,59						1,18
21.06.2021	24,00		96,07	87,01	9,06	72,54	67,41	5,13						98,37	88,89	9,48						1,11
22.06.2021	24,00		96,00	88,29	7,71	73,32	68,22	5,10						98,36	90,21	8,15						1,02
Среднее	23,94		92,99	82,15	10,84	71,17	65,34	5,83						95,15	83,98	11,17						1,25
Итого	**742,00**		**2874,98**	**2539,78**	**335,20**									**2941,65**	**2596,32**	**345,33**						**38,72**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **194** час **10,1** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **194** час **91,99** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,02** °С **6,35** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **42,47** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **437,32** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Комсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2