# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 109, корп. 1, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8822.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **12352**

Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**
Преобр.давления:
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

| | | Gmin= | Gmax= | |
|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: **СПТ943 № 14806** | | | | |
| Подающий трубопровод (М1) | расходомер: ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТПТР-05 |
| Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТПТР-05 |
| Подающий ГВС (М3) | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | ТПТ-15-2 |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |

Термопреобр.:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,501** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= **0,1958** |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= **0,089** |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **150,3** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= **35,6** Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021**

| Дата | Ти | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | Гкал |
| 23.05.2021 | 24,00 | * | 126,78 | 102,61 | 24,17 | 69,10 | 68,88 | 0,22 | | | 22,06 | | 22,06 | 22,55 | | 22,55 | | 69,22 | | | | 1,53 |
| 24.05.2021 | 24,00 | * | 124,49 | 104,15 | 20,34 | 68,84 | 68,63 | 0,21 | | | 18,27 | | 18,27 | 18,67 | | 18,67 | | 68,74 | | | | 1,26 |
| 25.05.2021 | 24,00 | * | 125,81 | 104,48 | 21,33 | 68,64 | 68,46 | 0,18 | | | 19,19 | | 19,19 | 19,60 | | 19,60 | | 68,58 | | | | 1,32 |
| 26.05.2021 | 24,00 | * | 122,75 | 101,55 | 21,20 | 68,27 | 68,08 | 0,19 | | | 19,15 | | 19,15 | 19,56 | | 19,56 | | 68,26 | | | | 1,31 |
| 27.05.2021 | 24,00 | * | 125,41 | 104,14 | 21,27 | 69,34 | 69,14 | 0,20 | | | 19,20 | | 19,20 | 19,62 | | 19,62 | | 69,35 | | | | 1,33 |
| 28.05.2021 | 24,00 | * | 124,14 | 104,74 | 19,40 | 69,34 | 69,14 | 0,20 | | | 17,29 | | 17,29 | 17,68 | | 17,68 | | 69,25 | | | | 1,20 |
| 29.05.2021 | 24,00 | * | 123,75 | 102,86 | 20,89 | 69,21 | 68,98 | 0,23 | | | 18,71 | | 18,71 | 19,13 | | 19,13 | | 69,36 | | | | 1,30 |
| 30.05.2021 | 24,00 | * | 124,56 | 101,66 | 22,90 | 68,64 | 68,44 | 0,20 | | | 20,67 | | 20,67 | 21,12 | | 21,12 | | 68,66 | | | | 1,42 |
| 31.05.2021 | 24,00 | * | 123,58 | 102,20 | 21,38 | 69,16 | 68,94 | 0,22 | | | 19,15 | | 19,15 | 19,58 | | 19,58 | | 69,18 | | | | 1,33 |
| 01.06.2021 | 24,00 | * | 124,47 | 104,29 | 20,18 | 68,97 | 68,77 | 0,20 | | | 17,93 | | 17,93 | 18,32 | | 18,32 | | 69,02 | | | | 1,24 |
| 02.06.2021 | 24,00 | * | 125,26 | 104,97 | 20,29 | 68,89 | 68,71 | 0,18 | | | 18,08 | | 18,08 | 18,48 | | 18,48 | | 68,87 | | | | 1,25 |
| 03.06.2021 | 24,00 | * | 125,16 | 105,36 | 19,80 | 69,25 | 69,07 | 0,18 | | | 17,56 | | 17,56 | 17,94 | | 17,94 | | 69,19 | | | | 1,21 |
| 04.06.2021 | 24,00 | * | 124,79 | 106,80 | 17,99 | 68,95 | 68,77 | 0,18 | | | 15,78 | | 15,78 | 16,12 | | 16,12 | | 68,96 | | | | 1,09 |
| 05.06.2021 | 24,00 | * | 124,90 | 107,81 | 17,09 | 69,49 | 69,33 | 0,16 | | | 14,86 | | 14,86 | 15,19 | | 15,19 | | 69,35 | | | | 1,03 |
| 06.06.2021 | 24,00 | * | 116,60 | 98,36 | 18,24 | 69,53 | 69,37 | 0,16 | | | 17,99 | | 17,99 | 18,38 | | 18,38 | | 68,60 | | | | 1,23 |
| 07.06.2021 | 24,00 | * | 133,35 | 114,70 | 18,65 | 70,12 | 69,97 | 0,15 | | | 15,96 | | 15,96 | 16,32 | | 16,32 | | 70,07 | | | | 1,12 |
| 08.06.2021 | 24,00 | * | 131,88 | 114,50 | 17,38 | 69,92 | 69,77 | 0,15 | | | 14,83 | | 14,83 | 15,16 | | 15,16 | | 69,86 | | | | 1,04 |
| 09.06.2021 | 24,00 | * | 133,33 | 115,72 | 17,61 | 69,55 | 69,43 | 0,12 | | | 14,97 | | 14,97 | 15,30 | | 15,30 | | 69,24 | | | | 1,04 |
| 10.06.2021 | 24,00 | * | 133,82 | 116,85 | 16,97 | 69,47 | 69,31 | 0,16 | | | 14,26 | | 14,26 | 14,58 | | 14,58 | | 69,48 | | | | 0,99 |
| 11.06.2021 | 24,00 | * | 133,12 | 116,56 | 16,56 | 69,65 | 69,50 | 0,15 | | | 13,75 | | 13,75 | 14,06 | | 14,06 | | 69,55 | | | | 0,96 |
| 12.06.2021 | 24,00 | * | 135,53 | 118,90 | 16,63 | 70,17 | 70,02 | 0,15 | | | 13,85 | | 13,85 | 14,16 | | 14,16 | | 70,11 | | | | 0,97 |
| 13.06.2021 | 24,00 | * | 136,21 | 118,26 | 17,95 | 69,68 | 69,54 | 0,14 | | | 15,21 | | 15,21 | 15,54 | | 15,54 | | 69,59 | | | | 1,06 |
| 14.06.2021 | 24,00 | * | 135,15 | 117,77 | 17,38 | 69,35 | 69,21 | 0,14 | | | 14,57 | | 14,57 | 14,89 | | 14,89 | | 69,20 | | | | 1,01 |
| 15.06.2021 | 24,00 | * | 135,05 | 117,27 | 17,78 | 69,89 | 69,73 | 0,16 | | | 15,06 | | 15,06 | 15,40 | | 15,40 | | 69,81 | | | | 1,05 |
| 16.06.2021 | 24,00 | * | 134,19 | 115,54 | 18,65 | 69,67 | 69,50 | 0,17 | | | 16,01 | | 16,01 | 16,36 | | 16,36 | | 69,64 | | | | 1,11 |
| 17.06.2021 | 24,00 | * | 134,23 | 115,18 | 19,05 | 69,52 | 69,38 | 0,14 | | | 16,23 | | 16,23 | 16,59 | | 16,59 | | 69,31 | | | | 1,13 |
| 18.06.2021 | 24,00 | * | 135,56 | 116,44 | 19,12 | 69,22 | 69,06 | 0,16 | | | 16,20 | | 16,20 | 16,56 | | 16,56 | | 69,20 | | | | 1,12 |
| 19.06.2021 | 24,00 | * | 134,68 | 118,05 | 16,63 | 69,95 | 69,80 | 0,15 | | | 13,86 | | 13,86 | 14,17 | | 14,17 | | 69,83 | | | | 0,97 |
| 20.06.2021 | 24,00 | * | 137,39 | 118,21 | 19,18 | 70,47 | 70,33 | 0,14 | | | 16,27 | | 16,27 | 16,64 | | 16,64 | | 70,38 | | | | 1,15 |
| 21.06.2021 | 24,00 | * | 136,39 | 119,87 | 16,52 | 70,92 | 70,77 | 0,15 | | | 13,65 | | 13,65 | 13,96 | | 13,96 | | 70,81 | | | | 0,97 |
| 22.06.2021 | 24,00 | * | 137,24 | 121,86 | 15,38 | 71,74 | 71,60 | 0,14 | | | 12,48 | | 12,48 | 12,77 | | 12,77 | | 71,58 | | | | 0,89 |
| **Среднее** | 24,00 | | 129,66 | 110,70 | 18,96 | 69,51 | 69,34 | 0,17 | | | 16,55 | | 16,55 | 16,92 | | 16,92 | | 69,43 | | | | 1,15 |
| **Итого** | **744,00** | | **4019,57** | **3431,66** | **587,91** | | | | | | **513,05** | | **513,05** | **524,40** | | **524,40** | | | | | | **35,63** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **192** час **9,2** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **192** час **135,36** куб.м
Период расчета по договору:
Период превышения t2: час
Корректировка на температуру холодной воды **15,02** °C **9,69** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **35,14** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **659,76** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**
«__»_____20__ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/