

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июнь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабужкина ул, д. 115, корп. 1 ИТП2
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9977.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УТЭ: 24430

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219419
Подключенный трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подключенный ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Уп)

Часовые и суточные архивы в файлах:
расходомер:
ПРЭМ-40-В1
ПРЭМ-40-В1
ПРЭМ-32-В1

Схема подключения:
Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
Термопреобр.: КТСП-Н
КТСП-Н
ТСЛ-Н

2-х трубная схема
Режим (схема):
Преобр Давления:

График: 150/70

Расчетный алгоритм:

зима: $Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx)$

лето: $Q_{лс}=M3*(t3-hx)$

Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час:
Договорные нагрузки (гр. сут.), т/сут.
Договорные расходы (гр. сут.), т/сут.

Qот = 0,2421
Got = 72,63

Qвент = 0
Gвент = 0

Qгех = 0
Gгех = 0

Qстел = 0,013
Gстел = 0,013

Qгвс = 0,3025
Gгвс = 0,0638

Qгвс = 0,0638
Gгвс = 25,52

Учет ГВС (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)						Контроль ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (налив)	Уплит	T3	T4

23.05.2021	24.00		73,34	56,77	16,57	70,11	67,69	2,42																	
24.05.2021	24.00		72,43	56,92	15,51	69,78	67,32	2,46																	
25.05.2021	24.00		72,98	57,23	15,75	69,61	67,19	2,42																	
26.05.2021	24.00		71,75	55,76	15,99	69,28	66,77	2,51																	
27.05.2021	24.00		72,00	57,35	14,65	70,31	67,73	2,58																	
28.05.2021	24.00		72,10	57,22	14,88	70,34	67,75	2,59																	
29.05.2021	24.00		71,71	56,40	15,31	70,22	67,70	2,52																	
30.05.2021	24.00		71,18	56,13	15,05	69,82	67,02	2,80																	
31.05.2021	24.00		71,94	56,98	14,34	70,17	67,55	2,62																	
01.06.2021	24.00		71,32	56,98	14,34	69,96	67,42	2,54																	
02.06.2021	24.00		70,68	57,42	13,26	69,80	67,24	2,56																	
03.06.2021	24.00		70,91	57,43	13,48	70,17	67,62	2,55																	
04.06.2021	24.00		71,43	57,92	13,51	69,93	67,47	2,46																	
05.06.2021	24.00		71,54	58,30	13,24	70,43	67,98	2,45																	
06.06.2021	24.00		72,06	58,76	13,30	70,65	68,24	2,41																	
07.06.2021	24.00		72,18	59,50	12,68	71,11	68,62	2,49																	
08.06.2021	24.00		72,83	59,63	13,20	70,88	68,40	2,48																	
09.06.2021	24.00		73,39	59,83	13,56	70,47	68,08	2,39																	
10.06.2021	24.00		72,60	60,40	12,20	70,50	68,07	2,43																	
11.06.2021	24.00		73,51	59,93	13,58	70,72	68,37	2,35																	
12.06.2021	24.00		73,73	60,90	12,83	71,16	68,73	2,43																	
13.06.2021	24.00		73,42	60,84	12,58	70,66	68,30	2,36																	
14.06.2021	24.00		73,75	60,53	13,22	70,32	67,94	2,38																	
15.06.2021	24.00		74,31	60,87	13,44	70,86	68,41	2,45																	
16.06.2021	24.00		74,28	61,13	13,13	70,55	68,12	2,43																	
17.06.2021	24.00		74,05	61,37	12,68	70,42	68,03	2,39																	
18.06.2021	24.00		74,50	62,05	12,45	70,09	67,76	2,33																	
19.06.2021	24.00		74,30	62,50	11,80	70,80	68,49	2,31																	
20.06.2021	24.00		75,11	62,90	12,21	71,34	69,07	2,27																	
21.06.2021	24.00		75,41	63,43	11,98	71,77	69,52	2,25																	
22.06.2021	24.00		75,99	64,26	11,33	72,53	70,27	2,26																	
Среднее	24.00		72,91	59,25	13,66	70,47	68,03	2,44																	
Итого	744,00		2260,31	1836,79	423,52																				

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, т	Qобщ, Гкал	Таб, ч
-------------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	--------	------------	--------

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
Объем потребленного теплоносителя Vизл изл.

ГУП «ТЭК СПб»
Финанс Управления
Абонентское Управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

