

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июнь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул. д. 113, Корп. 2, лит. Б
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Общхозэнерго"

Договор: 9895.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 24478

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207735
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения:
 Приборы УТЭ поверены до:

2-х-трубная схема
 03.12.2021
 Терморегобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

График: 150/70

зимы: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
 Qот = 0,293
 Qот.гвс = 0,196
 Qот.гвс.ср = 0,0891
 Qот.гвс.м = 35,64
 Gот.гвс = 0,12
 Gот.гвс.ср = 0,0891
 Gот.гвс.м = 35,64

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.сут.), Тб/сут.
 Gот.гвс = 0,12
 Gот.гвс.ср = 0,0891
 Gот.гвс.м = 35,64

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021
 Qот.гвс = 0
 Qот.гвс.ср = 0
 Qот.гвс.м = 0
 Gот.гвс = 0
 Gот.гвс.ср = 0
 Gот.гвс.м = 0

Дата	Ти	НС	M1		M2		DM		T1		T2		dT	P1	P2	M3	M4	DM		V3	V4	DV (излив)		Уплотит	T3	T4	P3	P4	Qобщ		
			T	T	T	T	°C	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2						T	T			кг/см2	кг/см2							кг/см2	кг/см2
23.05.2021	24.00		106,22	89,64	16,58	70,53	64,22	6,31	6,31	108,63	91,32	17,31								108,63	91,32									1,74	
24.05.2021	24.00		103,46	90,16	13,30	70,05	63,84	6,39	6,39	105,81	91,84	13,97								106,24	92,55	13,69								1,51	
25.05.2021	24.00		103,88	90,84	13,04	70,05	63,74	6,31	6,31	106,24	92,55	13,69								105,21	90,29	14,92								1,49	
26.05.2021	24.00		102,92	88,63	14,29	69,71	63,26	6,45	6,45	105,21	90,29	14,92								107,07	92,90	14,17								1,57	
27.05.2021	24.00		104,68	91,13	13,55	70,76	64,34	6,42	6,42	105,21	90,29	14,92								107,07	92,90	14,17								1,55	
28.05.2021	24.00		104,22	90,47	13,75	70,80	64,41	6,39	6,39	106,58	92,21	14,37								105,74	90,36	15,38								1,56	
29.05.2021	24.00		103,39	88,68	14,71	70,59	64,20	6,49	6,49	105,74	90,36	15,38								106,40	89,67	16,73								1,62	
30.05.2021	24.00		102,71	88,24	14,47	70,64	64,07	6,57	6,57	105,04	89,94	15,10								106,87	91,09	15,78								1,61	
31.05.2021	24.00		104,51	89,41	15,10	70,45	64,12	6,33	6,33	105,04	89,94	15,10								105,23	92,10	13,87								1,64	
01.06.2021	24.00		102,89	90,20	12,69	70,29	64,07	6,22	6,22	105,97	92,10	13,87								105,97	92,10	13,87								1,46	
02.06.2021	24.00		103,61	90,36	13,25	70,65	64,45	6,20	6,20	105,23	92,10	13,87								105,61	92,96	12,65								1,50	
03.06.2021	24.00		103,27	91,23	12,04	70,41	64,39	6,02	6,02	106,09	93,60	12,49								105,61	92,96	12,65								1,40	
04.06.2021	24.00		103,72	91,79	11,93	70,90	64,94	5,96	5,96	106,09	93,60	12,49								106,43	94,46	11,97								1,39	
05.06.2021	24.00		104,03	92,61	11,42	71,11	65,24	5,87	5,87	106,43	94,46	11,97								108,08	97,88	10,20								1,36	
06.06.2021	24.00		105,65	95,97	9,68	71,47	65,65	5,82	5,82	109,91	98,56	11,35								108,08	97,88	10,20								1,40	
07.06.2021	24.00		107,42	96,64	10,78	71,26	65,42	5,84	5,84	109,91	98,56	11,35								110,59	98,89	11,70								1,25	
08.06.2021	24.00		108,13	96,97	11,16	70,79	65,09	5,70	5,70	112,77	99,57	13,20								110,59	98,89	11,70								1,34	
09.06.2021	24.00		110,24	97,65	12,59	70,88	65,20	5,68	5,68	112,77	99,57	13,20								109,84	99,34	10,50								1,35	
10.06.2021	24.00		107,35	97,42	9,93	71,08	65,34	5,74	5,74	111,32	100,96	10,36								109,84	99,34	10,50								1,45	
11.06.2021	24.00		108,79	99,04	9,75	71,51	65,78	5,73	5,73	111,32	100,96	10,36								111,87	100,66	11,21								1,27	
12.06.2021	24.00		109,36	98,72	10,64	71,01	65,33	5,68	5,68	111,87	100,66	11,21								111,87	100,66	11,21								1,32	
13.06.2021	24.00		108,95	98,17	10,78	70,66	64,90	5,76	5,76	111,41	100,09	11,32								111,41	100,09	11,32								1,33	
14.06.2021																															
15.06.2021																															
16.06.2021																															
17.06.2021																															
18.06.2021																															
19.06.2021																															
20.06.2021																															
21.06.2021																															
22.06.2021																															
Среднее	24.00		105,37	92,69	12,67	70,70	64,59	6,10	6,10	107,77	94,48	13,29								107,77	94,48	13,29								1,46	
Итого	552.00		2423,44	2131,97	291,47					2478,71	2173,12	305,59								2478,71	2173,12	305,59								1,46	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Укл., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабжения Vгвс.кл.

384 час
 384 час
 23,36 Гкал
 212,64 куб.м

15,02 °C
 49,62 Гкал
 518,23 м.куб.

7,42 Гкал

Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 Отчет принят
 20 Г.
 Представитель теплоснабжающей организации