

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июнь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 113, корп. 3
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9896.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общ. 24431
 Код УТЭ:

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 207928
 Подающий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ
 Обратный трубопровод (М2) подающий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Уп) Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давлений:

Договорные нагрузки: Гкал/час: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)
 Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час: Qср = 0,293
 Договорные расходы (ср сут.): т/сут.: Gот = 87,9

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021
 Qфакт = 0,293
 Gфакт = 87,9

Qтеп = 0
 Gтеп = 0
 Qгвс = M3*(t3-tнв)
 Qгвс.ср = 0
 Gгвс.ср = 0

Qгвс = 0,2031
 Qгвс.ср = 0,0923
 Gгвс = 36,92
 Gгвс.м = 1,15

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТБ-1)												Контроль ГВС (ТБ-2)				Общ. Гкал								
			М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	У3	У4	ΔV (излив)	Уподпит	Т3		Т4	Р3	Р4					
23.05.2021	24.00		82,83	66,82	16,01	70,31	66,40	3,91																			
24.05.2021	24.00		80,55	67,12	13,43	69,99	66,00	3,99																			
25.05.2021	24.00		80,80	67,67	13,13	69,83	65,87	3,96																			
26.05.2021	24.00		80,14	66,11	14,03	69,49	65,40	4,09																			
27.05.2021	24.00		81,64	67,93	13,71	70,53	66,46	4,07																			
28.05.2021	24.00		81,31	67,29	14,02	70,59	66,51	4,08																			
29.05.2021	24.00		78,21	66,01	12,20	70,49	66,33	4,16																			
30.05.2021	24.00		78,31	65,62	12,69	69,92	65,77	4,15																			
31.05.2021	24.00		79,11	65,74	13,37	70,45	66,32	4,13																			
01.06.2021	24.00		79,92	66,50	13,42	70,26	66,27	3,99																			
02.06.2021	24.00		81,70	68,89	14,81	70,12	66,22	3,90																			
03.06.2021	24.00		78,97	67,09	11,88	70,48	66,57	3,91																			
04.06.2021	24.00		79,53	67,73	11,80	70,23	66,40	3,83																			
05.06.2021	24.00		78,29	68,25	10,04	70,71	66,87	3,84																			
06.06.2021	24.00		80,13	68,83	11,30	70,93	67,19	3,74																			
07.06.2021	24.00		82,66	71,74	10,92	71,30	67,63	3,67																			
08.06.2021	24.00		83,38	71,92	11,46	71,08	67,33	3,75																			
09.06.2021	24.00		83,36	72,15	11,21	70,63	67,01	3,62																			
10.06.2021	24.00		83,86	72,80	11,06	70,72	67,10	3,62																			
11.06.2021	24.00		83,33	72,40	10,93	70,90	67,25	3,65																			
12.06.2021	24.00		83,71	73,61	10,10	71,34	67,69	3,65																			
13.06.2021	24.00		85,30	73,39	11,91	70,85	67,29	3,56																			
14.06.2021	24.00		85,60	72,97	12,63	70,50	66,96	3,54																			
15.06.2021																											
16.06.2021																											
17.06.2021																											
18.06.2021																											
19.06.2021																											
20.06.2021																											
21.06.2021																											
22.06.2021																											
Среднее	24.00		81,42	68,98	12,44	70,51	66,65	3,66																			
Итого	552,00		1872,64	1586,58	286,06	70,51	66,65	3,66																			
Показания счетчиков на момент снятия данных:																											
Дата, время		М1, т		М2, т		М3, т		М4, т		У3, куб.м		У4, куб.м		Уп, т		Общ. Гкал		Траб. ч									

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период, превышения Г2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

384 час
 384 час
 206,08 куб.м
 15,02 °С
 37,46 Гкал
 502,24 м.куб.

18,4 Гкал
 206,08 куб.м
 7,29 Гкал

« » 20 Г. Представитель теплоносителя организации

Филиал «Энергосбыт»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ