

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июнь 2021**

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Бабужкина ул. д. 115, корп. 5  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховознегро"

Договор: 9978.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УТЭ-: 24428

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208211  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х-трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 КТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

График: 150/70

Договорные нагрузки (ср. час), Ккал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.

Q=М1\*(t1-tхв)-М2\*(t2-tхв)  
 Qср = 0,198  
 Qот = 59,4

Qтеп = 0  
 Qхв = 0  
 Qгвс = 0  
 Qотек = 0  
 Qгвс ср = 0,0668  
 Qгвс ср = 26,72 Гкал/м

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021**

Дата	Ти час	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)											
		М1 Т	М2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	dt °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	M3 M3	M3 M3	V4 M3	dV (капля) M3	Уплнит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Qобщ Гкал	
23.05.2021	24.00	97,80	90,92	6,88	70,85	65,93	4,92			60,37	54,72	5,65	61,75	55,69	6,06			70,80	62,87				
24.05.2021	24.00	98,12	90,83	7,29	70,56	65,57	4,99			60,69	54,65	6,04	62,10	55,61	6,49			70,52	62,45				
25.05.2021	24.00	98,28	91,41	6,87	70,41	65,45	4,96			60,62	55,05	5,57	62,03	56,01	6,02			70,36	62,35				
26.05.2021	24.00	98,18	89,65	8,53	70,07	64,99	5,08			58,41	53,94	4,47	59,69	54,90	4,79			70,03	61,83				
27.05.2021	24.00	98,18	91,60	6,58	71,12	66,06	5,06			60,40	55,13	5,27	61,33	56,12	5,21			71,08	62,90				
28.05.2021	24.00	99,74	90,93	8,81	71,16	66,11	5,05			61,15	54,68	6,47	62,59	55,64	6,95			71,11	62,94				
29.05.2021	24.00	97,25	89,86	7,39	71,03	65,90	5,13			60,09	54,03	6,06	61,50	54,99	6,51			70,99	62,70				
30.05.2021	24.00	97,26	89,16	8,10	70,44	65,34	5,10			60,29	53,53	6,76	61,67	54,49	7,18			70,99	62,14				
31.05.2021	24.00	96,60	89,70	6,90	70,97	65,79	5,18			59,48	53,95	5,53	60,86	54,91	5,95			70,93	62,55				
01.06.2021	24.00	97,14	91,23	5,91	70,79	65,78	5,01			59,34	54,95	4,39	60,72	55,92	4,80			70,74	62,66				
02.06.2021	24.00	98,08	91,41	6,67	70,59	65,75	4,84			60,18	55,01	5,17	61,56	55,98	5,58			70,55	62,72				
03.06.2021	24.00	98,09	91,54	6,55	70,98	66,18	4,80			60,06	55,06	5,00	61,46	56,05	5,41			70,93	63,15				
04.06.2021	24.00	98,76	92,26	6,50	70,73	66,07	4,66			60,36	55,52	4,84	61,76	56,49	5,27			70,69	63,14				
05.06.2021	24.00	99,65	92,59	7,06	71,23	66,63	4,60			61,14	55,68	5,46	62,57	56,70	5,87			71,39	64,07				
06.06.2021	24.00	100,13	93,41	6,72	71,43	66,92	4,51			61,26	56,15	5,21	62,80	57,23	5,57			71,39	64,07				
07.06.2021	24.00	100,54	94,72	5,82	71,92	67,16	4,76			61,42	57,05	4,37	62,70	58,10	4,60			71,89	64,60				
08.06.2021	24.00	100,80	94,92	5,88	71,70	67,16	4,54			61,26	56,95	4,31	62,70	58,10	4,60			71,89	64,60				
09.06.2021	24.00	101,20	95,25	5,95	71,19	66,75	4,44			61,44	57,05	4,39	62,88	58,19	4,69			71,66	64,32				
10.06.2021	24.00	101,20	95,25	5,95	71,19	66,75	4,44			61,44	57,05	4,39	62,88	58,19	4,69			71,66	64,32				
11.06.2021	24.00	101,77	96,29	5,48	71,32	66,88	4,44			61,71	57,30	4,41	63,15	58,40	4,75			71,15	63,95				
12.06.2021	24.00	101,42	95,67	5,75	71,50	67,06	4,44			61,93	57,54	4,39	63,37	59,06	4,31			71,28	64,10				
13.06.2021	24.00	102,83	97,31	5,52	71,94	67,51	4,43			62,57	58,54	4,03	64,01	59,74	4,27			71,90	64,78				
14.06.2021	24.00	102,57	97,25	5,32	71,44	67,04	4,40			62,33	58,43	3,90	63,77	59,64	4,13			71,99	64,28				
15.06.2021	24.00	103,28	96,05	7,23	71,08	66,67	4,41			63,41	57,67	5,74	64,86	58,76	6,10			71,47	64,28				
16.06.2021	24.00	102,68	96,28	6,40	71,68	67,15	4,53			62,81	57,83	4,98	64,26	58,96	5,30			71,04	63,90				
17.06.2021	24.00	101,44	95,77	5,67	71,45	66,86	4,59			61,88	57,50	4,38	63,32	58,62	4,70			71,65	64,31				
18.06.2021	24.00	101,85	95,99	5,86	71,29	66,81	4,48			62,21	57,65	4,56	63,65	58,78	4,87			71,41	63,98				
19.06.2021	24.00	102,58	96,87	5,71	70,99	66,69	4,30			62,46	57,96	4,50	63,90	59,14	4,76			71,24	63,98				
20.06.2021	24.00	103,19	97,32	5,87	71,69	67,52	4,17			62,61	58,04	4,57	64,06	59,23	4,83			71,64	64,86				
21.06.2021	24.00	103,09	97,79	5,30	72,21	68,27	3,94			61,99	58,05	3,94	63,43	59,25	4,18			72,17	65,74				
22.06.2021	24.00	103,55	98,56	4,99	72,63	68,83	3,80			61,98	58,32	3,66	63,42	59,52	3,90			72,59	66,38				
Среднее	24.00	104,31	99,82	4,49	73,39	69,61	3,78			62,41	59,12	3,29	63,88	60,33	3,55			73,34	67,15				
Итого	744,00	100,21	93,95	6,26	71,28	66,67	4,62			61,25	56,38	4,87	62,67	57,46	5,22			71,24	63,77				
Показаны счетчики на момент снятия данных:		3106,39	2912,36	194,03						1898,77	1747,88	150,89	1942,82	1781,12	161,70								23,81
Дата, время		М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	М3, куб.м	М4, куб.м	М3, Т	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3
		М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	М3, куб.м	М4, куб.м	М3, Т	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3	М3, М3

Количество тепловой энергии ГВС, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии ГВС изл.  
 Объем потребленного теплоснабжения ГВС изл.

15,02 °C  
 27,12 Гкал  
 203,38 м.куб.  
 192 час  
 192 час  
 41,68 куб.м  
 2,85 Гкал

**ГУП «ТЭК СПб»**  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

Представитель абонента: \_\_\_\_\_

Представитель обслуживающей организации: \_\_\_\_\_

20\_\_ г.