

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабushкина Ул., д. 61, лит. А ИТП2
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9173.038.1
 Строит. адрес: УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Телефон: 2-х-трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 28593
 График: 149/70

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Июнь 2021

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207809 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: Подключенный прибор: расходомер: Гипн= 0,1
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ ПРЭМ 0,1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ ПРЭМ 0,1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ ПРЭМ 0,12
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ ПРЭМ 0,12
 Подпиточный трубопровод (Уп) ПРЭМ ПРЭМ 0,12
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(t1-hx)+M2*(t2-hx)$
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Сор.= 0,3218 Овент.= 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Сор.= 0,3218 Овент.= 0
 Договорные нагрузки (ср. сут.), Гкал/сут.: Сор.= 97,762 Овент.= 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021 лето: Сор.= 0,0172 Овент.= 0,3202
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021 Сор.= 0,0172 Овент.= 0,0854
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021 Сор.= 6,88 Овент.= 34,16 Гвс.м=

Дата	Тп	НС	М1		М2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	Учет ГВС (ТБ-2)		T3	T4	P3	P4	Общ	
			T	°C	T	°C												кгс/см2	кгс/см2						T
23.05.2021	24.00*		127,73	109,37	18,36	69,99	69,86	0,13					15,51		15,51	15,87		15,87	70,19					1,09	
24.05.2021	24.00*		128,19	110,98	17,21	69,61	69,50	0,11					14,30		14,30	14,60		14,60	69,61					1,00	
25.05.2021	24.00*		132,02	113,52	18,50	69,36	69,24	0,12					15,70		15,70	16,04		16,04	69,46					1,09	
26.05.2021	24.00*		127,93	110,21	17,72	68,92	68,79	0,13					15,02		15,02	15,35		15,35	69,02					1,04	
27.05.2021																									
28.05.2021																									
29.05.2021																									
30.05.2021																									
31.05.2021																									
01.06.2021																									
02.06.2021																									
03.06.2021																									
04.06.2021																									
05.06.2021																									
06.06.2021																									
07.06.2021																									
08.06.2021																									
09.06.2021																									
10.06.2021																									
11.06.2021																									
12.06.2021																									
13.06.2021																									
14.06.2021																									
15.06.2021																									
16.06.2021																									
17.06.2021																									
18.06.2021																									
19.06.2021																									
20.06.2021																									
21.06.2021																									
22.06.2021																									
Среднее	24.00		128,97	111,02	17,95	69,47	69,35	0,12					15,13		15,13	15,46		15,46	69,57					1,05	
Итого	96,00		515,87	444,08	71,79								60,53		60,53	61,86		61,86	69,57					4,22	
Показания счетчиков на момент снятия данных:																									
Дата, время		М1, т		М2, т		М3, т		М4, т		Учт ГВС (ТБ-2)															

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 840 час
 Период расчета по договору: 840 час
 Период превышения Ц: 37,1 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 14,85 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 32,56 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 602,96 М.кВт.ч
 Объем потребленного теплоносителя Упл. изл. 8,76 Гкал

ГРУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплопоставляющей организации