

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Июнь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул, д. 74, лит. Г  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергос"

Договор: 9972.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УТЗ: 23592

Установленные приборы: Часовые и отсчетн. архивы в файлах: **2-х трубная схема**  
 Вычислитель: ВКГ-7 № 207222  
 Подходящий трубопровод (М1) расходомер: PRЭМ-32-В1 Гм1п= 0,067  
 Обратный трубопровод (М2) PRЭМ-32-В1 Гм2п= 0,067  
 Подающий ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (М4) PRЭМ-32-В1 Гм3п= 0,067  
 Подпиточный трубопровод (Vп) Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв) Qтеп.гв= Qтеп.гв.ср  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,307 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.гв= 0,1322  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 0,307 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.ср= 0,0601  
 Договорные расходы (ср. сут.), Тонн/сут.: Gот.= 92,1 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gгвс.= 24,04

Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)													
Дата	Тп	НС	М1	М2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv(излив)	Уходит	T3	T4	P3	P4	Общ	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.05.2021	24.00		80,82	64,81	16,01	70,79	68,73	2,06						82,68	66,25	16,43						1,27	
24.05.2021	24.00		100,25	84,98	15,27	70,47	67,13	3,34						102,53	86,79	15,74						1,36	
25.05.2021	24.00		161,25	149,70	11,55	70,46	65,60	4,86						164,86	152,74	12,12						1,55	
26.05.2021	24.00		157,66	145,82	11,84	70,15	65,20	4,95						161,21	148,74	12,47						1,56	
27.05.2021	24.00		162,08	149,52	12,56	71,17	66,25	4,92						165,80	152,61	13,19						1,64	
28.05.2021	24.00		160,56	148,35	12,21	71,24	66,30	4,94						164,23	151,41	12,82						1,61	
29.05.2021	24.00		156,01	144,93	11,06	71,15	66,07	5,08						159,61	147,88	11,73						1,53	
30.05.2021	24.00		156,36	143,95	12,41	70,58	65,53	5,05						159,90	146,81	13,09						1,61	
01.06.2021																							
02.06.2021																							
03.06.2021																							
04.06.2021																							
05.06.2021																							
06.06.2021																							
07.06.2021																							
08.06.2021																							
09.06.2021																							
10.06.2021																							
11.06.2021																							
12.06.2021																							
13.06.2021																							
14.06.2021																							
15.06.2021																							
16.06.2021																							
17.06.2021																							
18.06.2021																							
19.06.2021																							
20.06.2021																							
21.06.2021																							
22.06.2021																							
Среднее	24,00		141,87	129,01	12,87	70,75	66,35	4,40						145,10	131,65	13,45						1,52	
Итого	192,00		1134,99	1032,06	102,93									1160,82	1053,23	107,59						12,13	

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Таб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 744 час  
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему: 744 час  
 Период расчета по договору: 416,95 куб.м  
 Период превышения Ц: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 15,02 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 7,54 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 51,71 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Уплс изл: 524,54 м.куб

Ген. директор ООО «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Представитель теплоснабжающей организации