Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 89, корп. 2, лит. Ф**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9001.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23596**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 205749**	расходомер:				
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	Gmin=	0,067	Gmax=	30
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1		0,067		30
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1		0,067		30
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Термопреобр.: КТПТР-05
КТСП-Н
ТСП-Н

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,256** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,121**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,055**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **76,8** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **22** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.05.2021	24,00	*	103,43	91,13	12,30	70,00	69,70	0,30			11,85		11,85	12,11		12,11		69,78				0,83
24.05.2021	24,00	*	101,36	91,78	9,58	69,69	69,42	0,27			9,11		9,11	9,31		9,31		69,23				0,63
25.05.2021	24,00	*	102,65	92,30	10,35	69,52	69,25	0,27			9,72		9,72	9,93		9,93		69,01				0,67
26.05.2021	24,00	*	100,61	89,66	10,95	69,19	68,89	0,30			10,38		10,38	10,61		10,61		68,86				0,71
27.05.2021	23,00	*	98,19	88,02	10,17	70,22	69,94	0,28			9,84		9,84	10,06		10,06		69,77				0,69
28.05.2021	24,00	*	101,52	91,98	9,54	70,24	69,96	0,28			9,15		9,15	9,35		9,35		69,78				0,64
29.05.2021	24,00		101,54	90,84	10,70	70,11	69,79	0,32			10,30		10,30	10,50		10,50		69,95				0,72
30.05.2021	24,00	*	100,71	90,14	10,57	69,54	69,25	0,29			10,11		10,11	10,33		10,33		69,25				0,70
31.05.2021	24,00	*	100,69	90,43	10,26	70,07	69,77	0,30			9,90		9,90	10,13		10,13		69,78				0,69
01.06.2021	18,00	*	76,14	69,57	6,57	69,75	69,46	0,29			6,23		6,23	6,35		6,35		69,38				0,43
02.06.2021		*																				
03.06.2021	16,00	*	69,45	61,76	7,69	70,42	70,19	0,23			7,41		7,41	7,56		7,56		69,67				0,52
04.06.2021	24,00	*	104,29	94,04	10,25	69,82	69,54	0,28			9,71		9,71	9,91		9,91		69,53				0,67
05.06.2021	24,00	*	105,02	94,61	10,41	70,34	70,08	0,26			9,88		9,88	10,10		10,10		69,92				0,69
06.06.2021	24,00	*	106,49	95,20	11,29	70,57	70,32	0,25			10,77		10,77	11,00		11,00		70,11				0,76
07.06.2021	24,00	*	92,52	83,57	8,95	71,03	70,72	0,31			8,67		8,67	8,87		8,87		70,46				0,61
08.06.2021																						
09.06.2021																						
10.06.2021																						
11.06.2021																						
12.06.2021																						
13.06.2021																						
14.06.2021																						
15.06.2021																						
16.06.2021																						
17.06.2021																						
18.06.2021																						
19.06.2021																						
20.06.2021																						
21.06.2021																						
22.06.2021																						
Среднее	23,00		101,89	91,48	10,41	70,03	69,75	0,28			9,95		9,95	10,16		10,16		69,63				0,69
Итого	**345,00**		**1464,61**	**1315,03**	**149,58**						**143,03**		**143,03**	**146,12**		**146,12**						**9,96**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **591** час **16,99** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **591** час **250,67** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,02** °С **5,83** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **21,12** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **396,79** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20__ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/