

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул., д. 89, корп. 3, лит. А  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"  
 Источник: Установленные приборы: ВКГ-7 № 205751  
 Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Вычислитель: Подводящий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-32-В1 Gm1= 0,067  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1 0,067  
 Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1 0,067  
 Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Уп) ПРЭМ-20-В1 0,027  
 Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Q=M1\*(h1-hвх)+M2\*(h2-hвх) Qвнт.= 0 Qгвс.= 0 Qгвс.м3\*(h3-hвх)  
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qот.= 0,266 Qгвс. ср.= 0 Qгвс. ср.= 0,049  
 Договорные расходы (ср.сут.): Гбт: Gот.= 76,8 Qгвс. ср.= 0 Qгвс. ср.= 19,6 Гвс.м=

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УУТЗ поверены до: 03.12.2021  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 Режим (схема): Преобр. давления:  
 Угол учета: Общий  
 Код УУТЗ: 23597  
 График: 150/70

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021  
 Qвнт.= 0 Qгвс.= 0 Qгвс.м3\*(h3-hвх)  
 Qот.= 0,266 Qгвс. ср.= 0 Qгвс. ср.= 0,049  
 Gот.= 76,8 Qгвс. ср.= 0 Qгвс. ср.= 19,6 Гвс.м=

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Qобш				
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	М3	М4	DM	V3	V4	DU (излив)	Уплит	T3		T4	P3	P4	
23.05.2021	24.00		94.51	81.12	13.39	70.30	70.02	0.28	кгс/см2	кгс/см2	12.10	0.00	12.10	12.37	0.00	12.37	70.24	23.82	кгс/см2	кгс/см2	70.46	24.81	0.74
24.05.2021	24.00		93.23	81.58	11.65	69.99	69.73	0.26	10.44	10.44	10.44	0.00	10.44	10.69	0.00	10.69	69.75	23.97			70.46	24.81	0.73
25.05.2021	24.00		94.01	82.05	11.96	69.82	69.57	0.25	10.68	10.68	10.68	0.00	10.68	10.93	0.00	10.93	69.50	23.31			70.46	24.81	0.73
26.05.2021	24.00		93.45	79.76	13.69	69.49	69.22	0.27	12.50	12.50	12.50	0.00	12.50	12.78	0.00	12.78	69.41	23.44			70.46	24.81	0.74
27.05.2021	24.00		94.20	81.72	12.48	70.54	70.28	0.26	9.94	9.94	9.94	0.00	9.94	11.24	0.00	11.24	69.41	23.44			70.46	24.81	0.74
28.05.2021	24.00		92.94	81.87	11.07	70.52	70.28	0.26	11.24	11.24	11.24	0.00	11.24	11.49	0.00	11.49	69.41	23.44			70.46	24.81	0.87
29.05.2021	24.00		93.16	80.85	12.31	70.39	70.12	0.27	11.15	11.15	11.15	0.00	11.15	11.38	0.00	11.38	70.25	23.26			70.46	24.81	0.79
30.05.2021	24.00		93.50	80.28	13.22	69.85	69.57	0.28	12.02	12.02	12.02	0.00	12.02	12.29	0.00	12.29	70.27	23.18			70.46	24.81	0.70
31.05.2021	24.00		91.81	80.40	11.41	70.39	70.11	0.28	10.33	10.33	10.33	0.00	10.33	10.56	0.00	10.56	69.76	23.23			70.46	24.81	0.79
01.06.2021	24.00		93.42	81.67	11.75	70.15	69.88	0.27	10.61	10.61	10.61	0.00	10.61	10.83	0.00	10.83	70.27	22.87			70.46	24.81	0.84
02.06.2021	24.00		95.40	82.79	12.61	70.42	70.16	0.26	11.74	11.74	11.74	0.00	11.74	12.01	0.00	12.01	70.05	23.45			70.46	24.81	0.73
03.06.2021	24.00		95.28	82.38	12.90	70.07	69.80	0.27	11.52	11.52	11.52	0.00	11.52	11.78	0.00	11.78	69.99	23.71			70.46	24.81	0.74
04.06.2021	24.00		95.72	83.65	12.07	70.05	69.81	0.24	10.92	10.92	10.92	0.00	10.92	11.15	0.00	11.15	70.18	24.03			70.46	24.81	0.82
05.06.2021	24.00		96.69	84.12	12.57	70.64	70.39	0.25	11.42	11.42	11.42	0.00	11.42	11.67	0.00	11.67	70.49	24.75			70.46	24.81	0.81
06.06.2021	24.00		96.69	84.83	11.86	70.86	70.62	0.24	10.80	10.80	10.80	0.00	10.80	11.01	0.00	11.01	70.62	25.19			70.46	24.81	0.76
07.06.2021	24.00		96.50	85.46	11.04	71.32	71.08	0.24	9.91	9.91	9.91	0.00	9.91	10.13	0.00	10.13	70.82	25.19			70.46	24.81	0.81
08.06.2021	24.00		95.72	85.43	10.29	71.14	70.89	0.25	9.19	9.19	9.19	0.00	9.19	9.41	0.00	9.41	70.94	25.57			70.46	24.81	0.76
09.06.2021	24.00		97.18	85.96	11.22	70.86	70.63	0.23	9.75	9.75	9.75	0.00	9.75	10.09	0.00	10.09	70.82	25.19			70.46	24.81	0.65
10.06.2021	24.00		97.58	86.78	10.80	70.72	70.48	0.24	10.09	10.09	10.09	0.00	10.09	10.32	0.00	10.32	70.94	25.57			70.46	24.81	0.71
11.06.2021	24.00		97.87	86.45	11.42	70.93	70.68	0.25	9.90	9.90	9.90	0.00	9.90	10.10	0.00	10.10	70.60	25.77			70.46	24.81	0.69
12.06.2021	24.00		99.67	88.75	10.92	71.54	71.30	0.24	10.31	10.31	10.31	0.00	10.31	10.54	0.00	10.54	70.89	25.99			70.46	24.81	0.73
13.06.2021	24.00		100.88	88.69	12.19	71.04	70.82	0.22	11.15	11.15	11.15	0.00	11.15	11.40	0.00	11.40	71.44	26.43			70.46	24.81	0.71
14.06.2021	24.00		99.47	88.24	11.23	70.69	70.47	0.22	10.16	10.16	10.16	0.00	10.16	10.37	0.00	10.37	70.87	26.33			70.46	24.81	0.79
15.06.2021	24.00		99.41	88.13	11.28	71.28	71.03	0.25	10.20	10.20	10.20	0.00	10.20	10.44	0.00	10.44	71.20	26.35			70.46	24.81	0.72
16.06.2021	24.00		98.20	87.02	11.18	71.05	70.81	0.24	10.11	10.11	10.11	0.00	10.11	10.34	0.00	10.34	70.88	26.62			70.46	24.81	0.73
17.06.2021	24.00		97.97	86.05	9.92	70.83	70.61	0.22	8.91	8.91	8.91	0.00	8.91	9.09	0.00	9.09	70.50	26.92			70.46	24.81	0.71
18.06.2021	24.00		100.84	90.06	10.78	70.45	70.22	0.23	9.77	9.77	9.77	0.00	9.77	10.00	0.00	10.00	70.37	26.07			70.46	24.81	0.63
19.06.2021	24.00		102.02	90.88	11.14	71.17	70.95	0.22	10.03	10.03	10.03	0.00	10.03	10.28	0.00	10.28	70.97	26.56			70.46	24.81	0.68
20.06.2021	24.00		101.85	91.48	10.37	71.65	71.43	0.22	9.30	9.30	9.30	0.00	9.30	9.51	0.00	9.51	71.45	27.08			70.46	24.81	0.67
21.06.2021	24.00		96.52	84.84	11.88	70.63	70.38	0.25	10.56	10.56	10.56	0.00	10.56	10.79	0.00	10.79	70.46	24.81			70.46	24.81	0.74
Итого	696.00		2739.17	2460.45	338.72	70.63	70.38	0.25	306.19	306.19	306.19	0.00	306.19	313.01	0.00	313.01	70.46	24.81			70.46	24.81	21.59

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения УУТЗ, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения G2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общд:  
 Объем потребленного теплоснабжения УУТЗ изд.

240 час  
 240 час  
 7,4 Гкал  
 107,9 куб.м  
 15,02 °C  
 22,8 Гкал  
 420,91 м.куб

6,19 Гкал

Филиал «Энергосбытр»  
 Абонентское управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 20 г.  
 Представитель теплоснабжающей организации