Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 95, корп. 3, лит. Э**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9007.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23767**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 206901**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм:
Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер: ПРЭМ; ПРЭМ; ПРЭМ; ПРЭМ
Gmin= 0,067; 0,067; 0,067; 0,027
Gmax= 30; 30; 30; 12
Термопреобр.: КТСП-Н; КТСП-Н; КТСП-Н; КТСП-Н

Режим (схема):
Преобр.давления:

график: **150/70**

зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Qот.= **0,205** Qвент.= **0** Qтех.= **0**
Got.= **61,5** Gвент.= **0** Gтех.= **0**

лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Qтех.гв= **0** Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.= **0,1122**
Gтех.гв= **0** Gгвс.ср= **0,051**
Gгвс.= **20,4** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.05.2021	24,00		141,50	134,61	6,89	70,09	66,11	3,98			104,20	95,40	8,80	106,58	97,24	9,34		70,06	64,69			1,13
24.05.2021	24,00		142,03	135,47	6,56	69,81	65,83	3,98			104,59	96,10	8,49	106,93	97,94	8,99		69,77	64,43			1,11
25.05.2021	24,00		143,13	135,48	7,65	69,64	65,71	3,93			105,57	95,90	9,67	107,91	97,72	10,19		69,60	64,31			1,18
26.05.2021	24,00		139,48	131,84	7,64	69,30	65,23	4,07			102,80	93,25	9,55	105,07	95,00	10,07		69,26	63,78			1,17
27.05.2021	24,00		142,00	136,17	5,83	70,35	66,28	4,07			104,37	96,58	7,79	106,75	98,44	8,31		70,32	64,84			1,08
28.05.2021	24,00		142,66	135,59	7,07	70,36	66,27	4,09			105,07	96,00	9,07	107,46	97,85	9,61		70,32	64,81			1,17
29.05.2021	24,00		140,08	135,14	4,94	70,21	66,05	4,16			102,89	96,08	6,81	105,24	97,94	7,30		70,17	64,59			1,02
30.05.2021	24,00		140,09	132,81	7,28	69,66	65,48	4,18			103,24	94,05	9,19	105,55	95,82	9,73		69,62	64,00			1,17
31.05.2021	24,00		139,96	133,60	6,36	70,19	65,98	4,21			103,07	94,73	8,34	105,39	96,57	8,82		70,15	64,49			1,12
01.06.2021	24,00		142,30	135,38	6,92	69,98	65,89	4,09			104,81	96,02	8,79	107,20	97,85	9,35		69,95	64,44			1,14
02.06.2021	24,00		143,54	136,53	7,01	69,88	65,90	3,98			105,76	96,78	8,98	108,14	98,64	9,50		69,84	64,49			1,14
03.06.2021	24,00		144,31	137,24	7,07	70,24	66,32	3,92			106,29	97,32	8,97	108,73	99,22	9,51		70,21	64,91			1,15
04.06.2021	24,00		145,28	139,15	6,13	69,93	66,17	3,76			106,98	98,85	8,13	109,37	100,79	8,58		69,90	64,84			1,07
05.06.2021	24,00		145,86	140,30	5,56	70,49	66,77	3,72			107,33	99,79	7,54	109,74	101,77	7,97		70,46	65,47			1,03
06.06.2021	24,00		147,41	140,70	6,71	70,72	67,06	3,66			108,67	99,93	8,74	111,12	101,92	9,20		70,69	65,77			1,11
07.06.2021	24,00		147,61	142,88	4,73	71,19	67,53	3,66			108,53	101,82	6,71	111,03	103,89	7,14		71,17	66,25			0,98
08.06.2021	24,00		147,48	142,76	4,72	71,00	67,31	3,69			108,39	101,74	6,65	110,90	103,79	7,11		70,97	66,02			0,98
09.06.2021	24,00		148,80	143,30	5,50	70,69	67,05	3,64			109,48	102,00	7,48	111,98	104,05	7,93		70,66	65,76			1,03
10.06.2021	24,00		150,39	144,46	5,93	70,60	67,01	3,59			110,62	102,79	7,83	113,15	104,87	8,28		70,58	65,75			1,05
11.06.2021	24,00		149,27	144,83	4,44	70,82	67,23	3,59			109,71	103,29	6,42	112,22	105,37	6,85		70,79	65,97			0,96
12.06.2021	24,00		153,48	148,28	5,20	71,38	67,84	3,54			112,88	105,64	7,24	115,52	107,84	7,68		71,36	66,59			1,02
13.06.2021	24,00		153,07	148,45	4,62	70,91	67,40	3,51			112,45	105,89	6,56	115,06	108,06	7,00		70,88	66,16			0,97
14.06.2021	24,00		152,68	147,05	5,63	70,56	67,01	3,55			112,26	104,71	7,55	114,85	106,82	8,03		70,53	65,76			1,03
15.06.2021	24,00		152,57	147,06	5,51	71,14	67,48	3,66			112,24	104,77	7,47	114,84	106,87	7,97		71,11	66,19			1,05
16.06.2021	24,00		150,77	144,83	5,94	70,90	67,20	3,70			110,95	103,07	7,88	113,53	105,15	8,38		70,88	65,89			1,07
17.06.2021	24,00		152,05	147,48	4,57	70,71	67,10	3,61			111,76	105,22	6,54	114,33	107,33	7,00		70,68	65,82			0,97
18.06.2021	24,00		155,15	150,96	4,19	70,34	66,90	3,44			113,90	107,77	6,13	116,53	109,94	6,59		70,31	65,70			0,93
19.06.2021	24,00		156,36	152,94	3,42	71,05	67,72	3,33			114,82	109,32	5,50	117,46	111,53	5,93		71,03	66,56			0,88
20.06.2021	24,00		158,03	152,77	5,26	71,55	68,29	3,26			116,30	108,93	7,37	118,99	111,15	7,84		71,53	67,15			1,01
21.06.2021	24,00		159,00	155,24	3,76	71,97	68,84	3,13			116,89	110,89	6,00	119,65	113,26	6,39		71,94	67,76			0,90
22.06.2021	24,00		161,78	157,43	4,35	72,79	69,78	3,01			118,93	112,40	6,53	121,81	114,84	6,97		72,77	68,74			0,93
Среднее	24,00		148,00	142,28	5,72	70,60	66,86	3,73			108,90	101,19	7,70	111,39	103,21	8,18		70,56	65,55			1,05
Итого	**744,00**		**4588,12**	**4410,73**	**177,39**						**3375,75**	**3137,03**	**238,72**	**3453,03**	**3199,47**	**253,56**						**32,55**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **192** час **8,4** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **192** час **65,44** куб.м
Период расчета по договору:
Период превышения t2: час
Корректировка на температуру холодной воды **15,02** °C **4,51** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **36,44** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **319** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____/_____/