

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июнь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 97, корп. 2, лит. Р**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**
 Установленные приборы:

Вычислитель: **ВКГ-7 № 206917**
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Циркуляционный ГВС (М3)
 Подпиточный трубопровод (М4)
 Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки: **Гкал/час:**
 Договорные нагрузки (ср час): **Гкал/час:**
 Договорные расходы (ср сут.): **т/сут.:**

Часовые и оточн. архивы в файлах:
 расходомер:
 PRЭМ
 PRЭМ
 PRЭМ
 Договор: **9006.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения:
2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: **03.12.2021**
 Термопребр.:
 КТСЛН
 КТСЛН
 Валет-ТПС

зима: **Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)**
 Qот = **0,256**
76,8
 Qвх = **0**
 Qтеп = **0**
 Qтеп.гв = **0,1034**
 Qтеп.гв.ср = **0,047**
 Qтеп.гв.ср = **18,8** Гвс.м =

Учет ГВС (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Дата	Тип	НС	M1		M2		dM		T1		T2		dT	P1	P2	M3	M4	dM	Контроль ГВС (ТВ-2)		T3	T4	P3	P4	Qобщ	
			T	Т	T	Т	°C	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2							T	T						М3
23.05.2021	7.00		21,57	18,81	2,76	70,12	69,70	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42			2,58		2,58	2,65	2,65	69,44	69,44			0,19	
24.05.2021	24.00		74,75	63,67	11,08	69,71	69,28	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43			8,84		8,84	9,08	9,08	68,34	68,34			0,80	
25.05.2021	24.00		75,75	63,90	11,85	69,58	69,16	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42			8,83		8,83	9,07	9,07	68,23	68,23			0,85	
26.05.2021	24.00		72,75	62,24	10,51	69,26	68,81	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45			8,85		8,85	9,08	9,08	67,06	67,06			0,76	
27.05.2021	6.00		18,83	16,34	2,49	70,22	69,79	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43			2,21		2,21	2,27	2,27	69,51	69,51			0,16	
28.05.2021	24.00		74,48	63,95	10,53	70,32	69,86	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46			8,84		8,84	9,07	9,07	68,84	68,84			0,77	
29.05.2021	24.00		74,38	63,15	11,23	70,18	69,71	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47			8,83		8,83	9,07	9,07	68,54	68,54			0,75	
30.05.2021	4.00		11,95	10,54	1,41	69,51	69,08	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43			1,48		1,48	1,52	1,52	68,77	68,77			0,09	
31.05.2021	7.00		20,96	18,57	2,39	70,13	69,68	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45			2,58		2,58	2,65	2,65	69,00	69,00			0,18	
01.06.2021	24.00		74,18	63,88	10,30	69,84	69,41	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43			8,84		8,84	9,08	9,08	68,44	68,44			0,74	
02.06.2021	24.00		74,60	64,40	10,20	69,84	69,41	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43			8,84		8,84	9,07	9,07	68,54	68,54			0,75	
03.06.2021	24.00		75,07	64,85	10,22	70,20	69,78	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42			8,83		8,83	9,07	9,07	68,44	68,44			0,74	
04.06.2021	24.00		74,77	65,62	9,15	69,88	69,47	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41			8,84		8,84	9,08	9,08	69,25	69,25			0,65	
05.06.2021	24.00		75,49	66,00	9,49	70,44	70,03	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41			8,84		8,84	9,08	9,08	69,45	69,45			0,79	
06.06.2021	24.00		77,14	66,35	10,79	70,67	70,27	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40			8,84		8,84	9,07	9,07	69,28	69,28			0,67	
07.06.2021	24.00		76,03	67,00	9,03	71,16	70,74	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42			8,84		8,84	9,08	9,08	69,96	69,96			0,70	
08.06.2021	24.00		75,74	66,97	8,77	70,96	70,55	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41			8,84		8,84	9,08	9,08	69,45	69,45			0,79	
09.06.2021	24.00		77,20	67,33	9,87	70,62	70,26	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36			8,84		8,84	9,08	9,08	69,25	69,25			0,67	
10.06.2021	24.00		77,25	68,01	9,24	70,58	70,18	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40			8,84		8,84	9,08	9,08	69,45	69,45			0,65	
11.06.2021	24.00		76,46	67,88	8,58	70,80	70,39	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41			8,83		8,83	9,07	9,07	69,25	69,25			0,67	
12.06.2021	24.00		79,42	69,55	9,87	71,36	70,95	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41			8,64		8,64	8,88	8,88	69,42	69,42			0,64	
13.06.2021	24.00		78,60	69,60	9,00	70,88	70,50	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38			8,61		8,61	8,85	8,85	69,60	69,60			0,74	
14.06.2021	24.00		79,72	68,96	10,76	70,54	70,16	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38			8,83		8,83	9,07	9,07	69,28	69,28			0,79	
15.06.2021	24.00		78,78	68,98	9,80	71,13	70,72	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41			8,84		8,84	9,08	9,08	69,62	69,62			0,73	
16.06.2021	24.00		77,08	68,09	8,99	70,88	70,48	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40			8,84		8,84	9,07	9,07	69,45	69,45			0,68	
17.06.2021	24.00		78,23	68,99	9,24	70,68	70,31	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37			8,83		8,83	9,07	9,07	69,12	69,12			0,67	
18.06.2021	24.00		79,58	70,50	9,08	70,33	69,96	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37			8,84		8,84	9,08	9,08	69,71	69,71			0,67	
19.06.2021	24.00		80,24	71,27	8,97	71,04	70,67	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37			8,84		8,84	9,08	9,08	69,96	69,96			0,71	
20.06.2021	24.00		81,14	71,63	9,51	71,54	71,17	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37			8,84		8,84	9,07	9,07	71,46	71,46			0,65	
21.06.2021	24.00		81,61	72,50	9,11	71,97	71,59	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38			8,84		8,84	9,08	9,08	70,39	70,39			0,69	
22.06.2021	24.00		73,76	67,26	7,50	72,78	72,42	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36			8,81		8,81	9,05	9,05	69,25	69,25			0,65	
Среднее	21,68		77,00	67,26	9,74	70,56	70,15	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41			8,81		8,81	9,05	9,05	69,25	69,25			0,65	
Итого	672,00		2156,06	1883,29	272,77											246,76		246,76	253,46	253,46					20,05	
Показанная съёмка на момент снятия данных:																										
Дата, время			M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Ул. т	Общ. Гкал		Траб. ч								

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Уплд, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения I2:

264 час
 264 час
 7,92 Гкал
 99,55 куб.м

15,02 °C
 22,26 Гкал
 353,01 м.куб
 5,71 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общд.
 Объем потребленного теплоснабжения Уплд изл.

264 час
 264 час
 7,92 Гкал
 99,55 куб.м

15,02 °C
 22,26 Гкал
 353,01 м.куб
 5,71 Гкал

