

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июнь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул. д. 19, лит. А
 Обслуживающая организация: Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9046-038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 24305

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205784 Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: расходомер: Гитп= 0,1
 Подходящий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1 45
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1 45
 Подходящий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1 0,027
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх) лето: Qгвс=M3*(t3-hвх)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,4318 Qвент.= 0 Qгтех.= 0 Qгвс.ср.= 0,0044
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= 131,18 Qвент.= 0 Qгтех.= 0 Qгвс.ср.= 0,002
 Договорные расходы (ср.сут.), Тб/Гт: Qот.= 131,18 Qвент.= 0 Qгтех.= 0 Qгвс.ср.= 0,8 Ггвс.М=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021
 Qот.= 0,4318 Qвент.= 0 Qгтех.= 0 Qгвс.ср.= 0,0044
 Qот.= 131,18 Qвент.= 0 Qгтех.= 0 Qгвс.ср.= 0,002
 Qот.= 131,18 Qвент.= 0 Qгтех.= 0 Qгвс.ср.= 0,8 Ггвс.М=

| Дата | Тп час | НС | Учет ГВС (ТБ-1) | | | | Контроль ГВС (ТБ-2) | | | | Т3 °C | Т4 °C | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | Qобщ Гкал | | | |
|------------|-----------|----|-----------------|---------|---------|----------|---------------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|---------|---------|---------|
| | | | M1 T | M2 T | DM T | T1 °C | T2 °C | DT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | | | | | | M3 T | M4 T | DM T |
| 23.05.2021 | 24.00* | | 103,72 | 103,20 | 0,52 | 70,43 | 70,12 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,08 | | 0,08 |
| 24.05.2021 | 24.00* | | 103,95 | 103,48 | 0,47 | 70,18 | 69,87 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,38 | | 0,07 |
| 25.05.2021 | 24.00* | | 104,60 | 104,14 | 0,46 | 69,99 | 69,69 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,80 | | 0,07 |
| 26.05.2021 | 21.00* | | 89,29 | 88,88 | 0,41 | 69,67 | 69,36 | 0,31 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 28,68 | | 0,06 |
| 27.05.2021 | 24.00* | | 104,07 | 103,54 | 0,53 | 70,73 | 70,42 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,36 | | 0,08 |
| 28.05.2021 | 24.00* | | 103,95 | 103,42 | 0,53 | 70,73 | 70,41 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,74 | | 0,08 |
| 29.05.2021 | 24.00* | | 102,48 | 102,02 | 0,46 | 70,58 | 70,26 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,62 | | 0,07 |
| 30.05.2021 | 24.00* | | 101,86 | 101,50 | 0,36 | 70,01 | 69,69 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,19 | | 0,06 |
| 31.05.2021 | 24.00* | | 101,77 | 101,44 | 0,33 | 70,58 | 70,26 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,13 | | 0,06 |
| 01.06.2021 | 24.00* | | 103,36 | 103,08 | 0,28 | 70,35 | 70,05 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,19 | | 0,05 |
| 02.06.2021 | 22.00* | | 95,99 | 95,69 | 0,30 | 70,21 | 69,92 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,83 | | 0,05 |
| 03.06.2021 | 24.00* | | 104,88 | 104,72 | 0,16 | 70,60 | 70,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | | 0,05 |
| 04.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднее | 23,58 | | 103,48 | 103,05 | 0,41 | 70,34 | 70,03 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,79 | | 0,06 | |
| Итого | 283,00 | | 1219,92 | 1215,11 | 4,81 | 70,34 | 70,03 | 0,31 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 29,79 | | 0,73 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 653 час
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 653 час
 Период расчета по договору: 653 час
 Период превышения Ц: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 14,85 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,01 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 2,63 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 2,63 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл: 0,02 м.куб.

ФГУП «ГЭК СПб»
 Филиал «Энергообеспечение»
 Абонентное управление
 Отчет Принят
 Представитель теплоснабжающей организации