

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Июнь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
Адрес: Кибальчица ул., д. 12, корп. 1  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 9099.038.1  
Строит. адрес:  
Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
Код УТЭ:

Общий  
9856

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
Вычислитель: СПТ943 № 6075 расходомер:  
Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-D  
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ  
Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-20-D  
Циркуляционный ГВС (М4)  
Подпиточный трубопровод (V1)  
Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема  
Приборы УТЭ поверены до: 25.12.2021  
Термопреобр.:  
КТПР-05  
КТПР-05  
ТТТ-15-2

Режим (схема):  
Преобр. давления:

График: 150/70

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hвх) Qвент.= 0 Qтеп.= Qтеп.ср= 0,07  
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= 0,335 Qвент.= 0 Qтеп.= Qтеп.ср= 0,07  
Договорные расходы (ср.сут.), Гб/сут.: Qот.ср= 100,5 Qвент.ср= 0 Qтеп.ср= 28 Гбвс.м=

Table with columns: Дата, Ти, НС, М1, М2, ДМ, Т1, Т2, ДТ, Р1, Р2, М3, М4, ДМ, V3, V4, Vп, Т3, Т4, Р3, Р4, Qобщ. Rows include dates from 23.05.2021 to 22.06.2021 and summary rows for 'Итого' and 'Показания счетчиков на момент снятия данных'.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения 12:  
Корректировка на температуру холодной воды  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
Объем потребленного теплоносителя Увс.квл.  
192 час  
192 час  
8,64 Гкал  
128,88 куб.м  
15,02 °C  
32,99 Гкал  
9,24 Гкал  
628,32 м.куб

Филиал «Энергосбыт»  
АО «ТЭК СПб»  
Общественное управление  
Счетный отдел  
« 20 » г. 2021  
Представитель теплоснабжающей организации