

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Июнь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Кибальчича ул., д. 6**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **9098.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ:

Общий
 28656

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения: **2-х-трубная схема**

Приборы УЛТЗ поверены до: **03.12.2021**

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

График: **150/70**

Вычислитель: **ВКГ-7 № 208339**
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обранный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

расходомер:
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-32-В1

Термопреобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Расчетный алгоритм: **Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)**

Qтеп = **0** Qгвс = M3*(h3-hхв)

Qтеп гвс ср = **0,1976**
 Qгвс ср = **0,0898**
 Qгвс ср = **35,92** ГВтс.м

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.): Г/сут.:

Qот = **0,336**
 Gот = **100,8**

Qтеп = **0**
 Gтеп = **0**

Qгвс ср = **0**
 Gгвс ср = **0**

Qтеп гвс ср = **0,1976**
 Qгвс ср = **0,0898**
 Qгвс ср = **35,92** ГВтс.м

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТБ-1)										Контроль ГВС (ТБ-2)								Общ.		
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3	T4	P3		P4	
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т кал		
23.05.2021	24.00	138.96	127.65	11.31	66.66	62.14	4.52						141.75	129.95	11.80	13.42	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.34
24.05.2021	24.00	143.49	130.61	12.88	66.17	61.78	4.39						146.37	132.95	11.80	13.42	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.43
25.05.2021	24.00	143.59	131.66	11.93	66.07	61.67	4.40						146.45	134.02	11.80	13.42	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.37
26.05.2021	24.00	137.83	127.46	10.37	65.64	61.07	4.57						140.55	129.69	10.86	12.13	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.27
27.05.2021	24.00	143.30	131.72	11.58	66.69	62.19	4.50						146.22	134.09	12.13	13.21	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.37
28.05.2021	24.00	146.46	133.81	12.95	66.56	62.25	4.33						149.45	136.24	13.21	13.21	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.43
30.05.2021	24.00	146.13	135.79	10.34	66.13	61.74	4.39						149.05	136.27	10.78	12.13	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.28
31.05.2021	24.00	138.51	127.09	11.42	66.69	62.08	4.61						145.70	132.12	13.58	11.99	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.45
01.06.2021	24.00	135.43	124.85	10.58	67.00	62.36	4.64						141.36	129.37	11.99	11.99	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.35
02.06.2021	24.00	135.95	125.69	10.26	66.95	62.40	4.55						138.24	127.13	11.11	11.11	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.29
03.06.2021	24.00	135.27	126.22	9.05	67.36	62.83	4.53						138.77	128.00	10.77	10.77	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.26
04.06.2021	24.00	138.25	128.14	10.11	67.08	62.73	4.35						138.11	128.56	9.55	9.55	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.19
05.06.2021	24.00	135.99	127.08	8.91	67.73	63.32	4.41						141.11	130.49	10.62	10.62	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.24
06.06.2021	24.00	139.34	129.71	9.63	67.94	63.69	4.25						138.85	129.48	9.37	9.37	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.17
07.06.2021	24.00	138.89	129.94	8.95	68.42	64.09	4.33						141.87	132.49	9.38	9.38	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.18
08.06.2021	24.00	140.53	132.28	8.25	68.16	63.83	4.33						143.52	134.83	8.69	8.69	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.14
09.06.2021	24.00	145.89	135.48	10.41	67.83	63.67	4.16						148.00	139.10	8.90	8.90	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.27
10.06.2021	24.00	144.96	136.52	8.44	67.77	63.61	4.16						147.80	138.16	9.64	9.64	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.14
11.06.2021	24.00	144.75	135.54	9.21	68.01	63.87	4.14						148.00	139.10	8.90	8.90	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.14
12.06.2021	24.00	146.82	140.08	6.74	68.54	64.37	4.15						149.96	142.79	7.17	7.17	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.06
13.06.2021	24.00	147.51	137.77	8.47	68.16	64.01	4.15						149.96	142.79	7.17	7.17	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.06
14.06.2021	24.00	146.24	137.77	8.47	68.16	64.01	4.15						149.96	142.79	7.17	7.17	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.06
15.06.2021	24.00	147.51	138.11	9.40	67.74	63.63	4.11						150.61	140.76	8.85	8.85	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.15
16.06.2021	24.00	146.66	138.52	8.14	68.20	63.95	4.25						149.79	141.17	8.62	8.62	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.21
17.06.2021	24.00	146.00	136.33	9.67	67.99	63.74	4.25						149.07	138.91	10.16	10.16	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.15
18.06.2021	24.00	149.32	140.91	8.41	67.56	63.52	4.04						152.41	143.58	8.83	8.83	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.24
19.06.2021	24.00	154.25	145.95	8.30	67.07	63.24	3.83						157.39	148.67	8.72	8.72	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.12
20.06.2021	24.00	154.04	146.91	7.13	67.89	64.13	3.76						157.29	149.75	7.54	7.54	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.04
21.06.2021	24.00	158.32	150.64	7.88	68.82	65.23	3.59						159.38	151.48	7.91	7.91	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.06
22.06.2021	24.00	159.25	152.58	6.67	69.63	66.03	3.60						161.72	153.60	8.12	8.12	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.08
Среднее	24.00	144.54	134.95	9.59	67.44	63.20	4.24						147.56	137.49	10.07	10.07	14.85	13.42	12.43	10.86	12.13	13.21	1.02
Итого	744.00	4480.82	4183.41	297.41									4574.24	4262.04	312.20								1.22
Показавшая счетчиков на момент снятия данных:																							37.85

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: **192 час**
 Объем теплоснабжения Упл., рассчитанный по среднему: **192 час**
 Период расчета по договору: **192 час**
 Период превышения t2: **час**
 Корректировка на температуру холодной воды: **15.02 °С**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **5.62 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: **41.99 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабжения Упл.: **392.76 М.куб.**

Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20 г.

Представитель теплоснабжающей организации