

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июнь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Красных Зорь б-р, д. 14, лит. Ж
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 10026.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЗ:

Общий
23807

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205779

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 150/70

Часовые и суточные архивы в файлах:
расходомер:
ПРЭМ-32-В1
ПРЭМ-32-В1
ПРЭМ-20-В1

Приборы УУТЗ поверены до: 25.12.2021
Термопреобр.:
Главл= 30
КТСГ-Н 30
КТСГ-Н 30
ТСП-Н 12

Режим (схема):
Преобр.давления:

Подпиточный трубопровод (Ул)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Ул)

зима:

лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Q=M1*(t1-tвх)-M2*(t2-tвх)
Qот = 0,23
Qот = 0
Qот = 69

Qвент = 0
Qвент = 0
Qвент = 0

Qгвс = 0
Qгвс ср = 0
Qгвс = 0

Qгвс = 0,0858
Qгвс ср = 0,039
Qгвс = 15,6

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Table with columns: Дата, Тип, М1, М2, ДМ, Т1, Т2, dt, Р1, Р2, М3, М4, ДМ, У3, У4, ДУ (излив), Уплит, Т3, Т4, Р3, Р4, Общий. Rows include daily data from 23.05.2021 to 22.06.2021 and summary rows for average and total values.

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Общ,
Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

888 час
888 час
26,64 Гкал
387,02 куб.м
15,02 °С
22,07 Гкал
407,95 м.куб.
6 Гкал

Stamp: ФГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Отчет принят
20 г.
Представитель теплоснабжающей организации