

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 16, лит. Е  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергос"

Договор: 10025.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЭ:

Общий  
 23770

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205829

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):

График: 1507/0

Вычислитель: ВКТ-7 № 205829  
 Подающий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vл)  
 Расчетный алгоритм:

Счетчики: ГСП-Н 30, КТСП-Н 30, ТСП-Н 12

Термопреобр.: КТСП-Н, ТСП-Н

Общий  
 23770

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Q=M1\*(t1-hx)-M2\*(t2-hx)  
 Qтеп.= 0,23  
 Qгвс=M3\*(t3-hx)  
 Qтеп.гвс= 0,0902  
 Qгвс.ср= 0,041  
 Qгвс.м= 16,4

Смешивание: Gm1= 0,067, Gm2= 0,067, Gm3= 0,027

Температура: t1= 70,00, t2= 49,52, t3= 10,28, t4= 10,28

Общий  
 0,71

Среднее: 24,00, 9,63, 0,00, 9,63, 69,75, 49,40, 20,36, 9,84, 0,00, 9,84, 19,68, 0,00, 19,68

Среднее: 9,63, 0,00, 9,63, 69,75, 49,40, 20,36, 9,84, 0,00, 9,84, 19,68, 0,00, 19,68

Среднее: 9,84, 0,00, 9,84, 19,68, 0,00, 19,68

Среднее: 9,84, 0,00, 9,84, 19,68, 0,00, 19,68

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3 °C	Т4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Общ. Гкал	
			M1 T	M2 T	DM T	T1 °C	T2 °C	DT °C	R1 кгс/см2	R2 кгс/см2						M3 T
23.05.2021	24,00*		10,06	0,00	10,06	70,00	49,52	20,48				10,28	0,00	10,28		0,71
24.05.2021	24,00*		9,19	0,00	9,19	69,51	49,27	20,24				9,40	0,00	9,40		0,64
25.05.2021																
26.05.2021																
27.05.2021																
28.05.2021																
29.05.2021																
30.05.2021																
31.05.2021																
01.06.2021																
02.06.2021																
03.06.2021																
04.06.2021																
05.06.2021																
06.06.2021																
07.06.2021																
08.06.2021																
09.06.2021																
10.06.2021																
11.06.2021																
12.06.2021																
13.06.2021																
14.06.2021																
15.06.2021																
16.06.2021																
17.06.2021																
18.06.2021																
19.06.2021																
20.06.2021																
21.06.2021																
22.06.2021																
Среднее	24,00		9,63	0,00	9,63	69,75	49,40	20,36				9,84	0,00	9,84		0,68
Итого	48,00		19,25	0,00	19,25							19,68	0,00	19,68		1,35
Дата, время	M1, T	M2, T	M3, T	M4, T	V3, куб.м	V4, куб.м	Уд. Г	Общ. Гкал	Траб. ч							

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Узлц, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:  
 Объем потребленного теплоносителя Узвс изл.

15,02 °C  
 20,87 Гкал  
 383,76 м.куб.  
 888 час  
 888 час  
 364,08 куб.м  
 5,64 Гкал

Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 20\_\_г.  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации