# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Матюшенко пер, д. 16, лит. В**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9039.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23564**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021** график: **149/70**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **ВКТ-7 № 207187** | расходомер: | | Термопреобр.: | Режим (схема): |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ | 0,1 | 45 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | ТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= **0,3512** | Qвент.= **0** | Qтех.= **0** | Qтех.гв= **0,0089** | Qгвс.= **0,3248** | | | | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср **0,0089** | Qгвс.ср= **0,0869** | | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= **106,694** | Gвент.= **0** | Gтех.= **0** | Gтех.гв= **3,56** | Gгвс.= **34,76** | Gгвс.м= | | | |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021**

| Дата | Ти | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | М4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | Т3 | Т4 | Р3 | Р4 | |
| | | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.05.2021 | 24,00 | * | 15,57 | 2,57 | 13,00 | 66,24 | 21,95 | 44,29 | 6,80 | 4,90 | 15,68 | | 15,68 | 15,97 | | 15,97 | | 66,18 | | | | 1,04 |
| 24.05.2021 | 24,00 | * | 15,23 | 2,57 | 12,66 | 65,79 | 19,50 | 46,29 | 6,80 | 4,90 | 15,25 | | 15,25 | 15,56 | | 15,56 | | 65,77 | | | | 1,00 |
| 25.05.2021 | 24,00 | * | 17,44 | 2,50 | 14,94 | 66,16 | 19,51 | 46,65 | 6,80 | 4,90 | 17,52 | | 17,52 | 17,87 | | 17,87 | | 66,15 | | | | 1,16 |
| 26.05.2021 | 24,00 | * | 15,34 | 2,40 | 12,94 | 65,21 | 18,76 | 46,45 | 6,80 | 4,90 | 15,40 | | 15,40 | 15,70 | | 15,70 | | 65,16 | | | | 1,00 |
| 27.05.2021 | 24,00 | * | 15,07 | 2,40 | 12,67 | 66,43 | 19,13 | 47,30 | 6,80 | 4,90 | 15,18 | | 15,18 | 15,49 | | 15,49 | | 66,35 | | | | 1,01 |
| 28.05.2021 | 24,00 | * | 12,53 | 2,40 | 10,13 | 65,77 | 19,30 | 46,47 | 6,80 | 4,90 | 12,61 | | 12,61 | 12,87 | | 12,87 | | 65,65 | | | | 0,83 |
| 29.05.2021 | 24,00 | * | 13,97 | 3,85 | 10,12 | 66,00 | 40,57 | 25,43 | 6,80 | 4,90 | 14,14 | | 14,14 | 14,40 | | 14,40 | | 65,87 | | | | 0,93 |
| 30.05.2021 | 24,00 | * | 15,77 | 2,40 | 13,37 | 65,65 | 19,74 | 45,91 | 6,80 | 4,90 | 15,80 | | 15,80 | 16,13 | | 16,13 | | 65,63 | | | | 1,04 |
| 31.05.2021 | 24,00 | * | 14,98 | 2,40 | 12,58 | 66,55 | 18,34 | 48,21 | 6,80 | 4,90 | 15,04 | | 15,04 | 15,33 | | 15,33 | | 66,48 | | | | 1,00 |
| 01.06.2021 | 24,00 | * | 13,61 | 2,40 | 11,21 | 66,16 | 18,86 | 47,30 | 6,80 | 4,90 | 13,65 | | 13,65 | 13,93 | | 13,93 | | 66,05 | | | | 0,90 |
| 02.06.2021 | 24,00 | * | 14,28 | 2,40 | 11,88 | 66,23 | 19,48 | 46,75 | 6,80 | 4,90 | 14,35 | | 14,35 | 14,63 | | 14,63 | | 66,14 | | | | 0,95 |
| 03.06.2021 | 24,00 | * | 14,70 | 2,40 | 12,30 | 66,66 | 19,86 | 46,80 | 6,80 | 4,90 | 14,75 | | 14,75 | 15,05 | | 15,05 | | 66,58 | | | | 0,98 |
| 04.06.2021 | 24,00 | * | 13,32 | 2,40 | 10,92 | 66,07 | 20,51 | 45,56 | 6,80 | 4,90 | 13,39 | | 13,39 | 13,63 | | 13,63 | | 65,95 | | | | 0,88 |
| 05.06.2021 | 24,00 | * | 13,80 | 2,40 | 11,40 | 66,59 | 21,08 | 45,51 | 6,80 | 4,90 | 13,88 | | 13,88 | 14,15 | | 14,15 | | 66,50 | | | | 0,92 |
| 06.06.2021 | 24,00 | * | 14,24 | 2,40 | 11,84 | 66,96 | 21,64 | 45,32 | 6,80 | 4,90 | 14,39 | | 14,39 | 14,68 | | 14,68 | | 66,83 | | | | 0,96 |
| 07.06.2021 | 24,00 | * | 12,91 | 2,40 | 10,51 | 67,21 | 22,05 | 45,16 | 6,80 | 4,90 | 12,96 | | 12,96 | 13,20 | | 13,20 | | 67,08 | | | | 0,87 |
| 08.06.2021 | 24,00 | * | 12,22 | 2,40 | 9,82 | 66,68 | 21,75 | 44,93 | 6,80 | 4,90 | 12,27 | | 12,27 | 12,50 | | 12,50 | | 66,57 | | | | 0,82 |
| 09.06.2021 | 24,00 | * | 12,47 | 2,40 | 10,07 | 66,50 | 21,72 | 44,78 | 6,80 | 4,90 | 12,49 | | 12,49 | 12,73 | | 12,73 | | 66,44 | | | | 0,83 |
| 10.06.2021 | 24,00 | * | 12,49 | 2,40 | 10,09 | 66,68 | 22,06 | 44,62 | 6,80 | 4,90 | 12,52 | | 12,52 | 12,76 | | 12,76 | | 66,56 | | | | 0,84 |
| 11.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Среднее** | 24,00 | | 14,21 | 2,50 | 11,71 | 66,29 | 21,36 | 44,93 | 6,80 | 4,90 | 14,28 | | 14,28 | 14,56 | | 14,56 | | 66,21 | | | | 0,95 |
| **Итого** | **456,00** | | **269,94** | **47,49** | **222,45** | | | | | | **271,27** | | **271,27** | **276,58** | | **276,58** | | | | | | **17,96** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | М1, т | М2, т | М3, т | М4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **480** час **19** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **480** час **291,2** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **14,85** °С **8,27** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **28,69** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **567,78** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург